

# ESQUEMA DE LIGAÇÃO

## Atuador REPETIDOR DE SINAL ISOLADO RS422/485



**CODIGO: 315.480**

OBS:  
Para mais de 10 atuadores conectados na central de desenfumagem, será necessário instalar um repetidor de sinal a partir do 11º atuador, 21º atuador e assim sucessivamente.

