



OHAUSJÄNNITE  
PISTORASIA  
VALAISTUS



15015

|                     |                   |                        |  |
|---------------------|-------------------|------------------------|--|
| Tilaaaja            | MEPU OY           | Suhde                  |  |
| Merkki              | MEPU 285          | Hyv.                   |  |
| Keskus              |                   | Tark.                  |  |
| Nim. jännite        | V Nim. virta      | Muutt.                 |  |
|                     | A Koteloitiluokka |                        |  |
| <b>Maansähkö oy</b> |                   | N:o TUKA3 - 3 - 15015E |  |

JY/RK 15.2.1988.




HUOM! 1F JA 2F TEHDÄÄN JOHDOTTAMALLA.

|                     |          |                 |       |
|---------------------|----------|-----------------|-------|
| Tilaaaja            | MEPU OY  | Suhde           |       |
| Merkki              | MEPU 285 | Hyv.            |       |
| Keskus              |          | Tark.           | J. J. |
| Nim. jännite        | V        | Muutt.          |       |
| Nim. virta          | A        | Koteloitiluokka |       |
| <b>Maansähkö oy</b> |          |                 |       |
| N:o TUKA3-2-15015EK |          |                 |       |

JY/RK 15.2.1988.





|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Tilaisija            | MEPU OY           |
| Merkit               | MEPU 285          |
| Keskus               |                   |
| Nim. jännite         | V Nim. virta      |
|                      | A Koteointiluokka |
| Suhde                |                   |
| Piirt.               | JY/RK 15. 2. 1988 |
| Hyy.                 |                   |
| Tark.                |                   |
| Muutt.               |                   |
| N:o TUKA3-4 - 15015E |                   |

31 K2A VILJAN KIERRÄ-  
TYKSEN JAKSOT-  
TELURELE  
1P1 KÄYTTÖUNTI -  
LASKIN


32 1K1, 1K3, 1K5  
PUHALIN V/D  
KÄYNNISTIN

33 10S2 PUHALTIMEN  
SÄÄDIN  
10S3 HYGROSTAATTI  
K3A HYGROSTAATTIN  
APURELE  
K31 KUIVAUSAJAN  
KELLO  
10S4 LÄMPÖILAN  
RAJOITIN  
S13 POLTINLUKUN  
RAJAKYTKIN  
10K ÖLJYPOLTIMEN  
KONTAKTORI

34 H2H ÖLJYPOLTIMEN  
HÄIRIOVALO  
10A1 VALOASTUS  
10A1 VALONTA -  
RELEISTO

35 10Y1 MAGNEETTI-  
VENTTIILI 1  
10Y2 MAGNEETTI-  
VENTTIILI 2  
H3H SUUTTIMEN 2  
MERKKILÄMPPU

36 10T1 SYTYTYSKUUUNTAJA



|                   |             |        |         |                 |
|-------------------|-------------|--------|---------|-----------------|
| Tilastaja         | MEPU OY     | Suhde  | Pliirt. | JY/RK 15.2.1988 |
| Merkki            | MEPU 285    | Hyv.   |         |                 |
| Keskus            |             | Tark.  |         |                 |
| Nim.jännite       | V Nim.virta | Muutt. |         |                 |
| A Koteloitiluokka |             |        |         |                 |

**Maansähkö oy**

N:o TUKA3 - 5 - 15015E KI