



NATURHOLZBODEN

Reitdorf 124
A-5542 Flachau
Tel: 06457/2685-0
stbittersam@weiss.at

Flachau, 26.02.2020

BESTÄTIGUNG

Wir bestätigen hiermit, dass Naturholzböden der Fa. WEISS unter Einhaltung der entsprechenden Normen (ÖNORM B 2218, ÖNORM B 2242-7, DIN 18356, DIN 18560) bis zu einer Brettbreite von 169mm für die Montage auf Estrich-Unterböden mit Warmwasser-Fußbodenheizungen unter Einhaltung folgender Parameter geeignet sind:

- Der Estrich muss normgerecht eingebracht sein.
- Maximale zulässige Estrichfeuchte (CM-Messung)
 - Zementestrich 1,5% CM
 - Calciumsulfatestrich 0,3% CM
- Ein Protokoll zum Belegreifheizen des Estrichs ist vorzuweisen.
- Die Oberflächentemperatur des Holzfußbodens darf max. 26°C betragen (auch unter Teppichen, Möbeln,...)
- Die Vorlauftemperatur der Heizung ist mit 35°C zu begrenzen. Damit können auch Temperaturspitzen in Zeiten erhöhten Energiebedarfes (z.B. beim Aufheizen) vermieden werden.
- Die relative Luftfeuchtigkeit muss während der Heizperiode mindestens 50% betragen.

Bei der Verlegung von Holzfußböden auf Unterböden mit Fußbodenheizung ist mit einem erhöhten Fugenbild zu rechnen.


Dipl.-Ing. Filippo Rizzo
(Qualitätsmanagement)
Reitdorf 124 A-5542 Flachau
Tel +43(0)6457/2685-0 · Fax DW -15
info@weiss.at · www.weiss.at