



# ZERTIFIKAT



## HYGIENISCHE EIGNUNG DER LUFTREINIGUNGSGERÄTE ‚KA-520 (Baureihe L, XL, XXL)‘ IN ANLEHNUNG AN VDI 6022 Blatt 1:2018-01

AUFTRAGGEBER	Kampmann GmbH
PRÜFGEGENSTAND	Luftreinigungsgeräte Typ KA-520 (Baureihe L, XL, XXL)
PRÜFUNG	Bewertung der hygienischen Sicherheit und Einsetzbarkeit in medizinisch genutzten Räumen ohne besondere hygienische Anforderungen (z.B. Raumklasse II) und Konformität in Anlehnung an VDI 6022-1:2018-01.
PRÜFBERICHT	37641-GUT-KA520-1120-A
PRÜFERGEBNIS	Die hygienische Unbedenklichkeit und Konformität der Luftreinigungsgeräte KA-520 (mit einem HEPA-Filter der Klasse H-14 nach DIN EN 1822-1:2019-10) in Anlehnung an VDI 6022-1:2018-01 wird bestätigt. Durch den Einsatz des Luftreinigungsgerätes wurde eine partikuläre und mikrobiologische Reduktion in der Raumluft nachgewiesen.
AUSSTELLUNGSDATUM	2020-11-26
AUTORISIERUNG	Dr. Frank Wille, Münster



Dr. Frank Wille