

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3362

Utstedt: 27.06.2017

Fornyet: 20.05.2022

Gyldig til: 01.06.2027

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Vigour ONE termostatiske kar- og dusjbatierier

er i samsvar med kravene i

› EN 1111



Innehaver

Vigour GmbH
Salzufer 14
10587 Berlin
Tyskland

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1026 i Italia,
som angitt i evalueringsrapport datert 27.06.2017.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene
i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Vigour ONE termostatiske kar- og dusjbatierier.

Følgende modeller inngår:

- › Vigour ONE dusjbatierier – Varenummer ONTB – NRF nr. 4358503
- › Vigour ONE karbatierier – Varenummer ONTW – NRF nr. 4358504

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Forbrenningsskade

Produktet har sikring mot vanntemperatur som kan forårsake
forbrenningsskade.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning
av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for
kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.
Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke
slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på
emballasje og markedsføringsmateriell som angår de ser-
tifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

