

■特別高圧用OFケーブル（オイル絶縁ケーブル）撤去作業における漏油対策作業検証 施工例
※無電圧・無負荷での場合



①OFケーブル切断面（先端）の油抜き




②断面隙間部へコンパウンド充填
③樹脂シール塗布



④HSEC収縮チューブの装着と収縮による先端処理
ヒートガンによる収縮



⑤養生カバーDMでの先端の防護（袋とじ）



⑥テープによる固定養生

- ・ヒートガン
- ・HSEC

- ・養生カバー DM

ご提供：株式会社北海道ダイエテック様
<https://www.h-det.com/>