

La gamme LPS II



CLAYTON
POWER

CONSIGNES DE SECURITE – UN3480

L'alimentation au lithium (LPS) est classée comme matière dangereuse de classe 9 UN3480, une source d'énergie à haute densité d'énergie et de matières dangereuses dans un boîtier métallique fermé.

L'installation doit strictement respecter les réglementations nationales en matière de sécurité, conformément aux exigences relatives aux enceintes, à l'installation, aux lignes de fuite, au jeu, au marquage et à la ségrégation pour l'application finale. Nous recommandons de confier l'installation à des professionnels agréés. Mettez le système hors tension et vérifiez l'absence de tensions dangereuses avant de modifier toute connexion !

L'alimentation au lithium ne doit être réparée que par un personnel qualifié.

L'indice de protection contre les infiltrations le plus bas pour les pièces spécifiques du système LPS est IP20. Assurez-vous que l'installation de l'alimentation au lithium est conforme aux exigences de la norme IP20.

Il s'agit d'un produit de classe I. Ne branchez que du 230 V CA provenant d'une source reliée à la terre électrique de protection, y compris toutes les rallonges entre la source et l'appareil.

Respectez les points suivants :

Lorsqu'il est connecté à l'entrée 230 V, une tension est présente à la sortie 230 V, même lorsque l'appareil est éteint.

Ne pas ouvrir le LPS.

Ne pas décharger un nouveau LPS avant qu'il n'ait été complètement chargé.

N'effectuer la charge que dans les limites spécifiées.

Veillez à ce que le LPS soit éteint lorsqu'il est déplacé et pendant l'installation.

Ne pas monter le LPS à l'envers ou sur le côté.

Vérifier si le LPS a été endommagé pendant le transport.

Ne pas connecter en série ou en parallèle les 230 V du LPS.

Ne pas laisser l'extérieur du LPS exposé aux intempéries.

Ne pas utiliser à des altitudes supérieures à 2 000 mètres (6 562 pieds).

Ne pas couvrir ou bloquer le ventilateur ou l'entrée d'air afin d'éviter toute surchauffe de la batterie.

Ne pas laisser les enfants ou les animaux entrer en contact avec l'appareil ou les alimentations connectées.

Connexion solaire

La connexion solaire ne doit pas dépasser la tension maximale de 50V.

Danger en cas d'incendie :

Danger d'explosion avec dégagement de particules de poussière.

La décomposition due au feu ou au développement de la chaleur émet des gaz toxiques et corrosifs.

Gaz de combustion qui irritent fortement les yeux et les organes respiratoires

Précautions générales que le conducteur doit respecter si ces dangers se manifestent :

Coupez le moteur.

Placez un panneau d'avertissement sur la route pour prévenir les autres usagers.

Informez les autres usagers des dangers et conseillez-leur de ne pas s'approcher de la direction du vent.

Prévenez immédiatement la police et les pompiers et informez-les de la présence de piles au lithium (UN3480) à bord.

Instruction pour l'extinction des incendies :

Eteignez le feu avec de l'eau. Si possible, immergez complètement le LPS dans l'eau.

L'extinction à l'eau produit du fluorure, du phosphate, de l'oxyde de fluorure et de l'oxyde de carbone.

Alternativement, éteignez l'incendie à l'aide d'un extincteur à CO₂.



**ANTI-FUITE
BATTERIE LI-ION**

CONSIGNES DE SECURITE – UN3480

CONTENU

1. MISE EN ROUTE

- 1.1 CONTENU DE LA BOITE DU PRODUIT
- 1.2 DETAILS DU PRODUIT

2. UTILISATION DU PRODUIT

- 2.1 SORTIE 230 V AC
- 2.2 CHARGEMENT 230 V AC
- 2.3 SORTIE 12 V DC
- 2.4 ENTREE 12 V/24 V DC
- 2.5 CHARGEMENT SOLAIRE

3. CONSEILS ET ASTUCES

- 3.1 LIMITER LA PUISSANCE DE CHARGE AC/DC
- 3.2 ACTIVER LE DEMARRAGE (JUMPSTART)
- 3.3 ENTRETIEN DE LA BATTERIE

4. DEPANNAGE

- 4.1 LISTE D'ERREURS
- 4.2 PAS DE SORTIE 230 V AC

5. SPECIFICATIONS

6. CERTIFICATIONS ET CONFORMITE

7. SECURITE ET FUSIBLES

8. STOCKAGE

9. TRANSPORT

10. MISE AU REBUT

11. GARANTIE



**L'APPAREIL DOIT ÊTRE
RECHARGÉ TOUS LES 6
MOIS S'IL N'EST PAS
UTILISÉ**

1. MISE EN ROUTE

1.1 Contenu de la boîte du produit

QUANTITÉ	DESCRIPTION
1	Câble de charge AC (Neutrik - NAC3 FCA)
1	Sortie AC (Neutrik - NAC3 FCB)
4	Capuchon pour boulon M8
4	Boulon M8
2	Boulon M4
4	Pied en caoutchouc
1	Guide d'installation

1.2 Détails du produit

LPS II - VUE D'ENSEMBLE			
VUE AVANT		VUE ARRIÈRE	
			
#	DESCRIPTION	#	DESCRIPTION
1	Affichage	13	Ventilation
2	Bouton 12 V DC	14	Bornes de sortie DC
3	Bouton 230 V AC	15	Bornes d'entrée DC
4	Bouton de navigation - vers le bas	16	M12 - Données/télécommande
5	Bouton de navigation - vers le haut	17	M12 - Connecteur de données/IO
6	Bouton de navigation - Ok	18	C1 (D+/signal d'allumage)
7	Bouton de navigation - Retour	19	C2 (Solaire +) Connecteur IO
8	M12 - Connecteur de données/IO	20	Plaque signalétique
9	Numéro de série	21	Port de sortie 230 V AC (NAC3 FCB)
10	RCBO	22	Port d'entrée 230 V AC (NAC3 FCA)
11	Port de sortie 230 V AC		
12	Ventilation/ventilateur		

M12 - Brochage IO		
#	FONCTION	VUE AVANT
1	Fil unique (communication)	
2	Signal E/S (I/O)	
3	GND	
4	CAN Haut (Communication)	
5	CAN Bas (Communication)	

NOTE : La broche 2 du connecteur M12 étiqueté "REMOTE" est conçue pour alimenter le LPS Remote. La télécommande LPS n'est pas incluse et peut être achetée séparément.

L'écran comporte deux écrans d'accueil : un écran simple et un écran avancé. Vous pouvez passer d'un écran à l'autre à l'aide des boutons de navigation HAUT et BAS.

AFFICHAGE - VUE SIMPLE		
#	DESCRIPTION	VUE
1	Entrée DC active - Chargement à partir d'une source DC	
2	Sortie DC active - E/S activée	
3	Entrée solaire active - Chargement à partir d'un panneau solaire	
4	Sortie DC minuterie d'économie d'énergie active	
5	Minuterie d'économie d'énergie de la sortie AC active	
6	Entrée AC active - Chargement à partir du réseau	
7	Sortie AC active - E/S activées	
8	Durée de fonctionnement restante ou temps de charge	
9	Indication graphique de l'état de charge	
10	Indication numérique de l'état de charge	

AFFICHAGE - VUE AVANCÉE		
#	DESCRIPTION	VUE
1	Fonctionnalité de l'entrée DC	
2	Fonctionnalité de la sortie DC	
3	Fonctionnalité de l'entrée AC	
4	Fonctionnalité de la sortie AC	
5	Entrée solaire active - Chargement à partir d'un panneau solaire	
6	Barre de puissance pour indiquer l'utilisation de la fonction	
7	La fonctionnalité est active et un transfert d'énergie est en cours.	
8	La fonctionnalité est active mais aucun transfert d'énergie n'est effectué.	
9	Minuterie d'économie d'énergie de la sortie AC active	
10	Durée de fonctionnement restante ou temps de charge	
11	Indication graphique de l'état de charge	
12	Indication numérique de l'état de charge	

NOTE : L'interface et les caractéristiques du produit peuvent varier en fonction du modèle.

L'écran fournit des informations sur l'état de fonctionnement de l'unité et permet une configuration avancée de l'unité. Pour des conseils détaillés sur la manière de configurer le LPS à l'aide du menu, reportez-vous au document "LPS II User interface - Configuration guide" disponible sur notre site web.

2. UTILISATION DU PRODUIT

Il est recommandé d'effectuer un cycle complet de la batterie avant la première utilisation. Pour ce faire, il suffit de décharger complètement la batterie et de la recharger pendant la nuit à l'aide de l'entrée 230 V.

Le LPS II est un bloc d'alimentation compact conçu pour alimenter une variété d'applications 230 V AC et 12 V DC. Il est doté d'une fonction intégrée :

- Batterie LiFePO₄.
- Sortie 230 V AC - Pour l'alimentation des applications 230 V AC.
- Entrée 230 V AC - Pour le chargement à partir du réseau.
- Sortie 12 V DC - Sortie DC haute puissance pour l'alimentation des applications 12 V DC.
- Entrée 12 V/24 V - Convertisseur DCDC bidirectionnel pour les applications 12 V/24 V telles que :
 - Démarrage du véhicule
 - Charge à partir d'un alternateur
- Chargement solaire - MPPT intégré pour le chargement à partir d'un panneau solaire.
- Communication CANbus et interface E/S pour l'interaction avec l'équipement auxiliaire et la commande à distance.

2.1 Sortie 230 V AC

Le LPS II dispose de deux ports de sortie AC, un à l'avant (CEE 7) et un à l'arrière (NAC3 FCB), qui peuvent être utilisés simultanément. Les deux ports sont protégés contre les surcharges et les courts-circuits et sont équipés de RCBO pour assurer la sécurité.

Appuyez sur la touche 230 V pour activer la fonction de sortie CA. Le voyant vert s'allume pour confirmer l'activation. La sortie s'éteint automatiquement au bout d'une heure si la demande de puissance est inférieure à 20 W (réglage par défaut).

NOTE : S'il n'y a pas de sortie 230 V AC lorsque la sortie est activée, vérifier le RCBO.

2.2 Chargement 230 V AC

Pour charger le LPS II à partir d'une prise de courant, utilisez le cordon d'alimentation fourni avec le connecteur NAC3 FCA. Lorsqu'il est branché sur le secteur, l'appareil commence à se recharger automatiquement et redirige le courant vers les ports de sortie CA. Pendant la charge, le voyant vert 230 V clignote.


AVERTISSEMENT : 230 V AC sera toujours présent sur les ports de sortie AC pendant la charge AC.

2.3 Sortie 12 V DC

Le LPS II dispose d'un port 12 V DC pour alimenter les applications DC. Pour activer la sortie 12 V DC, appuyez sur le bouton "12 V". Un voyant vert s'allume, indiquant que la fonctionnalité est active.

AVERTISSEMENT: L'utilisation d'un câble de mauvaise taille ou d'une mauvaise connexion peut entraîner une surchauffe et un court-circuit.

AVERTISSEMENT : Placez un fusible correctement dimensionné (max. 200 A) aussi près que possible du LPS pour éviter les courts-circuits à courant élevé.



2.4 Entrée 12 V/24 V DC

Le LPS II peut être chargé à l'aide du convertisseur DCDC intégré lorsque la tension du port DC IN se situe dans la plage opérationnelle et qu'un signal de réveil est détecté sur C1.

AVERTISSEMENT: L'utilisation d'un câble de mauvaise taille ou d'une mauvaise connexion peut entraîner une surchauffe et un court-circuit.


AVERTISSEMENT : Placez un fusible aussi près que possible de la source d'alimentation afin d'éviter les courts-circuits à haute intensité.

2.5 Chargement solaire

Si les panneaux solaires génèrent suffisamment de puissance ($> 5 \text{ W}$), le LPS II se charge automatiquement à l'aide du MPPT intégré.

AVERTISSEMENT : Ne jamais dépasser 50 Voc entre l'entrée DC moins et C2 du solaire. Tout dépassement risque d'endommager l'appareil.

NOTE : Non disponible dans la variante LPS 1500 SE.



3. CONSEILS ET ASTUCES

3.1 Limiter la puissance de charge AC/DC

Si la source d'alimentation a une puissance limitée, la charge en courant alternatif et en courant continu peut être limitée. Le réglage ci-dessous limitera également la sortie CA du LPS lorsqu'il est connecté au secteur.

Limitation de la puissance de charge AC à l'aide de l'écran	
Chemin du menu	Description
Menu principal > Chargement 230 V AC > Courant maximum	Pour régler le courant maximum autorisé pour la charge en courant alternatif, entrez dans le menu et naviguez à l'aide des flèches vers le haut et vers le bas. Appuyez sur "OK" pour confirmer votre sélection. Ce réglage prend effet immédiatement.

NOTE : Si la charge de 230 V est limitée, la sortie de 230 V dans le LPS est également limitée lorsqu'il est connecté au réseau.

Limitation de la puissance de charge DC à l'aide de l'écran	
Chemin du menu	Description
Menu principal > Chargement CC > Régler le courant	Pour régler le courant maximum autorisé pour la charge en courant continu, entrez dans le menu et naviguez à l'aide des flèches vers le haut et vers le bas. Appuyez sur "OK" pour confirmer votre sélection. Ce réglage prend effet immédiatement.

3.2 Activer le démarrage (jumpstart)

Le LPS II est doté d'un dispositif de démarrage intégré qui peut recharger la batterie de démarrage si elle est déchargée. Pour utiliser cette fonction, le LPS doit être connecté à la batterie de démarrage via la borne DCIN conformément à la section 2.4.

Le démarrage d'urgence est activé par le biais du menu d'affichage ou de la télécommande. Une fois activé, le jumpstart charge la batterie du démarreur pendant 5 minutes avec 40 A.

Activer le Jumpstart à l'aide de l'écran	
Chemin du menu	Description
Menu principal > Chargement CC > Fonctionnalité de démarrage à froid	Pour activer la fonction jumpstart, entrez dans le menu et utilisez les flèches haut et bas pour sélectionner "Actif" et appuyez sur "OK" pour confirmer.

3.3 Entretien de la batterie

Pour garantir une performance optimale de la batterie, rechargez-la complètement tous les mois (100 %).

NOTE : Si la batterie n'a pas été complètement chargée pendant une longue période, la charge d'entretien peut être prolongée jusqu'à 3 jours.

4. DEPANNAGE

4.1 Liste d'erreurs

Si les solutions proposées ci-dessous ne permettent pas de corriger l'erreur ou si le code d'erreur n'est pas répertorié, contactez votre revendeur.

ERREUR	DESCRIPTION	SOLUTION
TEMPÉRATURE DU PRODUIT		
4, 5, 56, 57, 123	Température de l'appareil trop basse	Laissez l'appareil se réchauffer ou déplacez-vous dans un endroit où la température ambiante est plus élevée
6, 7, 58, 59	Température de l'appareil trop élevée	Laissez l'appareil refroidir ou déplacez-le vers un endroit où la température ambiante est plus basse
I/O & COMMUNICATION		
11, 12, 13	Le connecteur M12 est surchargé ou court-circuité	Débrancher le connecteur et vérifier que le connecteur ou le câble n'est pas endommagé.
14	La borne IO est surchargée ou court-circuitée	Débrancher le connecteur et vérifier que le connecteur ou le câble n'est pas endommagé.
121	Erreur de communication	Vérifier les connexions des câbles sur les connecteurs M12
BATTERIE		
51, 52, 53, 60	Faible tension de la batterie ou de la pile	Recharger la batterie
SOLAIRE		
70	Tension d'entrée solaire trop élevée	Vérifier l'installation et la tension maximale du panneau solaire (50 V)
Entrée AC		
90, 92	Tension d'entrée DC/DC trop faible	Fournir une tension plus élevée de 12 V DC ou 24 V DC
91, 124, 125	Tension d'entrée DC/DC trop faible	Fournir une tension inférieure de 12 V DC ou 24 V DC
SORTIE DC		
96	Courant de charge de la sortie DC trop élevé	Retirer ou ajuster la source d'alimentation
97	Le courant de décharge de la sortie DC est trop élevé	La charge de sortie 12 V DC consomme trop de courant. Retirer la charge
SORTIE AC		
150, 151, 152, 203	La sortie 230 V AC est surchargée.	Retirer la charge sur la sortie 230 V AC
ENTRÉE AC		
206	La tension du réseau 230 V AC est trop faible	Vérifier les câbles d'alimentation ou essayer une autre prise de courant
207	Réseau 230 V AC trop élevé	Courant secteur trop élevé, vérifier la tension de la prise de courant

4.2 Pas de sortie 230 V AC

Assurez-vous que le disjoncteur de courant résiduel avec protection contre les surcharges (RCBO) est activé (voir section 1.2 - #10) et vérifiez vos câbles CA.

5. SPECIFICATIONS

PARAMÈTRE	LPS II 1500 W 1 kWh SE	LPS II 2000 1 kWh	LPS II 2500 1 kWh	LPS II 3000 2 kWh
SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES				
Modèle n°	CL2204/CL2214	CL2205/CL2215	CL2102/CL2112	CL2103/CL2113
Refroidissement	Air pulsé	Air pulsé	Air pulsé	Air pulsé
Température de fonctionnement décharge	-20 ~ 50 °C	-20 ~ 50 °C	-20 ~ 50 °C	-20 ~ 50 °C
Température de fonctionnement charge	-0 ~ 50 °C	-0 ~ 50 °C	-0 ~ 50 °C	-0 ~ 50 °C
Classification IP	IP20	IP20	IP20	IP20
Classe de protection	I	I	I	I
Altitude maximale	2,000 m	2,000 m	2,000 m	2,000 m
Poids du produit	22,5 kg	22,5 kg	23,5 kg	27,5 kg
Taille du produit (H x l x L)	256 x 277 x 409 mm	256 x 277 x 409 mm	256 x 277 x 409 mm	256 x 277 x 409 mm
Poids brut	25,5 kg	25,5 kg	26,5 kg	30,5 kg
Taille de l'emballage (H x l x L)	320 x 372 x 480 mm	320 x 372 x 480 mm	320 x 372 x 480 mm	320 x 372 x 480 mm
BATTERIE				
Type	Système de batterie Lion rechargeable	Système de batterie Lion rechargeable	Système de batterie Lion rechargeable	Système de batterie Lion rechargeable
Chimie	LiFePO4	LiFePO4	LiFePO4	LiFePO4
Capacité	100 Ah (1,280 Wh)	100 Ah (1,280 Wh)	100 Ah (1,280 Wh)	160 Ah (2,048 Wh)
Capacité disponible	80 Ah (1,020 Wh)	80 Ah (1,020 Wh)	80 Ah (1,020 Wh)	136 Ah (1,740 Wh)
Cycles	2 000	2 000	2 000	3 500
Taux d'autodécharge par mois	5	5	5	5
Marquage (IEC 61960)	4IFpP51/161/119	4IFpP51/161/119	4IFpP51/161/119	4IFpP55/175/154
Marquage (IEC 62620)	IFpP/51/161/119/[4 S]M/-20+60/90	IFpP/51/161/119/[4 S]M/-20+60/90	IFpP/51/161/119/[4 S]M/-20+60/90	IFpP/55/175/154/[4 S]M/-30+60/90
ENTRÉE AC				
Tension	207 - 253 V AC	207 - 253 V AC	207 - 253 V AC	207 - 253 V AC
Fréquence	45 - 65 Hz	45 - 65 Hz	45 - 65 Hz	45 - 65 Hz
Puissance	550 W	720 W	720 W	720 W
Type de connecteur	NAC3 FCA	NAC3 FCA	NAC3 FCA	NAC3 FCA
SORTIE AC				
Tension (+/- 10%)	230 V AC onde sinusoïdale pure	230 V AC onde sinusoïdale pure	230 V AC onde sinusoïdale pure	230 V AC onde sinusoïdale pure
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Puissance - continue (à 25 °C)	1 300 W	1 500 W	2 000 W	2 300 W
Puissance - 10 min.	1 500 W	2 000 W	2 500 W	3 000 W
Puissance - crête	2 600 W	3 000 W	4 000 W	5 000 W
Alimentation - AC in connecté	2 300 W	2 300 W	3 000 W	3 000 W
Efficacité (1 000 W)	94 %	94 %	94 %	94 %
Gamme de facteurs de puissance	0.77	0.77	0.77	0.77
Consommation à vide	20W	20W	30W	30W
Courant de défaut (rms)	30mA	30mA	30mA	30mA

Type de connecteur	NAC3 FCB	NAC3 FCB	NAC3 FCB	NAC3 FCB
Entrée AC				
Tension	11.5 - 32 V DC	11.5 - 32 V DC	11.5 - 32 V DC	11.5 - 32 V DC
Courant	25 A	45 A	45 A	45 A
Jumpstart (démarrage)	25 h 5 min.	40 h 5 min.	40 h 5 min.	40 h 5 min.
Type de connecteur	Borne - M8	Borne - M8	Borne - M8	Borne - M8

PARAMÈTRE	LPS II 1500 SE	LPS II 2000	LPS II 2500	LPS II 3000
SORTIE DC				
Tension	10 - 14,4 V DC	10 - 14,4 V DC	10 - 14,4 V DC	10 - 14,4 V DC
Courant de décharge - continu	180 A	180 A	180 A	180 A
Courant de décharge - 1 min.	270 A	270 A	270 A	350 A
Consommation à vide	1 W :	1 W :	1 W :	1 W :
Courant de charge - continu	90 A	90 A	90 A	90 A
Support de super charge	Non.	Oui	Oui	Oui
Type de connecteur	Borne - M8	Borne - M8	Borne - M8	Borne - M8
SOLAIRE (ENTRÉE)				
Tension	N/A	15 - 50 V DC	15 - 50 V DC	15 - 50 V DC
Puissance de charge (max.)	N/A	400 W	400 W	400 W
Courant de charge (max.)	N/A	15 A	15 A	15 A
Courant maximal absolu (Isc)	N/A	30A	30A	30A
I/O				
Ports d'entrée (analogiques)	C1, C2, M12	C1, C2, M12 x 3	C1, C2, M12 x 3	C1, C2, M12 x 3
Entrée (tension - M12)	0 - 36 V	0 - 36 V	0 - 36 V	0 - 36 V
Entrée (tension - C1, C2)	0 - 50 V	0 - 50 V	0 - 50 V	0 - 50 V
Ports de sortie (numérique)	C2 et M12	C2 et M12 x 3	C2 et M12 x 3	C2 et M12 x 3
Sortie (tension)	0 ou 12 V	0 ou 12 V	0 ou 12 V	0 ou 12 V
Sortie (courant)	400 mA (Protection contre les surintensités)	400 mA (Protection contre les surintensités)	400 mA (Protection contre les surintensités)	400 mA (Protection contre les surintensités)
Type de connecteur (M12)	Type A - 5 voies	Type A - 5 voies	Type A - 5 voies	Type A - 5 voies
Type de connecteur (C1/C2)	Borne - M4	Borne - M4	Borne - M4	Borne - M4

6. CERTIFICATIONS ET CONFORMITE

Directive basse tension 2014/35/UE

EN62368-1, EN62133

CEM 2014/30/UE

EN61000-6-2, EN61000-6-3

Directive RoHS 2011/65/EU

EN 63000

Marquage électronique

Règlement CEE-ONU 10, E5 10R - 06 0488

7. SECURITE ET FUSIBLES

Ces mesures garantissent un fonctionnement sûr et sécurisé du système électrique :

- Entrée 230 V AC protégée par un fusible de 16 A.
- Sortie 230 V AC protégée par un disjoncteur à courant résiduel avec protection contre les surcharges (RCBO) 30 mA/13 A.
- Entrée DC protégée par un fusible de 50 A.
- Sortie DC protégée par un fusible de 180 A
- Protection matérielle du relais L/N contre les dangers.
- Protection matérielle du relais PE/N contre les dangers.
- Fusible 20 A pour les panneaux solaires.

Les fusibles ne peuvent pas être remplacés par l'utilisateur et nécessitent une intervention extérieure..

ATTENTION : Le MPPT/Solar peut être endommagé de façon permanente si la tension d'entrée dépasse 50 V.

ATTENTION : L'appareil est équipé d'un disjoncteur à courant résiduel avec protection contre les surcharges (RCBO). Pour garantir son bon fonctionnement, il est important de tester régulièrement la RCBO.

Procédure :

- S'assurer que le courant alternatif de 230 V est présent.
- Localisez le bouton marqué "T" sur le RCBO.
- Appuyez sur le bouton "T".
- Examinez le RCBO pour vous assurer qu'il se déclenche pendant l'essai.

Si le RCBO est désactivé, tous les ports de sortie 230 AC seront déconnectés. Il s'agit d'une fonction de sécurité destinée à protéger l'appareil et les personnes qui l'utilisent. Des tests réguliers de la RCBO permettent de s'assurer de son bon fonctionnement.

ATTENTION : Terre de protection - L'appareil doit être relié à une terre de protection.



Une connexion de terre de protection (PE) doit être obligatoirement installée conformément aux exigences spécifiées dans la norme IEC 62109-1. La connexion PE offre un trajet sûr pour l'écoulement du courant de défaut électrique, réduisant ainsi le risque d'électrocution et d'incendie. Une installation correcte de la connexion PE est essentielle pour garantir la sécurité des utilisateurs et de l'équipement. Veillez à ce que la connexion PE soit installée avec des matériels et des méthodes appropriés, conformément aux réglementations nationales et locales en vigueur.

8. STOCKAGE

La batterie peut être stockée à des températures comprises entre -20 °C et 45 °C. Pour un stockage de longue durée (>1 mois), la batterie doit être complètement chargée et stockée à des températures comprises entre 0 °C et 35 °C. La batterie doit être rechargée tous les 6 mois si elle n'est pas utilisée. Ne pas stocker la batterie à l'envers.

9. TRANSPORT

Les batteries au lithium sont classées comme matières dangereuses de classe 9 (UN3480) et doivent toujours être transportées conformément à toutes les réglementations locales, nationales et internationales en vigueur. Un emballage approprié est nécessaire pendant le transport et les instructions d'emballage (PI965) doivent être respectées. Les batteries ne doivent pas être tournées à l'envers pendant le transport.

10. MISE AU REBUT

Pour garantir une mise au rebut correcte et réduire les risques potentiels, déchargez complètement la batterie avant de la déposer dans une poubelle de recyclage prévue à cet effet. Il est strictement interdit de jeter le produit dans des poubelles ordinaires, car il comporte des piles contenant des produits chimiques potentiellement dangereux. Respectez les lois et réglementations locales en matière de recyclage et d'élimination des piles.

11. GARANTIE

IMPORTANT ET AVERTISSEMENT :
NE PAS UTILISER OU TENTER D'UTILISER CE PRODUIT AVANT D'AVOIR LU L'INTÉGRALITÉ DE CE MANUEL D'UTILISATION. UNE INSTALLATION OU UNE UTILISATION INCORRECTE DE CET APPAREIL PEUT ÊTRE DANGEREUSE ET PEUT ENDOMMAGER D'AUTRES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ANNULER LA GARANTIE.

Garantie L'entreprise garantit pendant 24 mois après la livraison que les produits et les services associés sont exempts de défauts significatifs de conception, de matériau et d'exécution.

Exceptions. La garantie de la société ne couvre pas les défauts causés par : (i) l'usure normale, (ii) le stockage, l'installation, l'utilisation ou l'entretien contraire aux instructions de la société ou à la pratique ordinaire, (iii) une réparation ou un changement effectué par d'autres que la société, et (iv) d'autres conditions pour lesquelles la société n'est pas responsable.

Examen. Dans un délai raisonnable après avoir reçu une réclamation du client à propos de défauts et examiné la demande, l'entreprise informera le client si les défauts sont couverts ou non par la garantie. Après la demande, le client doit envoyer les pièces défectueuses à l'entreprise. Le client se charge des frais et assume les risques des pièces pendant le transport vers l'entreprise. L'entreprise se charge des frais et assume les risques liés au retour des pièces pendant le transport, uniquement si les défauts sont couverts par la garantie.

Faire une réclamation. Si pendant la période de garantie le client découvre des défauts qu'il souhaite invoquer, il doit en informer immédiatement par écrit l'entreprise. Si les défauts que le client découvre ou aurait dû découvrir ne sont pas immédiatement notifiés par écrit à l'entreprise, ils ne peuvent pas être corrigés ultérieurement. Le client doit fournir à l'entreprise les informations demandées à propos des défauts enregistrés.

Instructions pour obtenir une prestation de garantie pour les appareils Clayton Power

Pour obtenir une prestation de garantie, contactez le magasin où vous avez acheté le produit et fournissez-lui les éléments suivants :

- - Justificatif d'achat
- - Numéro de modèle de l'appareil
- - Numéro de série de l'appareil
- • Une brève description de l'application et du problème, y compris des codes de défaillance affichés sur l'appareil.
- Obtenir un numéro d'autorisation auprès du revendeur Clayton Power avant d'expédier l'appareil. Emballez soigneusement l'appareil et expédiez-le (frais de port payés) au revendeur Clayton Power. • Veuillez noter que l'appareil contient des batteries au lithium et doit être expédié comme marchandise dangereuse conformément à la norme UN3480 sur les batteries au lithium-ion.

Ventes : sales@claytonpower.com

Service : service@claytonpower.com

Téléphone : +45 4698 5760



CLAYTON
POWER

