

Ydeevnedeklaration

WaterCare Bundfældningstank 5 PE - 223193130

Nr.: DoP_DK_223193130_EN12566

Gyldig fra: 2013.06.01

| Identifikation | |
|---|---|
| 1. Produktnavn | WaterCare Bundfældningstank 5 PE - Gravitation m. fordelerbønd (2 stk. Ø110 udløb) |
| 2. Varenummer | 223193130 |
| 3. Anvendelse | Produkt til bundfældning af faste partikler |
| 4. Fabrikant | WaterCare ApS Stejlebjergvej 14 DK- 5610 Assens Denmark Tlf: +45 70 25 65 37 Web: www.watercare.dk |
| 5. Repræsentant | - |
| 6. System til vurdering og kontrol / Testinstitut | System 3 / Dansk Teknologisk Institut |
| 7. Standard | DS/EN 12566-1:2004 Rapport nr. 1320238-1/2007 |
| 8. Teknisk vurdering | Ikke relevant |



Varenummer: 223193130

| 9. Deklareret ydeevne | | |
|--|---|------------------------------|
| Væsentlige egenskaber | Ydeevne | Tekniske specifikationer |
| Dimensioner | Højde: 1850 mm (inkl. opføringsrør) Diameter: Ø2240 mm | - |
| Vægt | < 200 kg | - |
| Nominal kapacitet (Nominal capacity) | NC2 - 2,315 m ³ | DS/EN 12566-1:2004 Annex A.1 |
| Vandtæthed (Water tightness) | Passed | DS/EN 12566-1:2004 Annex A.2 |
| Hydraulisk effektivitet (Hydraulic efficiency) | 3,83 g of beads | DS/EN 12566-1:2004 Annex B |
| Crushing resistance | 34,7 kN/m ² | DS/EN 12566-3:2009 Annex C |
| Maks. nedgravningsdybde | 1,5 m (iht. installationsvejledning) | - |
| Materiale | PE | - |
| Reaktion på brand (Reaction to fire) | NPD | - |
| 10. Overensstemmelser | Ydeevne for den byggevarer, der er anført i linje 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i linje 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant der er anført i linje 4. | |

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Assens, d. 01.06.2020

Jacob L. Kristensen, Ingeniør