

ril

Tulisijan valinta- ja käyttöopas

PSR

PALOSUOJELURAHASTO

industria



Ympäristöministeriö
Miljöministeriet
Ministry of the Environment



NUOHOUSALAN
KESKUSLIITTO RY

tukes

RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi/kirjakauppa ko. kirjan kohdalta. Sinne on koottu tiedot julkaisun painoksista sekä mahdolliset lisäinformaatiot.

JULKAISIJA JA KUSTANTAJA:

RIL ry

www.ril.fi, www.ril.fi/kirjakauppa

ISBN 978-951-758-674-0 (pdf)

ISSN 0356-9403

Painos: 4. painos, 2024


© RIL ry

OHJE SÄHKÖISEN OPPAAN KÄYTTÖÖN

Tämä opas sisältää keskeiset tiedot kuluttajan ja jakelijan näkökulmasta tulisijan ja siihen liittyvän savupiipun hankintaan, asentamiseen, käyttöön ja huoltoon liittyen. Oppaassa ei oteta kantaa sisustuksellisiin tai muihin esteettisiin seikkoihin, vaan tavoitteena on antaa riippumatonta tietoa tulisijoihin ja savupiippuihin liittyvistä määräyksistä ja viranomaisohjeista, kuten myös niihin liittyvistä hyvistä käytännöistä. Oppaassa kerrotaan kiteytetysti tulisijojen lämmitysominaisuuksista sekä niiden aiheuttamista päästöistä tukeutuen viimeisimpään saatavilla olevaan tietoon ja tutkimuksiin.

Oppaan tavoitteena on varmistaa, että jo hankintavaiheesta alkaen kiinnitetään huomiota tulisijan ja savupiipun paloturvallisuuteen, lämmitysominaisuuksiin, käyttöön sekä huoltoon.

Tulisija-savupiippuyhdistelmä on merkittävä riskitekijä paloturvallisuudelle. Vuonna 2023 ne olivat osallisina yhteensä 1 125 tulipalossa. Kasvua viime vuoteen verrattuna oli 9 %, joka johtui pääosin nokipalojen lisäyksestä. Alla tilastoa syttymissyyluokittain viiden viime vuoden osalta:



Lähde: PRONTO.

Käyttökohteeseensa sopiva, oikeantyyppinen tulisija ja savupiippu määräysten ja ohjeiden mukaan asennettuna, oikein käytettynä ja huollettuna estäisi valtaosan näistä tulipaloista. Siksi on tärkeää, että tunnistat riskitekijät jo tulisijan ja savupiipun hankintavaiheesta alkaen!

Mikäli tulostat oppaan, varmista ettei siitä ole uudempaa versiota, sillä päivitämme sen sisältöä tarpeen mukaan. Näet oppaan versionumeron oppaan sivulta 2, painostiedosta. Oppaaseen tehdyt muutokset on koottu sen lopussa olevaan kohtaan, MUUTOSHISTORIA.

Oppaan sähköinen muoto tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia sen lukemiseen. Oppaassa olevat linkit avautuvat omaan välilehteensä, jonka jälkeen palautut takaisin oppaaseen sulkemalla välilehden.

Voit syventyä oppaan sisältöön seuraavilla tavoilla:

1. **Luet eri kohtien tietoruudut.** Tämä tarjoaa nopean läpikäynnin tulisiijan ja savupiipun hankintaan, käyttöön ja hoitoon liittyen. Kaikki tietoruudut löydät kootusti tästä: TIETORUUDUT.
2. **Haet tietoa rajatusta asiasta.** Hyödynnä seuraavan sivun sisällysluetteloa oikean kohdan etsimisessä
3. **Luet koko aineiston läpi,** keskittyen toki niihin seikkoihin, jotka ovat akuutteja hankkeesi sisältö ja laajuus huomioiden. Suosittelemme tätä tapaa erityisesti uudisrakentamisen kohdalla, jolloin hankkeeseen voi liittyä useita erityyppisiä tuotteita.

Oppaan rahoituksesta on vastannut RIL ry:n ohella Palosuojelurahasto, ympäristöministeriö, TUKES, Nuohousalan Keskusliitto ry sekä alan yritykset, jotka löytyvät oppaan alussa olevasta yrityshakemistosta.

Oppaan sisällön laadinnassa on ollut mukana laaja joukko alan asiantuntijoita ja organisaatioita: **Johanna Ahola**, Eija Alakangas, Jussi Hirvonen, Kimmo Kaukanen, **Jyrki Kauppinen**, Teemu Kettunen, **Heidi Liukkonen**, **Hannu Murto**, Heikki Oravainen, **Tuomas Päiviä**, Jarkko Tissari ja Pekka Tuomaala. Opashankkeen projektipäällikkönä on toiminut **Jari Valtonen** Industria Oy:stä ja siitä vastaavana johtajana **Pekka Talaskivi** RIL ry:stä. Tummennetulla korostetut muodostavat hankkeen ohjausryhmän.

Kiitämme oppaan projektipäällikköä ja kirjoittajaa Jari Valtosta, hankkeen rahoittajina toimineita organisaatioita ja yrityksiä sekä muita hankkeeseen osallistuneita, jotka asiantuntijuudellaan ovat mahdollistaneet tämän oppaan syntymisen.

Maaliskuussa 2024

RIL ry

Annina Peisa
puheenjohtaja

Janne Tähtikunnas
toimitusjohtaja

YRITYSHAKEMISTO

Tässä yrityshakemistossa on aakkosjärjestyksessä esitetty tämän oppaan rahoitukseen osallistuneiden yritysten tulisijoihin ja savupiippuihin liittyviä tuotteita ja palveluja.

TULISIJAT



Fescon Oy

Hämeenkatu 9
05800 Hyvinkää
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi
fescon@fescon.fi

- Tulitiilien tulenkestävät muurauslaastit
- Tulenkestävä valumassa
- Tulisijojen tulenkestävä korjausmassa
- Suomessa valmistettuja avainlipputuotteita

Harvia Finland Oy



Teollisuustie 1-7
40950 Muurame
Puh. 0207 464 000
harvia@harvia.fi, www.harvia.fi

- Saunat ja kiukaat
- Kiukaiden liitäntäputket
- Lämpöeristetyt teräspiiput
- Saunojen ja kiukaiden lisävarusteet



Jalotakka Oy

Kangaskatu 1, 48600 Kotka
Puh. 010 2394 770, 050 378 2974
info@jalotakka.com
www.jalotakka.fi
www.nettitakka.fi

- Teräshormit
- Kamiinat
- Varaavat takat
- Pihasaunat



Ab Juup Oy

Varsakuja 10, 20380 Turku
Puh. 040 737 1571
www.juup.fi
myynti@juup.fi

- Puulämmitteiset kiukaat
- 100 % kotimainen perheyritys ja tuotanto
- 10 vuoden takuu



Sauna360 Oy

Pohjoinen Pallbontie 1,
10940 Hanko
Puh. 0207 560 300

sales.fi@sauna360.com, www.helosauna.com

- Kiukaat
- Piippupaketit
- Kiukaiden lisävarusteet




THE HEAT DESIGNERS

Linnatuli Oy

Länsiportti 3,
21530 Paimio
Puh. 020 7413 123

linnatuli@linnatuli.fi
www.linnatuli.fi

- Varaavat takat
- Kiertoilmatakat
- Kamiinat
- Hormit

NARVI

- Kiukaat ja muuripadat
- Piiput
- Saunojen ja kiukaiden lisävarusteet
- Narvi, Aito ja Kota -tuotemerkit

Narvi Oy

Yrittäjätie 1, 27230 Lappi
Puh. 020 7416 740
myynti@narvi.fi
www.narvi.fi



NUNNAUUNI

Nunnauuni Oy

Joensuutie 1344C,
83940 Nunnanlahti
Puh. 0207 508 207
info@nunnauuni.fi
www.nunnauuni.fi

- Varaavat tulisijat
- Kamiinat
- Leivinuunit ja liedet

P O R I N M A T T I

PORIN MATTI -TULISIJAT PK-Levy Oy

- PORIN MATTI -tulisijat
- Moneen tilaan sopiva
- Tehokas, pieni tilantarve
- Suomen eniten myyty tulisija

Teollisuustie 6A,
75530 NURMES
Puh. 045 1623 590
info@porinmatti.fi
www.porinmatti.fi



POLARSTONE

Polarstone Oy

Sahakuja 6,
58300 Savonranta
Puh. 040 552 8182
info@polarstone.fi
www.polarstone.fi

- Takat
- Leivinuunit
- Takkaleivinuuniyhdistelmät
- Liedet ja liesileivinuunit

TC Takka Center

- Täyden palvelun tulisijamyymälä
- Mallistomme takat tehdasasennuksin
- Laaja mallisto, voit myös koota mieleisesi
- Hormit, palomuurit ym.

Tehtaan myyntinäyttely:
Ekotie 2, 21490 Marttila
Puh. 0400 742 140
myynti@takkacenter.fi, www.takkacenter.fi



Tulikivi

Tulikivi Oy

83900 Juuka
Puh. 0403 063 100
tulikivi@tulikivi.fi
www.tulikivi.com

- Varaavat takat ja kiertoilmatakat
- Kamiinat
- Kiukaat
- Tasot ja laatat

*Sensation of
Northern Warmth*



TULISIJAMESTARIT

Tulisija ammattitaidolla jo toisessa sukupolvenssa

Tulisijamestarit Oy

Kivikankaantie 7,
86300 Oulainen

www.tulisijamestarit.com

- Tiilestä muuratut yksilölliset tulisijat



SAINT-GOBAIN

WEBER

Saint-Gobain Finland Oy

Strömberginkuja 2,
00380 Helsinki
Puh. 010 44 22 00

tuoteneuvonta@saint-gobain.com, www.fi.weber

- weber ML Savi Saviuunilaasti
- weber VM Tuli Valumassa
- weber fire mortar Tulenkestävä muurauslaasti
- weber fire repair Tulenkestävä korjausmassa

SAVUPIIPUT


Fescon Oy

Hämeenkatu 9
05800 Hyvinkää
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi
fescon@fescon.fi

- Saviuunilaasti hormimuuraukseen
- Muurauslaasti hormimuuraukseen
- Suomessa valmistettuja avainlipputuotteita


HärmäAir Oy

www.harmaair.com


Härmä Air

savupiippuratkaisut

Turvallisuus. Design. Vapaus.

Valitse tinkimättä.

- Suomessa valmistetut Siro-savupiipputuotteet
- Vesikaton ja rakennuseristeiden läpivientiratkaisut
- Exodraft-savukaasuimurit ja hiukkassuodattimet



SAINT-GOBAIN

ISOVER

Saint-Gobain Finland Oy
Strömberginkuja 2 (PL 70),
00381 Helsinki
Puh. 010 442 200
www.tekniset.isover.fi

- Paloeristeet
- Lämmöneristeet
- Äänieristeet
- Tekniset eristeet


Jeremias Finland Oy

Karoliinank. 13, 11100 Riihimäki
Puh. 050 439 6111
info@jeremias.fi
www.jeremias.fi

- Teräspiiput kaikille tulisijoille 80-1000 mm halkaisijoille
- Yhdys- ja liitosputket tulisijoille
- Tiilipiippujen saneerausputket
- Teollisuuspiiput, rasvakanavat, pakoputkistot, ilmanvaihtopiiput



PIIPPUTUKKU.FI

- Terässavupiiput, kiuas- ja takkapiiput, teollisuuspiiput
- Turbowent-vedonparantajat (ilmanvaihtoon ja tulihormeille)
- Linervent hormisukitus -menetelmä
- Hormisaneerausmassat ja -työkalut

Piipputukku Oy

Tinakatu 1 A,
05800 Hyvinkää
Puh. 0400 357 357

info@piipputukku.fi
www.piipputukku.fi



Hormisto

KESKUS

Suomen Hormistokeskus Oy

Espoo / Turku
Puh. 020 730 4030
info@hormistokeskus.fi
www.hormistokeskus.fi

- Valmispiput (myös asennettuna)
- Hormikunnostustuotteet (myös asennettuna)
- Hormitutkimus, -kartoitus ja puhdistus
- Savuimurit & vedonparantajat



**Suomen
Savupiiputeollisuus Oy**

Kivikankaantie 7
86300 Oulainen
www.sspt.fi

- Kotimaiset Watti-harkkopiiput



WEBER

Saint-Gobain Finland Oy
Strömberginkuja 2,
00380 Helsinki
Puh. 010 44 22 00

- weber ML Savi Saviuunilaasti
- weber VM Tuli Valumassa
- weber fire mortar Tulenkestävä muurauslaasti
- weber fire repair Tulenkestävä korjausmassa

tuoteneuvonta@saint-gobain.com, www.fi.weber

YHTEISTYÖKUMPPANIT



Industria Oy

Helsinki-Turku-Tampere
Puh. 050 574 5654
jari.valtonen@industria.fi
www.industria.fi

- Tulisija-/savupiipputoimialaan liittyvä koulutus
- Tulisija-/savupiipputoimialaan liittyvä yritysconsultointi
- Muu yritysconsultointi ja valmennukset

Nuohousalan Keskusliitto ry

Katajanokankatu 3 B 9, 00160 Helsinki
info@omanuohoojat.fi
Puh. 09 6844 160
www.nuohoojat.fi



**NUOHOUSALAN
KESKUSLIITTO RY**



**Keskinäinen
Vakuutusyhtiö Turva**

Järvensivuntie 3,
33100 Tampere
Puh. 010 195 110
www.turva.fi

- Vakuutamme sekä ihmiset että omaisuuden
- Vakuutamme myös yrittäjät ja yritystoiminnan
- Vakuutusalan paras palvelu
- Ammattiliiton jäsenille täyden kymmen edut

Sisällysluettelo

TIETORUUDUT 1–14:

TULISIJAN VALINTA- JA KÄYTTÖOPPAAN TIIVISTELMÄ	11
1. TULISIJOJA JA SAVUPIIPPUJA KOSKEVISTA MÄÄRÄYKSISTÄ JA OHJEISTA	17
TIETORUUTU 1	17
1.1 Rakennustuotteiden CE-merkintä ja suoritustasoilmoitus (DoP)	17
1.2 Ekosuunnitteluasetus ja energiamerkintä	17
1.3 Kansalliset vaatimustasot.....	19
1.4 Tulisijoja koskevia määräykset, ohjeet ja dokumentit.....	19
1.5 Savupiippuja koskevia määräyksiä ja ohjeita.....	20
1.6 Tulisijoja ja savupiippuja koskeva muu ohjeistus	21
1.7 Esimerkkejä suoritustasoilmoituksesta	21
2. KULUTTAJAN JA JAKELIJAN VASTUISTA.....	25
TIETORUUTU 2	25
3. TULISIJA-SAVUPIIPPU -YHDISTELMÄ UUDISRAKENTAMISESSA	27
TIETORUUTU 3	27
3.1 Määräykset, luvat, tarvittavat suunnitelmat ja vastuut.....	27
3.2 Sijoittaminen asuntoon.....	28
3.3 Tulisijan sijainnin vaikutus savupiippuun ja veto-ominaisuuksiin	28
3.4 Tulisija palamisilman tuonti tulisijaan	29
3.5 Tulisijan perustus	29
3.6 Paloturvallisuus	30
4. ERI TULISIJA- JA SAVUPIIPPUTYYPIT	31
TIETORUUTU 4	31
4.1 Yleisimmät tulisijatyytit	32
4.2 Yleisimmät savupiipputyypit	33
5. PALOTURVALLINEN TULISIJA-SAVUPIIPPU -YHDISTELMÄ	35
TIETORUUTU 5	35
5.1 Tulisijan ja savupiipun yhteensopivuus	36
5.2 Tulisijojen ja savupiippujen suojaetäisyydet.....	36
5.3 Pintalämpötilat.....	37
5.4 Nokipalonkestävyys	37
5.5 Yhdysputket	37
5.6 Sulkupelti.....	38
5.7 Savupiipun tiiveys ja käyttöolosuhteet	38
6. PALOTURVALLISEN TULISIJA-SAVUPIIPPU -YHDISTELMÄN TOTEUTUS	41
TIETORUUTU 6	41
6.1 Savupiipun läpiviennit	41
6.2 Tulisijojen ja savupiippujen eristeistä	43
6.3 Savupiipun korkeus.....	43
6.4 Savupiipun kotelointi	44

7. SAUNAN TULISIJOJEN ERITYISPIIRTEITÄ	45
TIETORUUTU 7	45
8. PIHAN TULISIJAT (PIHASAUNAT, PALJUT, ULKOTULET)	49
TIETORUUTU 8	49
8.1 Pihasaunat	49
8.2 Savusaunat	50
8.3 Kylpytynnyrit/paljut	50
8.4 Pihatakat, ulkotulet.....	52
9. TULISIJAN KÄYTTÖOHJEITA	53
TIETORUUTU 9	53
9.1 Polttopuut tulisijalämmityksessä	53
9.2 Tulisijan oikea käyttö	54
10. TULISIJAN JA SAVUPIIPUN HOITO	57
TIETORUUTU 10	57
10.1 Käyttäjän hoitotoimenpiteet.....	57
10.2 Nuohoojan suorittama puhdistus.....	58
11. TULISIJOIHIN JA SAVUPIIPPUIHIN LIITTYVÄT MUUTOS- JA KORJAUSTYÖT	59
TIETORUUTU 11.....	59
12. TULISIJA LÄMMITYKSESSÄ	63
TIETORUUTU 12	63
12.1 Eri tulisijatyytit lämmityksessä	63
12.2 Tulisijan lämmityskäytöstä saatava hyöty	65
12.3. Asunnon ja lämmönjaon ominaisuuksien vaikutus tulisijan käytön taloudellisuuteen	65
12.4 Korvattavat lämmitysmuodot ja niiden hinta.....	65
12.5 Tulisijalämmityksestä vuositasolla saatava säästö	68
12.6 Kuinka paljon säästöä vuorokaudessa korkean pörssisähköhinnan aikana?	69
13. TULISIJOJEN PÄÄSTÖISTÄ	71
TIETORUUTU 13	71
13.1 Yleistä	71
13.2 Päästöjen vaikutukset	71
13.3 Päästöihin vaikuttavat tekijät.....	72
13.4 Puun poltosta syntyvät päästöt	72
13.5 Pienhiukkasten ominaisuuksista	73
13.6 Tulevaisuus	73
14. TULISIJOJEN JA SAVUPIIPPUJEN TESTAUKSISTA	75
TIETORUUTU 14	75
MUUTOSHISTORIA	77

TIETORUUDUT 1–14: TULISIJAN VALINTA- JA KÄYTTÖOPPAAN TIIVISTELMÄ

TIETORUUTU 1

– TULISIJOJA JA SAVUPIIPPUJA KOSKEVISTA MÄÄRÄYKSISTÄ JA OHJEISTA

- Tehdasvalmisteisten tulisijojen ja savupiippujen ominaisuudet selviävät pakolliseen CE-merkintään liittyvästä suoritustasoilmoituksesta, DoP:sta, ja tulisijojen kohdalla myös vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta DoC:sta, mikäli ko. tulisija kuuluu ekosuunnitteluasetuksen piiriin.
- 1.1. 2022 alkaen kiinteän polttoaineen tilälämmittimien (esim. varaavien tulisijojen, kamiinoiden ja kotitalousliesien) tulee täyttää myös ekosuunnitteluasetuksen vaatimukset. Tämä osoitetaan erillisellä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksella (DoC).
- Vaadi nähtäväksesi nämä dokumentit aina ennen hankintaa ja tutustu niiden sisältöön!
- CE-merkintä ei kuitenkaan takaa tuotteen soveltuvuutta käyttökohteeseen.
- Tulisijoja ja savupiippuja voidaan myös rakentaa paikan päällä. Niitä ei voi CE-merkitä.
- Tallenna kaikki tulisijoihin ja savupiippuihin liittyvät asiakirjat (DoP:t ,DoC:t, asennus- ja käyttöohjeet) kiinteistön huoltokirjaan.

TIETORUUTU 2

– KULUTTAJAN JA JAKELIJAN VASTUISTA

- Kuluttaja (rakennushankkeeseen ryhtyvä) vastaa, että kohde suunnitellaan ja rakennetaan määräysten ja myönnetyn luvan mukaisesti sekä siitä, että kohteen suunnittelijoilla ja toteuttajilla on riittävä ammattitaito.
- Jakelija vastaa CE-merkittävien tuotteiden asiakirjojen toimittamisesta ja valmistaja itse asiakirjoista ja tuotteen vaatimuksenmukaisuudesta.
- TUKES vastaa markkinavalvonnasta Suomessa varmistaen, että markkinoilla olevat tuotteet ovat vaatimustenmukaisia ja että niihin liittyvät asiakirjat on oikein laadittu.

TIETORUUTU 3

– TULISIJA JA SAVUPIIPPU UUDISRAKENTAMISESSA

- Huomioi kaikki tulisija-savupiippu -yhdistelmän valintaan liittyvät seikat jo suunnitteluvaiheessa.
- Kiinnitä huomiota erityisesti palamisilman tuontiin ja tulisijan sijoitteluun – niihin vaikuttaminen myöhemmin on vaikeaa.
- Varmista, että rakennushankkeesi ammattilaiset (suunnittelijat, vastaava työjohtaja, asentajat) ovat päteviä myös tulisija- ja savupiippuasioissa.
- Vertaillessasi eri tuotteita vaadi CE-merkityiltä tuotteilta suoritustasoilmoitus (DoP) sekä ekosuunnitteluasetuksen DoC.
- Huomioi kuntakohtaiset määräykset ja ole ajoissa yhteydessä rakennusvalvontaan.
- Huomioi sähkösuunnittelussa palovaroittimien ohella myös tulisijojen kohdalla suositeltavat häikäroittimet.

TIETORUUTU 4

– ERI TULISIJA JA SAVUPIIPPUTYYPIT

- Massiivinen, varaava tulisija sopii tasaiseen lämmitykseen, kevyempi ja tehokkaampi tulisija tilojen nopeaan lämmitystarpeeseen.
- Myös massiivinen savupiippu varastoi ja tasaa lämpöä.
- Metallinen kevytpiippu sopii uudiskohteiden lisäksi hyvin saneerauksiin ja mahdollistaa joustavan asennuksen (esim. lähtö tulisijan päältä, sivuttaissiirrot).

TIETORUUTU 5

– PALOTURVALLINEN TULISIJA-SAVUPIIPPU -YHDISTELMÄ

- Varmista tarvittavat luvat kuntasi rakennusvalvonnasta ennen tulisijan tai savupiipun hankintaa, katso kohta 3.1.
- Tulisijan savukaasujen maksimilämpötila ei saa ylittää savupiipulle määritettyä lämpötilaluokkaa.
- **Suomessa kaikki kiinteää polttoainetta käyttävät tulisijat ja saunan kiukaat tulee liittää T600-luokan savupiippuun. Kaikkien savupiippujen tulee olla nokipalonkestäviä.**
- Mitoituslämpötilana käytetään tulisijan CE-merkinnän käyttöturvallisuustestin maksimilämpötilaa.
- Tulisijan ja savupiipun suojaetäisyyden sisällä ei ole mitään palava-aineista.
- Myös yhdysputket ovat CE-merkittäviä tuotteita. Eristämättöminä niiden suojaetäisyydet ovat useimmiten merkittäviä tulisijan sijoittelun kannalta.
- Pelkästään tulisijaa uusittaessa ei välttämättä tarvitse uusia savupiippua T600-luokan mukaiseksi, mikäli savupiipun kunto* tai uuden tulisijan savukaasun lämpötila tai muut ominaisuudet eivät sitä edellytä.

**voit varmistaa savupiipun kunnan nuohoojan tekemän kuntotarkastuksen perusteella*

TIETORUUTU 6

– PALOTURVALLISEN TULISIJA-SAVUPIIPPU -YHDISTELMÄN TOTEUTUS

- Vaikka tulisijan ja savupiipun asennustyö ei Suomessa ole luvanvaraista, on suositeltavaa käyttää ammattitaitoista ja alaa koskevat määräykset ja ohjeet tuntevaa asentajaa tai muuraria.
- Varmista myös, että vastaava työjohtaja omaa riittävän pätevyyden.
- Savupiipun läpiviennit (erityisesti yläpohjassa) toteutetaan huolellisesti valmistajan ohjeistuksen mukaisesti (katso kuvat 6.1 ja 6.2).
- Korkean lämpötilan kanssa olevat eristeet tulee olla A1-luokkaa huomioiden YM asetuksen 745/2017 vaatimukset.
- Savupiippu voidaan koteloida vain, jos se on testattu koteloituna (ilmoitettu DoP:ssä).
- Ota valokuvia eri työvaiheista ja lopullisesta rakenteesta (esim. yläpohjan läpiviennistä) ja tallenna ne tulisijan ja savupiipun ohjeiden kanssa kiinteistön huoltokirjaan.

TIETORUUTU 7

– SAUNAN TULISIJOJEN ERITYISPIIRTEITÄ

- Saunaan liittyvät tulipalot ovat yleisimpiä rakennuspaloja Suomessa – älä kuivaa koskaan vaatteita kiukaan läheisyydessä. Vakuutusten suojeluohjeiden myötä, korvausta voidaan vähentää tai se voidaan evätä kokonaan.
- Saunan kiukaan valinnassa tulee huomioida, että sen teho on riittävä saunan tilavuuteen ja sen rakenteisiin nähden. Alitehoinen kiuas on paloturvallisuusrisikki, sillä kiuasta joudutaan lämmittämään liikaa, jolloin ympäröivien rakenteiden lämpötilat voivat nousta liian korkeiksi.
- Erityistä huomiota vaativat kiukaiden ja eristämättömien yhdysputkien suojaetäisyydet.
- CE-merkittyjen kiukaiden kohdalla suojaetäisyyksiä ei voi muuttaa ns. kevytsuojien avulla, ellei vaikutusta ole testattu CE-merkintätestauksen yhteydessä ko. tuotteella.
- Ekosuunnitteluasetus ei koske kiukaita eikä saunan patoja.
- Savupiipun läpivientikohta on kriittinen paloturvallisuuden kannalta erityisesti pitkään jatkuvan saunomisen kohdalla, sillä kiukaiden savukaasut ovat tyypillisesti korkeita.

TIETORUUTU 8

– PIHAN TULISIJAT

- Sijoitettaessa saunarakennusta tontille tulee huomioida ympäristöministeriön asetuksen 848/2017 vaatimus vähintään 8 metrin etäisyydestä viereisiin rakennuksiin.
- Ns. valmispihasaunoissa on todettu useita paloturvallisuuspuutteita – niitä ei voi CE-merkitä tai hyväksyttää mitenkään kokonaisuutena.
- Pihasaunoja koskevat samat tuotekohtaiset määräykset kuin rakennuksen sisälläkin olevia saunoja.
- Kylpytynnyreihin sovelletaan kuluttajaturvallisuuslainsäädännön mukaisia yleisiä turvallisuusvaatimuksia. Niitä ei voi CE-merkitä.
- Kylpytynnyrien kohdalla suurin paloturvallisuusriski aiheutuu savupiipusta tulevista kipinöistä.
- Savusaunan kohdalla tulee huomioida jatkuva valvonta lämmityksen aikana sekä riittävä alkusammutusvalmius
- Ulkotulia ei saa sijoittaa palava-aineiselle alustalle.

TIETORUUTU 9

– TULISIJAN KÄYTTÖOHJEITA

- Polta vain kuivaa, n. 15–20 % kosteaa puuta.
- Kuivaa ja varastoi polttopuut ilmavasti kunnollisessa puuliiterissä.
- Älä polta jätteitä, maalattua tai painekyllästettyä puuta.
- Varmista salliiko valmistaja muiden polttoaineiden, esim. brikettien tai pellettien polttamisen.
- Poista tuhkat tarvittaessa ja avaa sulkupelti.
- Sytytä puupanos päältä ellei valmistaja muuta ohjeista.
- Sulje sulkupelti häikävaaran vuoksi vasta, kun hiillos on täysin sammunut.
- Tarkista säännöllisesti palo- ja häikävaroittimen toiminta.

TIETORUUTU 10

– TULISIJAN JA SAVUPIIPUN HOITO

- Noudata kaikissa huoltotoimissa valmistajan ohjeita.
- Poista tuhkat aina tuhkan ollessa jäähtynyttä metalliseen ja kannelliseen astiaan.
- Älä kaada tuhkaa kompostiin tai maastoon. Säilytä astiassa, kunnes varmasti jäähtynyt.
- Huolehdi tulisijojen ja savupiippujen säännöllisestä nuohouksesta:
 - vakituiset asunnot kerran vuodessa
 - vapaa-ajan asunnot vähintään joka kolmas vuosi. Jos tulisijaa käytetään paljon, nuohous tulee suorittaa tarvittaessa useamminkin.
- Tarkista tai pyydä nuohoojaa tarkistamaan yläpohjan läpivienti vähintään kolmen vuoden välein.
- Varmista, että katolla sijaitseville huoltokohteille on katkeamaton ja turvallinen kulkutie.

TIETORUUTU 11

– TULISIJOIHIIN JA SAVUPIIPPUIHIN LIITTYVÄT MUUTOS- JA KORJAUSTYÖT

- Tulisijan tai savupiipun uusiminen kokonaisuudessaan on käsitelty kohdassa 5.1.
- Muurattu savupiippu voidaan useimmiten korjata eri menetelmin (yläosan uudelleenmuuraus, massaus, putkitus, sukitus).
- CE-merkityt savupiiput on yleensä testattu yhteen kuuluvana järjestelmänä eikä näitä järjestelmän osia saa vaihtaa esim. muun valmistajan tuotteisiin.
- Tulisijoissa tyypillisimpiä korjaustöitä ovat tulipesän tulenkestävien osien korjaukset ja vaihdot sekä arinoiden vaihdot.
- Yläpohjan lisäeristämisen yhteydessä tulee huomioida oikeaoppinen savupiipun läpivienti yläpohjassa.

TIETORUUTU 12

– TULISIJA LÄMMITYKSESSÄ

- Massiiviset varaavat tulisijat soveltuvat parhaiten vakiolämpöisen asunnon lämmitykseen.
- Kevyemmät, kamiinatyyppiset tulisijat soveltuvat tilan nopeaan lämpötilan nostamiseen.
- Varaavalla tulisijalla voidaan korvata noin 50 % kiinteistön lämmitysenergiasta.
- Yhä yleisimpien lämpöpumppujen kohdalla paras ajankohta tulisijalämmitykselle on pakkaskausi, jolloin erityisesti ilmalämpöpumppujen hyötysuhde on alimmillaan.
- Saavutettavaan säästöön vaikuttaa merkittävästi päälämmitysjärjestelmän ostoenergian hinnan lisäksi polttopuun hinta ja tulisijan todellinen vuosihyötysuhde.
- Omasta metsästä saatavalla polttopuulla voidaan suorasähkölämmitteisessä asunnossa saavuttaa oletetulla 15 snt/kWh sähkön hinnalla yli 1 000 €:n vuosisäästö lämmityksessä.

TIETORUUTU 13**– TULISIJOJEN PÄÄSTÖISTÄ**

- Puun palaminen aiheuttaa aina päästöjä – tulisijojen kohdalla ympäristölle ja ihmiselle merkittävimmät päästöt ovat nokipäästöjä ja pienhiukkasia.
- Käyttäjä voi vaikuttaa merkittävästi syntyviin päästöihin valitsemalla nykyaikaisen tulisijan ja käyttämällä sitä oikein.
- Tulisijan päästöjä vähentää laitteiston säännöllinen nuohous ja huolto.
- Puun polton CO₂-päästöt vastaavat puun kasvaessa sidottua määrää, eikä luokitella näin päästöksi.
- Epätäydellisen palamisen päästöjä ovat CO (häkä) ja hiilivetypäästöt.
- Liikenteestä ja puun pienpoltosta syntyvät pienhiukkaset ovat ihmisen kannalta terveysriski aiheuttaen ennenaikaisia kuolemia.
- Tulevaisuudessa päästöjä voidaan hillitä suodattimilla ja polttotekniikkaa edelleen kehittämällä.

TIETORUUTU 14**– TULISIJOJEN JA SAVUPIIPPUJEN TESTAUKSISTA**

- Tehdasvalmisteisten tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä edellyttää niiden ominaisuuksien testausta harmonisoidun standardin mukaisesti.
- Kolmas osapuoli, ns. ilmoitettu laitos on mukana testauksessa/laadunvalvonassa eri roolein.
- Eri testaustavoista johtuen tulokset eivät esim. tulisijojen CO-päästöjen ja hyötysuhteen kohdalla ole täysin vertailukelpoisia.
- Savupiiput testataan tyypillisesti kokonaisuutena ns. järjestelmäsavupiippuna sisältäen kaikki asennuksessa tarvittavat osat.
- Myös paikalla rakennettuja tulisijoja ja savupiippuja voidaan testata tehdasvalmisteisten tuotteiden menetelmin – niitä ei kuitenkaan voi CE-merkitä.

1. TULISIJOJA JA SAVUPIIPPUJA KOSKEVISTA MÄÄRÄYKSISTÄ JA OHJEISTA

TIETORUUTU 1 – TULISIJOJA JA SAVUPIIPPUJA KOSKEVISTA MÄÄRÄYKSISTÄ JA OHJEISTA

- Tehdasvalmisteisten tulisijojen ja savupiippujen ominaisuudet selviävät pakolliseen CE-merkintään liittyvästä suoritustasoilmoituksesta, DoP:sta, ja tulisijojen kohdalla myös vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta DoC:sta, mikäli ko. tulisija kuuluu ekosuunnitteluasetuksen piiriin.
- 1.1. 2022 alkaen kiinteän polttoaineen tilälämmittimien (esim. varaavien tulisijojen, kamiinoiden ja kotitalousliesien) tulee täyttää myös ekosuunnitteluasetuksen vaatimukset. Tämä osoitetaan erillisellä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksella (DoC).
- Vaadi nähtäväksesi nämä dokumentit aina ennen hankintaa ja tutustu niiden sisältöön!
- CE-merkintä ei kuitenkaan takaa tuotteen soveltuvuutta käyttökohteeseen.
- Tulisijoja ja savupiippuja voidaan myös rakentaa paikan päällä. Niitä ei voi CE-merkitä.
- Tallenna kaikki tulisijoihin ja savupiippuihin liittyvät asiakirjat (DoP:t ,DoC:t, asennus- ja käyttöohjeet) kiinteistön huoltokirjaan.

1.1 RAKENNUSTUOTTEIDEN CE-MERKINTÄ JA SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)

Rakennustuotteiden CE-merkintä poikkeaa muiden tuotteiden CE-merkinnöistä, sillä sen avulla vain osoitetaan tuotteen ominaisuudet yhdenmukaisella eurooppalaisella tavalla. Rakennustuotteeseen kiinnitetty CE-merkintä osoittaa, että rakennustuote on testattu harmonisoidun (yhdenmukaistetun) tuotestandardin (hEN) mukaisella testimenetelmällä ja että tuote on suoritustasoilmoituksessa (DoP) ilmoitettujen arvojen tai luokkien mukainen. **Rakennustuotteiden CE-merkintä ei automaattisesti takaa tuotteen käytettävyyttä rakennuskohteessa.** Tuotteen soveltuvuus rakennuskohteeseen on aina arvioitava erikseen vertaamalla ilmoitettuja arvoja tai luokkia aiotun käyttötarkoituksen, paikallisten olosuhteiden ja rakentamissäädösten asettamiin vaatimustasoihin. CE-merkinnän tavoitteena on parantaa rakennustuotteiden vertailukelpoisuutta.

1.2 EKOSUUNNITTELUASETUS JA ENERGIAMERKINTÄ

Vuoden 2022 alusta alkaen kiinteän polttoaineen tilälämmittimien (esim. varaavien tulisijojen, kamiinoiden ja kotitalousliesien) tulee täyttää EU:n rakennustuotease-

tuksen lisäksi myös ekosuunnitteluasetuksen vaatimukset. Ekosuunnitteluasetus ei koske mm. saunankiukkaita tai -patoja eikä tulisijoja, joita ei ole koottu tehtaalla.

Lista ko. asetukseen kuulumattomista tulisijoista kokonaisuudessaan asetuksen 2015/1185 1 artiklan kohdassa 2 (ks. linkki seuraavalla sivulla kohdassa LISÄTIETOJA).

Ekosuunnitteluvaatimusten tulee täytyä 1.1.2022 alkaen kaikilla kiinteän polttoaineen tilalämmittimillä, jotka saatetaan markkinoille tai asennetaan käyttökohteeseen. Jos tilalämmitin on saatettu markkinoille ja on fyysisesti olemassa ennen 1.1.2022, eivät uudet vaatimukset koske sitä. **Jos tilalämmitin asennetaan osista kokonaisuudeksi 1.1.2022 jälkeen, tulee sen täyttää ekosuunnitteluvaatimukset.**


Käytännössä siis kaikki Suomessa tyypilliset tehdasvalmisteiset varaavat tulisijat tulee olla ekosuunnitteluasetuksen mukaisia. Tehdasvalmisteisten kamiinoiden, kiertoilmatakkujen ja kotitalousliesien tulee niin ikään täyttää ekosuunnitteluasetuksen vaatimukset, mikäli ne on valmistettu 1.1.2022 jälkeen. Ennen tätä ajankohtaa varastoon valmistettujen tulisijojen myynti on siis mahdollista, mutta kuluttajan kannalta on huomioitava, että niiden poltto-tekniologia on vanhaa ja ne saattavatkin tuottaa merkittävästi enemmän päästöjä ympäristöön nykyisiin verrattuna.

Ekosuunnitteluasetuksessa eri tulisijatyypeille on asetettu uusia päästövaatimuksia hiukkaspäästöille, orgaanisesti sitoutuneen hiilen päästöille (OGC) ja typen oksidien (NOx) päästöille. Rakennustuoteasetukseen verrattuna tiukennettuja/muuttuneita vaatimuksia on asetettu hiilimonoksidipäästöille (CO) ja energiatehokkuudelle.

Valmistajan on laadittava tuotteille jo vaaditun suoritusasoilmoituksen (DoP) lisäksi ekosuunnitteludirektiivin mukainen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC), jolla tuotteen valmistaja ilmoittaa kyseisen tuotteen täyttävän kaikkien siihen kohdistuvien lainsäädäntöjen vaatimukset. Ekosuunnitteluasetuksen mukainen tuotetietolomake tulee olla saatavilla vapaasti käytettävissä olevilla www-sivuilla.

Ekosuunnitteluasetuksen tavoitteena on parantaa tulisijojen ympäristöystävällisyyttä ja parantaa niiden energiatehokkuutta. Asetuksen mukainen hiukkaspäästöjen mittaustavoilla määritetään tulisijan pölypitoisuutta (PM). Uusissa tulisijoissa tosin valtaosa on juuri pienhiukkasia, mutta isojen hiukkasten osuus aiheuttaa hajontaa mittaustuloksissa.

Tehdasvalmisteisissa tulisijoissa, kiukaita ja saunanpatoja lukuun ottamatta, tulee olla kuvan mukainen energiamerkintä, jossa ilmoitetaan energiatehokkuusluokka asteikolla A++ – G, jossa A++ -luokan tuotteet ovat energiatehokkaimpia ja G-luokan tuotteet vähiten energiatehokkaita. Lisäksi ilmoitetaan tulisijan tuottama lämpöteho (suora/epäsuora) sekä hyötysuhde (arvo DoP:stä). Arvot perustuvat mittaustuloksiin ja standardoituun laskukaavaan. Tulisijoille ei ole vielä kiertotalouteen liittyviä ekosuunnitteluvaatimuksia.



Energiatohokkuusluokka (asteikolla A++ – G)

Suora lämpöteho kilowatteina

Epäsuora lämpöteho kilowatteina.
Ilmoitetaan mikäli laite siirtää lämpöä nesteeseen.

Varaavien tulisijojen kohdalla ilmoitettu lämpöteho on aina pienempi kuin kamiinoilla tai kiertoilmatakoilla. Lämpötehon lisäksi tulisikin kiinnittää huomiota myös suoritus- tasoilmoituksesta löytyvään lämmönvarauskykyyn ja lämmönluovutusaikaan.

Eri tulisijojen energiatohokkuusluokkia keskenään vertailtaessa on huomioitava, että luokat ovat vertailukelpoisia vain samantyyppisten tulisijojen kesken. Keskeiset tulisijatyyppit ovat kamiinat, varaavat tulisijat ja kotitalousliedet.

1.3 KANSALLISET VAATIMUSTASOT

Suomessa CE-merkittyjen rakennustuotteiden vähimmäisvaatimustasot ilmenevät **kansallisista soveltamisstandardeista eli NAS:sta**, jotka julkaistaan SFS:n toimesta (SFS 7000 -sarjana). NAS on suositus, mutta linjassa rakentamissäädösten vaatimusten kanssa, mikäli sellaisia on Suomessa asetettu.

1.4 TULISIJOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET, OHJEET JA DOKUMENTIT

Tulisijat luokitellaan niiden valmistustavan perusteella tehdasvalmisteisiin ja paikalla muurattaviin tulisijoihin.

Tehdasvalmisteiset tulisijat

- Tehdasvalmisteisilta tulisijoilta* vaadittavia ominaisuuksia ohjaa pakollinen CE-merkintä.
- Paloturvallisuuden kannalta tärkeää ovat määritetyt suojaetäisyydet palava-aineeseen materiaaliin.

- Kiinteän polttoaineen tilälämmittimien, kuten varaavien tulisijojen, kamiinoiden ja kotitalousliesien, tulee täyttää myös ekosuunnitteluasetuksen määräykset, jotka koskevat tulisijan päästöjä ja hyötysuhdetta.
- Suomessa ei ole tulisijojen koskevaa asetusta, jossa vaadittaisiin tiettyjä suoritusarvoja, joten tulisijojen koskevat suositukset kansallisista vaatimustasoista (NAS) on julkaistu *standardina SFS 7021*.

*saunanpadoille ja kertälämmitteisille kiukaille ei ole harmonisoitua tuotestandardia eikä niitä voi CE-merkitä

Paikalla muuratut tulisijat

- Paikalla muuratut tulisijat eivät ole CE-merkinnän eivätkä ekosuunnitteluasetuksen alaisia, eikä niille siten voi laatia suoritusarvoilmoitusta tai vaatimustenmukaisuusvakuutusta.
- Näitä tulisijojen koskee ympäristöministeriön **RakMK E8** ohje.

Tulisijojen koskevat dokumentit

Tehdasvalmisteisten tulisijojen CE-merkintävelvoitteesta tuleva suoritusarvoilmoitus (DoP) sisältää tuotteen perusominaisuudet. Ne määrittävät eri tulisijatyyppejä koskevissa standardeissa. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa (DoC) ei ilmoiteta mitään lukuarvoja vaan ainoastaan, että tuote täyttää ekosuunnitteluasetuksen vaatimukset. Ekosuunnitteluasetuksen mukaiset tuotetiedot esitetään erillisenä asiakirjana esim. käyttöohjeessa ja internet-sivustolla.

1.5 SAVUPIIPPUJA KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ JA OHJEITA

Myös savupiiput voidaan luokitella niiden valmistustavan perusteella tehdasvalmisteisiin ja paikalla rakennettaviin savupiippuihin. Näitä molempia koskee **ympäristöministeriön asetus 745/2017** ja sitä täydentävä opas (esimerkkejä savupiippujen ja tulisijojen toteuttamisesta). Asetuksen keskeinen vaatimus on **vähintään T600-lämpötilaluokka** kiinteän polttoaineen tulisijoille ja kiukaille. Kaikkien savupiippujen tulee olla myös **nokipalonkestäviä (luokka G)**.

Tehdasvalmisteiset savupiiput ja savupiipputuotteet

Käytännössä kaikki tehdasvalmisteiset savupiiput (metalli, harkko, betoni...) on CE-merkittävä ja niille on laadittava suoritusarvoilmoitus, josta ilmenee mm. lämpötilaluokka, suojaetäisyys ja nokipalonkestävyys. Tyypillisesti tehdasvalmisteiset savupiiput testataan kokonaisuutena eli ns. järjestelmäsavupiippuina. Kokonaisuuteen sisältyy kaikki tarvittavat savupiippuelementit, liitospappaleet, läpivientien eristeet ja tiivistystarvikkeet. Järjestelmänä testattujen savupiippujen komponentteja ei saa muokata eikä eri valmistajien tuotteita saa keskenään vaihtaa. Myös eri savupiippuille on laadittu harmonisoituja tuotestandardeja täydentävät kansalliset soveltamisstandardit eli NAS:t (*SFS:n standardit SFS 7009-7015*). Savupiipputuotteista myös **yhdysputket*** ovat pakollisen CE-merkinnän alaisia!

*yhdysputkelle on useita, samaa tarkoittavia nimiä, kuten yhdyshormi, liitosputki ja liitoshormi

Paikalla rakennetut savupiiput (poltettu tiili ja metalli)

Paikalla rakennettuja savupiippuja ei voi CE-merkitä, eikä niille siten voi laatia suoritusasoilmoitusta. *YM asetuksessa 745/2017* on tarkentavia määräyksiä ja ohjeita, miten toteutetaan paikalla rakennettu T600-luokan mukainen ja nokipalonkestävä savupiippu.

1.6 TULISIJOJA JA SAVUPIIPPUJA KOSKEVA MUU OHJEISTUS

Kaikkia keskeisiä tulisijatyyppejä koskee RIL ry:n laatima **RIL 251-2015 Tulisijat** ohje. Savupiipuille ja savupiipputuotteille on RIL laatinut ohjeen **RIL 245-2020 Pienet savupiiput**. Ne on tarkoitettu erityisesti ammattilaisille edistäen tulisijojen osalta hyvää suunnittelukäytäntöä, rakennustapaa ja käyttöä

Edellä mainittujen ohella valmistajien ohjeet ovat keskeisiä tiedonlähteitä määräysten mukaisen ja paloturvallisen tulisija-savupiippu -yhdistelmän rakentamisessa. **Kuntien rakentamisohteistus** määrittelee paikkakuntakohtaiset lupa- ja tarkastuskäytännöt eri tilanteissa.

Rakennuttajan kannalta on tärkeää varmistaa, että tulisijojen ja savupiippujen suunnitteluun ja asentamiseen/muuraamiseen liittyvät ammattihenkilöt ovat tämän oppaan ohella hyvin perillä myös muista määräyksistä ja ohjeista.

1.7 ESIMERKKEJÄ SUORITUSTASOILMOITUKSESTA

Järjestelmäsavupiipun suoritusasoilmoitus ja sen tärkeimmät huomiot

SUORITUSTASOILMOITUS		No. 001ABC15012019
<p>1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: Metallijärjestelmäsavupiippu ABC D10 2. Aiottu käyttötarkoitus: Nokipalonkestävä moniseinämäinen eristetty järjestelmäsavupiippu. Pystysuoriin ja vaakasuuntaiseen asenukseen, sekä 30°, 60° ja 90° kulmaan asennettavissa oleva tuotejärjestelmä, joka koostuu jäykistä pannoilla kiinnitettävistä metallihormiputkista ja yhdysputkista. Tuotejärjestelmä sisältää XYZ kumiseoksesta olevat aluskate- ja höyrystykutiivisteet, sekä vesikatkon tiivisteet. Savupiipun limittaiset liitokset on testattu sijoitettavaksi rakennuseristein sisään. Savupiippu voidaan asentaa koteloituihin rakenteeseen.</p>		
<p>3. Valmistaja: Yritys ABC, Katu 1, 00110 Helsinki, www.yritysabc.fi 5. AVCP-menetely: AVCP 2+ 6a Yhdenmukaistettu standardi: EN 1856-1:2009 Ilmoitettu laitos: No. 1234CPR Ilmoitetun laitoksen todistus No. 1234CPR5678</p>		
7. Ilmoitetut suoritusastot:		
Perusominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Mittapoikkeamat	Standardin mukaiset	EN 1856-1:2009
Kaasutiiveys	Alipaineippiu N1 ($\leq 2,0 \text{ l/sm}^2/40 \text{ Pa}$)	
Virtausvastus	Keskimääräinen karheus 1 mm	
Lämmöneristävyys	NPD	
Lämpörasituksen kestävyys	T600 (testattu 600 mm paksulla läpivientikerroksella)	
Nokipalonkestävyys	G100 eli suojaetäisyys 100 mm	
Puristuslujuus	2,5 kN eli 15 m suoraa savupiippukappaleita	
Vetolujuus	NPD	
Taivutuslujuus	NPD	
Tuulikuorman kestävyys	Max pituus vapaasti seisovana 3,0 m viimeisen tuen yläpuolella	
Kondenssaatiokestävyys	D eli kuivat käyttöolosuhteet (polttoaineena puu, hiili, turve)	
Korroosiokestävyys	V3 (testattu EN 1856-1 luvun A.3 menetelmällä)	
<p>Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusasto on ilmoitettujen suoritusastojen joukon mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla</p>		

Maininta koteloinnista

Tiiveysluokka

Lämpötilankestävyys-, eli T-luokka ja mahdollinen läpiviennin paksuus

Nokipalonkestävyys, G ja suojaetäisyys

CE-merkintä savupiipun toimituspaketissa sisältää vastaavan informaation useimpien koodilla ilmoitettuna. Tässä tapauksessa ilmoitetut ominaisuudet; T600-N1-V3-L50060-G(100). CE-merkinnässä voidaan ilmoittaa valmistajan kotisivun osoite, jossa suoritustasoilmoitus esitetään.

Varaavan tulisijan suoritustasoilmoitus ja sen tärkeimmät huomiot


SUORITUSTASOILMOITUS		No. 002DEF15082019 ja 003DEF15082019	
1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus: Varaava tulisija DEF / S870 ja DEF / S871 2. Aiottu käyttötarkoitus: Puulämmiteinen elementtirakenteinen varaava tulisija, joka on tarkoitettu asuinrakennusten sisätilojen lämmittämiseen. 3. Valmistaja: Yritys DEF Oy, Katu 1, 00110 Helsinki, www.yritysDEF.fi 5. AVCP-järjestelmä: AVCP 3 6a. Yhdenmukaistettu standardi: EN 15250:2007 Ilmoitettu laitos: No CPRJ/2345 7. Ilmoitetut suoritustasot:			
Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä EN 15250:2007	
Suojaetäisyys palava-aineiseen rakennusosaan	Takana: 100 mm Sivulla: 100 mm Ylös: 250 mm	Suojaetäisyydet	
Palamistuotteiden CO-päästö	0,12 %	CO-päästö	
Savukaasun lämpötila normaali käytönteistissä (keskiarvo)	220 °C	Savukaasun keskilämpötila	
Lämmönvarauskyky	45 kWh	Lämmönvarauskyky	
Lämmönluovutus	4,6 h:n kuluttua saavutettu huippulämpötila 14,3 h:n kuluttua 50 % huippulämpötilasta 24,2 h:n kuluttua 25 % huippulämpötilasta	Lämmönluovutus	
Lämmöntuotto	150 MJ	Hyötysuhde	
Hyötysuhde	82 %	Savupiipun mitoituslämpötila	
Polttoainetyypit	Puuklapit		
Vaaralliset aineet	Ei päästöjä		

Savupiipun mitoituslämpötila on 370 °C, joka perustuu mitattuun käyttöturvallisuustestin korkeimpaan lämpötilaan. Polttoainemäärä 3 x 3,5 kg, lämmitettäessä noudatettava valmistajan käyttöohjeita. Tulisija voidaan asentaa jaettuun hormiin. Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

CO-päästöarvo ja hyötysuhde eivät eri tulisijatyypin kohdalla ole keskenään täysin vertailukelpoisia, sillä esim. kamiinoiden ja varaavien tulisijojen testaustavat poikkeavat toisistaan (ks. tarkemmin luku 14).

Ellei käyttöturvallisuustestin korkeinta lämpötilaa ole ilmoitettu, voidaan savukaasun normaalikäytön keskilämpötilaa käyttää savupiipun mitoituslämpötilana kertomalla se 1,8:lla. Tätä ei kuitenkaan voi soveltaa saunan kiukaisiin!

Varaavien tulisijojen lämmönluovutusta kuvataan kolmen ajankohdan perusteella: maksimilämmönluovutuksen ajankohta, 50 % maksimista ja 25 % maksimista.



Pitkä lämmönluovutusaika korreloi tyypillisesti suoraan tulisijan painon kanssa. Varaavan tulisijan määritelmä edellyttää, että maksimijankohdan ja 50 %:n ajankohdan ero on vähintään kuusi tuntia NAS:n mukaisesti (tässä tapauksessa siis $14,3 - 4,6 \text{ h} = 9,7 \text{ h}$).

LISÄTIETOA:

Rakennustuotteiden CE-merkintä ja standardit:

- <https://ym.fi/rakennustuotteet>
- www.henhelpdesk.fi

Ympäristöministeriön asetukset ja ohjeet

(asetus 745/2017, Ohje 31.1.2019, RakMK E8):

- <https://ym.fi/rakentamismaaraykset> ; kohdassa paloturvallisuus

Kansalliset soveltamisstandardit (NAS:t; SFS 7009-7015 ja SFS 7021):

- <https://sales.sfs.fi/>

RIL ry:n ohjeet (RIL 245-2020 Pienet savupiiput, RIL 251-2015 Tulisijat):

- <https://www.ril.fi/kirjakauppa/>

Ekosuunnitteluasetus 2015/1185:

- <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1185&from=EN>
- TUKES tiedote (8.12.2021): <https://tukes.fi/-/ekosuunnitteluvaatimukset-koskevat-ensi-vuoden-alusta-myos-kiintean-polttoaineen-tilalammittimia>

Tulisijojen energiamerkintä:

- <https://ekosuunnittelu.info/>

2. KULUTTAJAN JA JAKELIJAN VASTUISTA

TIETORUUTU 2 – KULUTTAJAN JA JAKELIJAN VASTUISTA

- Kuluttaja (rakennushankkeeseen ryhtyvä) vastaa, että kohde suunnitellaan ja rakennetaan määräysten ja myönnetyn luvan mukaisesti sekä siitä, että kohde suunnittelijoilla ja toteuttajilla on riittävä ammattitaito.
- Jakelija vastaa CE-merkittävien tuotteiden asiakirjojen toimittamisesta ja valmistaja itse asiakirjoista ja tuotteen vaatimuksenmukaisuudesta.
- TUKES vastaa markkinavalvonnasta Suomessa varmistaen, että markkinoilla olevat tuotteet ovat vaatimustenmukaisia ja että niihin liittyvät asiakirjat on oikein laadittu.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee huolehtia, että rakennuskohteen pääsuunnittelijalla, rakennussuunnittelijalla, erityissuunnittelijalla ja vastaavalla työnohtajalla on heidän tehtäviensä vaativuus huomioiden riittävä asiantuntemus ja ammattitaito. Eri osapuolten vastuista tarkemmin *RIL 245-2020 Pienet savupiiput* -ohjeessa.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee huolehtia, että kohde suunnitellaan ja rakennetaan määräysten ja myönnetyn luvan mukaisesti

Tulisijoja ja savupiippuja markkinoille asettava tahon, **jakelijan tulee varmistaa seuraavat seikat:**

- Tuotteessa on, jos sitä vaaditaan, CE-merkintä ja siihen on liitetty tässä asetuksessa vaaditut asiakirjat sekä ohjeet ja turvallisuustiedot kyseisen jäsenvaltion määräämällä käyttäjien helposti ymmärtämällä kielellä.
- Tuotteeseen on kiinnitetty tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta ne voidaan tunnistaa.
- Valmistajan ja maahantuojan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä yhteysosoite.

Jos jakelija katsoo tai jos jakelijalla on syytä uskoa, että rakennustuote ei ole suoritustasoilmoituksen tai tämän asetuksen muiden sovellettavien vaatimusten mukainen, jakelija ei saa asettaa tuotetta markkinoille saataville.

TUKES toimii markkinavalvojana Suomessa

- Valvonta kohdistuu pääasiassa valmistajiin ja maahantuojiin sekä vähittäismyymiin Suomessa.
- Varmistaa, että markkinoilla olevat tuotteet ovat vaatimustenmukaisia, niihin liittyvät asiakirjat on oikein laadittu eivätkä tuotteet vaaranna terveyttä tai turvallisuutta.
- Mikäli on syytä epäillä, että rakennustuote aiheuttaa vaaraa tai se ei ole suoritustasoilmoituksen mukainen, voi siitä ilmoittaa TUKESille: <https://marek.tukes.fi/ilmoitus.aspx>.

LISÄTIETOA:**Talouden toimijat ja niiden vastuut:**

- <https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/valmistajan-maahantuojan-ja-myyjan-velvollisuudet-taulukossa>

Markkinavalvonnasta

- <https://tukes.fi/etusivu>

3. TULISIJA-SAVUPIIPPU -YHDISTELMÄ UUDISRAKENTAMISESSA

TIETORUUTU 3 – TULISIJA JA SAVUPIIPPU UUDISRAKENTAMISESSA

- Huomioi kaikki tulisija-savupiippu -yhdistelmän valintaan liittyvät seikat jo suunnitteluvaiheessa.
- Kiinnitä huomiota erityisesti palamisilman tuontiin ja tulisijan sijoitteluun – niihin vaikuttaminen myöhemmin on vaikeaa.
- Varmista, että rakennushankkeesi ammattilaiset (suunnittelijat, vastaava työjohtaja, asentajat) ovat päteviä myös tulisija- ja savupiippuasioissa.
- Vertaillenasi eri tuotteita vaadi CE-merkityiltä tuotteilta suoritustasoilmoitus (DoP) sekä ekosuunnitteluasetuksen DoC.
- Huomioi kuntakohtaiset määräykset ja ole ajoissa yhteydessä rakennusvalvontaan.
- Huomioi sähkösuunnittelussa palovaroittimien ohella myös tulisijojen kohdalla suositeltavat häikävaroitimet.

Tulisijan ja savupiipun rakentaminen voi sisältää seuraavia vaihtoehtoja:

1. **Tulisija ja savupiippu hankitaan osana uudisrakentamista**
2. **Uusi tulisija ja savupiippu hankitaan olemassa olevaan rakennukseen**
3. Uusi savupiippu olemassa olevaan tulisijaan
4. Uusi tulisija olemassa olevaan savupiippuun

Tässä luvussa käsitellään asioita, joita kuluttajan tulisi huomioida erityisesti tulisijan ja savupiipun valinnassa vaihtoehtojen 1 ja 2 kohdalla. Niitä on syventävästi käsitelty oppaan muissa luvuissa.

Uudisrakentamisessa rakennushankkeeseen ryhtyvällä on enemmän päätettäviä asioita ja mahdollisuuksia vaikuttaa onnistuneeseen lopputulokseen. Tulisija-savupiippu -yhdistelmän hankinta pitäisikin huomioida jo rakennusprojektin alusta alkaen, jotta tulisijan käytettävyys, häiriötön toiminta, paloturvallisuus ja lämmitysominaisuudet ovat hallinnassa.

3.1 MÄÄRÄYKSET, LUVAT, TARVITTAVAT SUUNNITELMAT JA VASTUUT

Tulisijan ja savupiipun rakentaminen on toimenpide, joka yleensä edellyttää rakennuslupaa. Luvanvaraisuudesta voidaan kuitenkin kuntakohtaisesti säätää kunnan rakennusjärjestyksellä. Siksi rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee olla ennen rakennustöihin ryhtymistä selvittää oman kuntansa rakennusvalvonnalta lupien ja

suunnitelmien tarve kohteen laajuus huomioiden. Pääpiirustusten lisäksi rakennuslupahakemukseen voidaan edellyttää liitettäväksi tulisijaa ja savupiippua koskeva erityissuunnitelma (rakenne- ja IV-suunnitelmat). Suunnitelmien tulee täyttää *ympäristöministeriön asetuksen savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta 745/2017* asetetut vaatimukset. Tarkennettua opastusta suunnitelmien sisällöstä on em. asetuksen lisäksi sen perustelumuiotiossa ja *YM:n oppaassa (31.1.2019)* sekä *RIL 245-2020 Pienet savupiiput* -ohjeessa.

Tässä oppaassa ei kuitenkaan mennä tarkemmin näiden suunnitelmien laadinnan tai sisällön yksityiskohtiin, vaan **korostetaan kuluttajan roolia rakennushankkeeseen ryhtyvän ominaisuudessa olevan vastuussa siitä, että hankkeeseen kiinnitetään tarvittavat pätevät suunnittelijat ja rakennuslupa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaisen ohjeiden mukaisesti.**

Uusi, vuoden 2025 alusta voimaan tuleva rakentamislaki tuo seuraavia tulisijoihin liittyviä muutoksia rakentamislupakäytäntöihin:

- pinta-alaltaan alle 30 m²:n pihasaunan tai muun tulisijallisen piharakennuksen pois lukien liesi*, saa rakentaa ilman rakentamislupaa
- rakentamisessa tulee kuitenkin aina huomioida rakentamislaisissa määritetyt muut velvoitteet (tarkemmin kohdassa LISÄTIETO).

* liedellä varustettu piharakennus katsotaan asunnoksi ja vaatii aina rakentamisluvan

3.2 SJOITTAMINEN ASUNTOON

Tulisijan käyttötarkoitus (lämmitys, ruoanlaitto, tunnelmanluonti) vaikuttaa ensi sijassa sen sijoitteluun asunnossa. Mitä suurempi merkitys tulisijalla halutaan olevan tilojen lämmityksessä, sitä tärkeämpää on sijoittaa se keskeiselle paikalle, josta tulisijan tuottama lämpö leviää mahdollisimman laajalle alueelle. Tulisijan ja sen ympäröimän tilan tulee myös olla keskenään sopusoinnussa, jottei liian tehokas tulisija aiheuta epämiellyttävää yllämpöä tai vastaavasti alitehoisen tulisijan lämmitysteho ei suuressa tilassa riitä.

Tulisijan tilantarvetta määritettäessä tulee huomioida tulisijan koon lisäksi suojaetäisyyksien, käytön ja huollon aiheuttamat vaatimukset. Käyttöä varten suositellaan tulisijan eteen vapaata tilaa metrin verran sekä nuohousta varten luukkujen eteen vähintään 60 cm.

Tulisijan ja savupiipun suojaetäisyyden sisällä ei saa olla palavaa materiaalia. CE-merkittävien, tehdasvalmisteisten tulisijojen ja savupiippujen kohdalla määritetyt suojaetäisyydet selviävät **suoritustasoilmoituksesta**. Paikalla muurattujen tulisijojen kohdalla suojaetäisyydet määritetään *RakMK E8*:ssa pinnan lämpötilaan perustuen. Paikalla tiilistä tai metallista rakennettujen savupiippujen suojaetäisyyksistä tarkemmin *YM:n asetuksessa 745/2017* sekä *RIL 245-2020* ohjeessa.

Myös polttopuiden varastointi ja tuonti tilaan tulee ottaa huomioon. Ruoanvalmistukseen soveltuvien tulisijojen (liedet, leivinuunit) tulee sijaita keittiön toimintojen kannalta sopivalla etäisyydellä.


3.3 TULISIJAN SIJAINNIN VAIKUTUS SAVUPIIPPUUN JA VETO-OMINAISUUKSIIN

Tulisijan sijoittelu siten, että savupiippu tulee lähelle katon harjaa, on sekä paloturvallisuuden että tulisijan veto-ominaisuuksien osalta paras vaihtoehto. Myös vesikatkon rakentamisessa lähellä harjaa oleva sijainti on rakennusteknisesti edullisin sijainti.

Mikäli tulisijan sijainti edellyttää savupiipulta **seinän läpivientiä**, tulee huomioida valmistajan ohjeet sekä *kansallisessa soveltamisstandardissa SFS 7010* esitetyt seikat. Savupiipun veto-ominaisuuksia voidaan parantaa savukaasuimurin avulla, ellei savupiipun pituus riitä tarvittavaan vedonmuodostumiseen.

3.4 TULISIJA PALAMISILMAN TUONTI TULISIJAAN

Perinteisesti palamisilma tulisijalle on otettu suoraan huonetilasta. Tämä aiheuttaa useimmiten ongelmia erityisesti tulisijan sytytysvaiheessa ja erillispoistojen (esim. liesituuletin, keskuuspölynimuri) vuoksi. *YM:n sisäilmastoa ja ilmanvaihtoa koskeva asetus 1009/2017* edellyttää tulisijan palamisilman huomiointia ilmanvaihtosuunnitelmassa.



Suosituksena on, että palamisilma johdetaan tulisijaan ilmanvaihtojärjestelmästä riippumattomasti. Käytännössä tämä tarkoittaa palamisilman tuontia tulisijaan huonetilan ulkopuolelta joko oman ilmakehän kautta suoraan tulisijaan (1), tulisijan läheisyyteen huonetilan kautta (2) tai erityisesti tähän kehitetyn savupiipun kautta (3a ja 3b). Tällöin savupiipussa on savuhormin lisäksi oma ilmahormi palamisilmaa varten.

Suoraan ulkotilasta tuleva palamisilma johdetaan tulisijaan lattiarakenteissa kulkevan ilmaputken kautta. Tämä tulee siis ottaa huomioon jo hyvin aikaisessa vaiheessa rakennusprojektia. Tulisijojen valmistajilla on omia ratkaisuvaihtoehtoja, lisätarvikkeita ja rajoitteita palamisilman tuonnissa suoraan tulisijaan, joten nämä seikat tulee huomioida jo varhaisessa vaiheessa tulisijaa valittaessa.

Kuva: Tulikivi Oyj.

Varmista tulisijan valmistajalta ilmakehän suunnittelussa ja rakentamisessa, että:

- ilmakehä on riittävän iso tulisijan ilmantarve huomioiden
- tyypillinen ilmakehän halkaisija on 125–150 mm riippuen myös sen pituudesta
- **tuleeko ilmakehän olla palamatonta materiaalia (mikäli on mahdollista tulipesän kekäleiden tai kuuman tuhkan kulkeutuminen ilmakehään!)**

Ilmanvaihtokoneiden takkatoiminnon avulla ei ole tarkoitus tuoda tulisijaan palamisilmaa, vaan muuttamalla veto-olosuhteita helpottamaan tulisijan sytyttämistä. Näin ns. takkakytkimen toiminta-aika on rajoitettu.

3.5 TULISIJAN PERUSTUS

Tulisijan ja savupiipun perustuksen tulee olla riittävän kantava, liikkumaton ja kosteudelta eristetty. Kevytrakenteinen kamiina ja metallihormi harvemmin edellyttävät erityisiä toimenpiteitä, mutta massiivisten varaavien tulisijojen ja kivirakenteisten (harkko/tiili) savupiippujen perustukset tulee suunnitella hankekohtaisesti.

3.6 PALOTURVALLISUUS

Noudattamalla tulisijoja ja savupiippuja koskevia määräyksiä ja ohjeita varmistat yhdistelmän paloturvallisuuden uudisrakentamisessa. Keskeisiä huomioitavia asioita ovat:

- Tulisijan ja savupiipun yhteensopivuus: Suomessa kiinteiden polttoaineiden kohdalla tulee savupiipun olla lämmönkestävyydeltään T600-luokkaa ja noki-palonkestävä.
- Rakennuskohteeseen soveltuvien tuotteiden valinta tuotteen ominaisuuksien (esim. kotelointi) perusteella.
- Suojaetäisyydet erityisesti yläpohjan läpiviennin kohdalla.

Näitä seikkoja on yksityiskohtaisemmin tarkastelu oppaan luvuissa 4–7.

LISÄTIETOA:

Ympäristöministeriön asetukset ja ohjeet (asetus 1009/2017 uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta):

- <https://ym.fi/rakentamismaaraykset>; kohdassa terveellisyys

4. ERI TULISIJA- JA SAVUPIIPPUTYYPIT

TIETORUUTU 4 – ERI TULISIJA JA SAVUPIIPPUTYYPIT

- Massiivinen, varaava tulisija sopii tasaiseen lämmitykseen, kevyempi ja tehokkaampi tulisija tilojen nopeaan lämmitystarpeeseen.
- Myös massiivinen savupiippu varastoi ja tasaa lämpöä.
- Metallinen kevytpiippu sopii uudiskohteiden lisäksi hyvin saneerauksiin ja mahdollistaa joustavan asennuksen (esim. lähtö tulisijan päältä, sivuttaissiirrot).

Tulisijan valinnassa kiinnitetään useimmiten huomiota sen ulkonäköön ja soveltuvuuteen asuintilaan sen esteettisten seikkojen perusteella. Kuluttajalla onkin lukuisia eri valmistajien tarjoamia vaihtoehtoja valittavanaan materiaalien, värien ja muotoilun kohdalla.

Tulisijan kohdalla pohdittavia teknisiä ominaisuuksia ovat:

- lämmitysominaisuudet: tarvitaanko tasaista, pitkäaikaista ja suhteellisen matalaa tehoa vai tilojen nopeaa lämmitystä korkean tehon avulla
- hyötysuhde/energiatehokkuus
- päästöt
- suojaetäisyydet ja niistä johtuva paloturvallinen sijoittelu
- fyysinen koko ja tilantarve, johon vaikuttavat kaikki edellä mainitut seikat.

Ulkonäön kannalta kohteeseen sopiva savupiippu voidaan toteuttaa useammalla eri savupiipputyypillä. Seinään sisään koteloituissa ratkaisuisissa on huomioitava, että valittu savupiippu mahdollistaa koteloinnin (tehdasvalmisteinen savupiippu tulee olla testattu myös koteloituna)

Savupiipun kohdalla tekniset ominaisuudet ovat tulisijoja keskeisemmässä asemassa:

- Tuleeko savupiipun kautta myös tulisijan palamisilma?
- Lähteekö savupiippu tulisijan päältä, jolloin tulevaisuudessa tulisijan vaihto on helpommin toteutettavissa kevyempien metallisavupiippujen kohdalla?
- Onko savupiipun läpivientiratkaisut ja suojaetäisyydet helposti toteutettavissa?
- Halutaanko lämmitysenergiaa varastoituvan ja jaettavan huonetilaan myös savupiipun avulla, jolloin massiiviset kivirakenteiset savupiiput ovat järkevämpiä?
- Edellyttääkö tulisijan sijainti (esim. kattotuolien vuoksi) savupiipulta sivusiirtymiä, jotka voidaan toteuttaa järkevästi vain metallipiipuilla?

4.1 YLEISIMMÄT TULISIJATYYPIT

Käyttöominaisuuksiensa perusteella tulisijat voidaan karkeasti jakaa seuraavasti:

Varaavat tulisijat

Varaavien tulisijojen keskeinen ominaisuus on nimensä mukaisesti sen massaan perustuva lämpöenergian varaavuus, jolloin tulisijassa poltetun puumäärän tuottamaa energiaa saadaan jopa vuorokausien ajan polton jälkeen. Vaatimuksena varaavalle tulisijalle määritetään kansallisessa soveltamisstandardissa NAS:ssa, ettei tulisijan pinnan huippulämpötila saa laskea 50 %:iin nopeammin kuin kuudessa tunnissa.

Varaavat tulisijat soveltuvat parhaiten lämmityskäyttöön, sillä niiden avulla voidaan tuottaa tasaista ja sopivan alhaista lämmitystehoa tukemaan huoneiston päälämmitysjärjestelmää.

Jotkut varaavat tulisijat voidaan varustaa lisäosilla, jotka mahdollistavat yhdistämisen rakennuksen vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. Varaavien tulisijojen yleisimpiä materiaaleja ovat poltettu tiili, vuolukivi, keraamiset massat ja kaakelit.

Kiertoilmatulisijat

Kiertoilmatulisijan toiminta perustuu huoneilman kierrättämiseen tulisijan rakenteissa. Ilma kulkee takan alaosasta takan kuoren ja tulipesän välissä päätyen takaisin huoneeseen takan yläosan aukoista. Kiertoilmatakalla huonelämpötila saadaan kohoamaan nopeasti ja mikäli sen kuorirakenteena on käytetty varaavaa materiaalia, ne luovuttavat jonkin verran lämpötehoa myös tulen sammumisen jälkeen. Kiertoilmatakka voi olla suhteellisen kevytrakenteinen valmistulisija tai se voidaan rakentaa ns. takkasydämen avulla, jolloin se muistuttaa ulkonäöltään varaavaa tulisijaa. Myös kamiinoissa voi olla kiertoilmatoiminto.

Kamiina

Kamiina on useimmiten pienikokoinen valurauta- tai teräspintainen tulisija, jonka avulla kylmänä oleva huoneta saadaan lämpenemään nopeasti. Se onkin tyypillinen valinta vapaa-ajan asunnoissa, joissa peruslämpö pidetään alhaisena. Tasalämpöisissä asunnoissa kamiinat tuottavat helposti tilaan yllämpöä, eivätkä näin ollen ole parhaita vaihtoehtoja lämmityskäytössä. Niiden etuna on koon ansiosta helppo sijoitettavuus ja pieni pohjan kantavuusvaatimus. Varaavilla lisämassoilla pystytään jonkin verran tasaamaan sen lämmitystehoa.

Kiukaat

Saunan kiukaista valtaosa on jatkuvalämmitteisiä kiukaita, joissa kiuskiviä ja samalla löylyhuonetta lämmitetään epäsuorasti kuumien savukanavien ja seinämien avulla. Nimensä mukaisesti jatkuvalämmitteisiin kiukaisiin lisätään puita koko saunomisen ajan, poiketen ns. kertalämmitteisistä kiukaista.

Eri kiuasvalmistajilla on lukuisia malleja ja ratkaisuvaihtoehtoja, joiden kaikkien kohdalla tulee erityistä huomiota kiinnittää oikeaan, saunan tilavuuden ja rakenteiden (esim. lasi-, tiili- tai hirsiseinät) määrittämään lämmitystehoon.

Saunan padat

Saunan padat* on tarkoitettu veden lämmitykseen. Tyypillinen vesimäärä on 50–80 litraa. Ulkokuoren eristeen ansiosta vesi pysyy lämpimänä kymmeniä tunteja. Saunan padoille ei ole harmonisoitua tuotestandardia, joten niitä ei voi CE-merkitä.

* saunan padoista käytetään myös nimeä muuripadat

Liedet ja leivinuunit

Liedet ja leivinuunit on tarkoitettu ruoanvalmistukseen, mutta niillä on merkitystä myös tilojen lämmityksessä: lieden suuri valurautataso tuottaa merkittävän lämpötehon korkean pintalämpötilan vuoksi ja tyypillisesti massiiviset leivinuunit toimivat varaavien tulisijojen tapaan.

Pellettitulisijat

Pellettitulisijat poikkeavat perinteisistä tulisijoista paitsi polttoaineensa vuoksi, myös automaattisen polttoaineen syötön vuoksi. Myös tulisijan muut toiminnot vaativat sähköä, joten se ei toimi varalämmityslähteenä samoin kuin muut edellä mainitut tulisijatyyppit. Pellettitulisijassa ilma kierrätetään tulisijan kanavistossa puhaltimen avulla. Tulisijan tehoa voidaan säätää polttoainesyötön nopeuden avulla. Vesikiertoiset pellettitulisijat voidaan yhdistää rakennuksen olemassa olevan lämmitysjärjestelmään.

Pellettejä voidaan polttaa myös ns. hybriditulisijoissa, jotka on suunniteltu siten, että puuklapien lisäksi polttoaineeksi soveltuu myös pelletti.

4.2 YLEISIMMÄT SAVUPIIPPUTYYPIT

Metallista valmistetut savupiiput

Rakenteeltaan moniseinäisiä lämmöneristettyjä elementtejä. Tyypillisesti kaikki toimituspaketin osat CE-merkintää varten testattu yhtenä kokonaisuutena ns. **järjestelmäsavupiippuna**. Eri valmistajien osia ei saa yhdistää keskenään, koska niitä ei ole yhdessä testattu!

Metallista valmistetun savupiipun etuja ovat keveys ja suhteellisen helppo asennettavuus. Asentaminen vaatii kuitenkin huolellisuutta erityisesti läpivientien kohdalla, ettei paloturvallisuus vaarannu. Valmistajakohtaiset asennusohjeet tärkeää noudattaa suoritustasoilmoituksen suojaetäisyyksien ohella.

Paikalla muurattu tiilipiippu

Muurataan paikan päällä poltetuista tiilistä. Kalkkiehkekatiilet eivät sovellu savupiippuihin. Muurattua savupiippua ei voi CE-merkitä. Ominaisuuksiltaan se on T600-lämpötilaluokan mukainen, kun se tehdään *YM 745/2017 asetus, sitä täydentävä ohje ja RIL 245-2020 ohje* huomioiden. Massansa ansiosta toimii myös lämpöä varaavana elementtinä. Tiilipiippu voidaan toteuttaa myös useampihormisena.

Paikalla rakennettu metallipiippu

Metallipiippu voidaan myös rakentaa paikan päällä. Ominaisuuksiltaan se on T600-lämpötilaluokan mukainen, kun se tehdään *YM 745/2017 asetus, sitä täydentävä ohje ja RIL 245-2020 ohje* huomioiden.

Harkkopiiput

Harkkopiippu voi sisältää erillisen keraamisen sisäputken, eristekerroksen ja ympäröivän kevytsoraharkon tai se voi olla kokonaisuudessaan samasta materiaalista valettu. Materiaalina käytetään kevytsoran lisäksi laavakiveä ja metalli- ja lasiteollisuuden ylijäämämateriaaleja. Harkkopiiput CE-merkitään useimmiten yhtenä kokonaisuutena, ns. järjestelmäsavupiippuna. Asennettaessa savupiippu kootaan hormielementeistä, jotka voivat sisältää myös useampia hormoneja ja palamisilmakanavan.

5. PALOTURVALLINEN TULISIJA-SAVUPIIPPU -YHDISTELMÄ

TIETORUUTU 5 – PALOTURVALLINEN TULISIJA-SAVUPIIPPU -YHDISTELMÄ

- Varmista tarvittavat luvat kuntasi rakennusvalvonnasta ennen tulisijan tai savupiipun hankintaa, katso kohta 3.1.
- Tulisijan savukaasujen maksimilämpötila ei saa ylittää savupiipulle määritettyä lämpötilaluokkaa.
- **Suomessa kaikki kiinteää polttoainetta käyttävät tulisijat ja saunan kiukaat tulee liittää T600-luokan savupiippuun. Kaikkien savupiippujen tulee olla nokipalonkestäviä.**
- Mitoituslämpötilana käytetään tulisijan CE-merkinnän käyttöturvallisuustestin maksimilämpötilaa.
- Tulisijan ja savupiipun suojaetäisyyden sisällä ei ole mitään palava-aineista.
- Myös yhdysputket ovat CE-merkittäviä tuotteita. Eristämättöminä niiden suojaetäisyydet ovat useimmiten merkittäviä tulisijan sijoittelun kannalta.
- Pelkästään tulisijaa uusittaessa ei välttämättä tarvitse uusia savupiippua T600-luokan mukaiseksi, mikäli savupiipun kunto* tai uuden tulisijan savukaasun lämpötila tai muut ominaisuudet eivät sitä edellytä.

*voit varmistaa savupiipun kunnan nuohoojan tekemän kuntotarkastuksen perusteella

Tulisijojen ja savupiippujen paloturvallisuus koostuu seuraavista seikoista:

- Ne muodostavat yhteensopivan kokonaisuuden, jossa tulisijan maksimi savukaasulämpötila ei ylitä savupiipulle määritettyä lämpötilaluokkaa (ns. T-luokka).
- Mitään palava-aineista materiaalia ei ole määritettyjen suojaetäisyyksien sisällä.
- Pintalämpötilat eivät aiheuta vaaraa palo- tai henkilöturvallisuudelle.
- Savupiippu on nokipalonkestävä (luokituksestaan G).
- Myös yhdysputket ovat CE-merkittäviä tuotteita, joille on määritelty savupiippuja vastaavat ominaisuudet.
- Savupiipun läpiviennit on toteutettu valmistajakohtaisten asennusohjeiden mukaan.
- Savupiipun korkeus katolla täyttää vaatimukset.
- Asennettaessa savupiippua koteloituna varmistetaan, että tuote on hyväksytty näin asennettuna.
- Asennuksesta vastaava henkilö omaa riittävän pätevyyden ja tuntee vaatimukset.
- Tulisijaa ja savupiippua käytetään ja huolletaan määräysten ja ohjeiden mukaisesti.

5.1 TULISIJAN JA SAVUPIIPUN YHTEENSOPIVUUS

Tulisijan savukaasulämpötila määritetään tehdasvalmisteisten tulisijojen kohdalla CE-merkintätestausten yhteydessä. Suomessa yhteensopivuuden kannalta määrävänä lämpötilana käytetään savukaasujen käyttöturvallisuustestin mukaista korkeinta lämpötilaa. Ellei tätä ole suoritustasoilmoituksessa erikseen ilmoitettu, käytetään savupiipun mitoituslämpötilana 1,8 x normaalitestin lämpötilaa (tätä kertoimeen perustuvaa mitoitusta ei kuitenkaan voi käyttää saunan kiukailla).

Savupiippua uusittaessa tulee kaikki kiinteää polttoainetta (puu, pelletti) käyttävät tulisijat ja saunan kiukaat liittää aina nokipalonkestävään, T600-lämpötilaluokan mukaiseen savupiippuun (YM asetus 747/2017). Savupiippu voi olla tehdasvalmisteenen, jolloin sen T-luokka selviää suoritustasoilmoituksesta. T600-luokan savupiippu voi olla myös paikalla poltetuista tiilistä muurattu tai paikalla teräksestä rakennettu *YM:n asetus 747/2017 ja RIL 245-2020* ohje huomioiden.

Pelkästään tulisijan vaihdon yhteydessä ei kuitenkaan savupiippua tarvitse automaattisesti uusia *YM 745/2017* perusteella T600-luokan mukaiseksi, mikäli sen kunto ei tätä edellytä eikä uuden tulisijan savukaasun lämpötila tai muut ominaisuudet tätä vaadi (katso esimerkki alla). Savupiipun kunto on hyvä tarkistuttaa esim. nuohojalla ja tarvittaessa se voidaan saneerata eri menetelmin (ks. luku 11.)

ESIMERKKI

Rakennuksen käytössä oleva savupiippu on kiinteistön huoltokirjan ja savupiipun CE-kyltin mukaan T400-luokkaa. Olemassa oleva tulisija halutaan korvata tulisijalla, jolle ei ole suoritustasoilmoituksen mukaan ilmoitettu käyttöturvallisuustestin korkeinta lämpötilaa, vaan mitoitus tapahtuu kertoimen perusteella: suoritustasoilmoituksessa normaalin käyttötestin keskiarvo = 220 °C. Näin ollen savupiipun mitoituslämpötila on $1,8 \times 220 \text{ °C} = 396 \text{ °C} < 400 \text{ °C}$, eikä näin ollen T400-luokan savupiippua tarvitse uusia, mikäli sen muu kunto ei sitä vaadi.

5.2 TULISIJOJEN JA SAVUPIIPPUJEN SUOJAETÄISYYDET

Suojaetäisyys määrittää miten lähellä voi palava-aineista materiaalia olla tulisijan/savupiipun läheisyydessä. Tehdasvalmisteisten tulisijojen kohdalla suojaetäisyydet ilmoitetaan suoritustasoilmoituksessa tyyppillisesti taakse, sivulle ja ylös. Paikalla muurattujen tulisijojen kohdalla suojaetäisyydet määritetään *RakMK E8:aan ja materiaalivalmistajien ohjeisiin* perustuen. Paikalla muurattujen tulisijojen kohdalla suojaetäisyyksiä voidaan pienentää tulisijan ja palava-aineisen seinän väliin rakennettavan ns. kevytsuojan avulla. Sen yksityiskohdat ja käyttö on määritelty *RakMK E8:ssa* ja se koskee pelkästään paikalla muurattuja, ei CE-merkittyjä tulisijoja, ellei sen vaikutusta ole testattu CE-merkintätestauksen yhteydessä.

Tehdasvalmisteisen savupiipun suojaetäisyys ilmoitetaan suoritustasoilmoituksessa samassa yhteydessä nokipalonkestävyyden kanssa: G(100) tarkoittaa 100 mm:n suojaetäisyyttä **koko savupiipun matkalla**.

Paikalla rakennetun tiili- ja metallisavupiipun suojaetäisyys on lähtökohtaisesti 100 mm (YM asetus 745/2017) huomioiden kuitenkin *RIL 245-2020* ohjeessa esitetyt poikkeavat ratkaisut.

Huomioi myös kohta 5.5 Yhdysputket suojaetäisyyksien kohdalla!

Tulisijan edessä oleva palava-aineinen lattia suojataan metallilevyllä/ palamattomalla lattianosalla vähintään 100 mm suuluukun molemmin puolin sekä eteen 400 mm. Avoimet tulisijat soveltaen *RakMK E8:aa*.

5.3 PINTALÄMPÖTILAT

Tulisijojen pintalämpötilalle ei ole mitään vaatimuksia, lukuun ottamatta käsin koskettavaksi tarkoitettuja käyttölaitteita, esimerkiksi luukkujen kahvoja. Etenkin metallisten kamiinoiden ja tulisijaluukkujen kohdalla pintalämpötilat voivat nousta polton aikana erittäin korkeiksi. Nämä tulisijan eri osien lämpötilojen vaikutukset näkyvät tulisijalle määritetyissä suojaetäisyyksissä, mutta voivat olla riski henkilöturvallisuudelle.

Savupiipun ja yhdysputken pintalämpötila ei saa aiheuttaa vaaraa palo- tai henkilöturvallisuudelle. Korkea pintalämpötila näkyy myös suojaetäisyyksissä. Tyypillisesti niiden sijainti on suunniteltu niin, ettei niiden koskettaminen ole mahdollista tai se on eri rakentein estetty.

5.4 NOKIPALONKESTÄVYYS

Nokipalossa savupiippuun ja savukanaviin kertynyt noki ja piki syttyy palamaan aiheuttaen poikkeuksellisen vaaratilanteen savupiipulle ja tulipaloriskin sitä ympäröiville rakennusosille. CE-merkintätestauksissa nokipalonkestävyyttä arvioidaan simuloimalla vastaavat olosuhteet savupiippuun. *YM:n asetuksen 745/2017* mukaan savupiipun tulee olla nokipalonkestävä. Nokipalonkestävyys merkitään luokituksella G.

Paikalla muuratut ja metallista rakennetut savupiiput ovat nokipalonkestäviä, kun ne rakennetaan huomioiden *YM:n asetus 747/2017 ja RIL 245-2020* ohje.

5.5 YHDYSPUTKET

Yhdysputket* ovat myös savupiippujen tapaan CE-merkittäviä tuotteita ja niiden vaatimuksena Suomessa on T600-luokka ja nokipalonkestävyys. Koska yhdysputki on useimmiten eristämätön, on sen suojaetäisyydet (sivulle/ylös) palava-aineeseen

materiaaliin jopa metrin luokkaa. Näin ollen erityisesti kiukaiden kohdalla, joissa tyypillisesti käytetään eristämättömiä yhdysputkia, voivat sen suojaetäisyydet olla määrittämässä koko tulisijan sijoittelua tilaan. Yhdysputkien kohdalla TUKES on omis- sa selvityksissään (katso lisätietoa alla) havainnut paloturvallisuusriskin erityisesti niiden suojaetäisyyden laskennallisessa määrittelyssä. Tämän vuoksi on suositel- tavaa tarkistaa, että mikäli CE-merkinnässä suojaetäisyyden jälkeen on tunnus NM (not measured), (esim. G450 NM), tulee suojaetäisyyden olla vähintään viisi kertaa yhdysputken halkaisija (SFS 7011).

Käyttämällä yhdysputken rakenteellisenä suojauksena A1-luokan palamatonta ver- housta, jonka takana on vähintään 20 mm tuulettuva taustan ilmaväli, voidaan suo- jaetäisyys palavaan materiaaliin määrittää kertomalla eristetyn yhdysputken nimel- lishalkaisija 1,3:lla ja kertomalla eristämättömän yhdysputken nimellishalkaisija 1,5:llä. Eristämättömän yhdysputken suojaetäisyyden tulee laskennallisessa tarkas- telussa kuitenkin olla vähintään 200 mm.

*yhdysputkelle on useita, samaa tarkoittavia nimiä, kuten yhdyshormi, liitosputki ja liitoshormi

5.6 SULKUPELTI

Savupiipun on oltava sulkupellillä varustettu, jos siihen kytketty tulisija ei ole kaa- sutulisija tai tulisija, jossa on jatkuva polttoaineen syöttö. Jos savupiippuun liitety- sä tulisijassa tai sen liitin- tai yhdysputkessa on savupelti, savupiippu voi olla ilman sulkupeltiä.

5.7 SAVUPIIPUN TIIVEYS JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Tehdasvalmisteisilla savuhormituotteilla tiiveys määritetään perustuen harmonisoi- tuihin tuotestandardeihin ja se ilmoitetaan suoritusasoilmoituksessa luokituksena. Paloturvallisuuden ja terveellisuuden kannalta riittävä tiiveysluokka on N1. Poltetuis- ta tiilistä ja paikalla teräksestä rakennetun savupiipun tiiveys varmistetaan annettu- jen ohjeiden mukaan huolellisesti rakentamalla.

Savupiipun sopivuutta eri käyttöolosuhteisiin merkitään tunnuksin D (kuivat: puu, hii- li turve) ja W (märät: öljy, maakaasu, kerosiini). W-luokiteltuja savupiippuja voidaan käyttää D-luokituksen mukaisissa kuivissa käyttöolosuhteissa Suomessa vain, jos ne ovat nokipalonkestäviä (luokkaa G).

LISÄTIETOA

Yhdysputkien paloturvallisuus

- <https://tukes.fi/-/tulisijojen-metallisissa-yhdysputkissa-paloturvallisuusris-ki#12c39bda>

Virheelliseen rakennusmateriaaliin liittyvä virhetilanne FISE:n Rakennusvirhepankissa

- <https://fise.fi/virhekortti/vaaran-muuraustuotteen-kaytto-paikalla-muuratussa-savupiipussa/>

Tulisijan vaihtoon liittyvä virhetilanne FISE:n Rakennusvirhepankissa:

- <https://fise.fi/virhekortti/tulisijan-vaihdon-yhteydessa-muuttunut-savukaasunkierto/>

6. PALOTURVALLISEN TULISIJA-SAVUPIIPPU – YHDISTELMÄN TOTEUTUS

TIETORUUTU 6 – PALOTURVALLISEN TULISIJA-SAVUPIIPPU -YHDISTELMÄN TOTEUTUS

- Vaikka tulisijan ja savupiipun asennustyö ei Suomessa ole luvanvaraista, on suositeltavaa käyttää ammattitaitoista ja alaa koskevat määräykset ja ohjeet tuntevaa asentajaa tai muuraria.
- Varmista myös, että vastaava työjohtaja omaa riittävän pätevyyden.
- Savupiipun läpivienneissä (erityisesti yläpohjassa) tulee noudattaa huolellisesti valmistajan ohjeistusta.
- Korkean lämpötilan kanssa olevat eristeet tulee olla A1-luokkaa huomioiden YM asetuksen 745/2017 vaatimukset.
- Savupiippu voidaan koteloida vain, jos se on testattu koteloituna (ilmoitettu DoP:ssä).
- Ota valokuvia eri työvaiheista ja lopullisesta rakenteesta (esim. yläpohjan läpiviennistä) ja tallenna ne tulisijan ja savupiipun ohjeiden kanssa kiinteistön huoltokirjaan.


Tulisijan ja savupiipun asennustyö tai muuraaminen ei ole Suomessa luvanvaraista eikä siihen vaadita mitään erillisiä sertifiointeja. Alan ammattilaisen käyttö on kuitenkin ehdottoman suositeltavaa asentamisessa sekä vastaavan työnjohtajan kohdalla paloturvallisen toteutuksen varmistamiseksi. Toteutuksessa tulee huomioida kaikki luvussa 5 mainitut seikat kiinnittäen erityisesti huomiota tulisijan ja savupiipun suojaetäisyyksiin ja läpivientien toteutukseen.

6.1 SAVUPIIPUN LÄPIVIENNI

Savupiipun läpivientikohdat yläpohjan, välipohjan, vesikattorakenteiden tai seinärakenteiden kohdalla ovat paloturvallisuuden kannalta vaarallisimpia kohtia. Niiden kohdalla tuleekin tuotteiden valinnassa ja asennuksessa olla erittäin huolellinen. Eri savupiipputyypeille on valmistajakohtaiset läpivientiratkaisut, joita tulee ehdottomasti noudattaa niiden asennuksessa. Rakenteiden sisälle ei saa sijoittaa savupiippuelementtien välisiä limittämättömiä liitoksia. Savupiipun kylkeen tuleva palosuojaeriste on palamatonta A1-luokkaan kuuluvaa materiaalia, huomioiden YM asetuksen 745/2017 vaatimukset.

Yläpohjan läpivienti

Metallipiippujen kohdalla paksut eristekerrokset yläpohjassa edellyttävät periaatteeltaan seuraavan sivun kuvan mukaisia tuulettuvia läpivientejä. **Asennuksessa ja käytön aikana on huolehdittava, että tuuletusväli pysyy avoimena. Missään**



Periaatekuva metallisavupiipun yläpohjan läpiviennistä; HärmäAir.

aluskatetta. Tällöin läpiviennin eriste tai sen korotuslieriö voidaan tiivistää tuulensuojalevyyn tai -huopaan valmistajan ohjeiden mukaisesti.

tapauksessa väliä ei saa täyttää eristevillalla tai muulla vastaavalla.

Läpiviennin toteutustapa ja materiaalit on määritelty valmistajakohtaisesti CE-merkintätestausten myötä eikä näitä voi muuttaa.

Tuomalla läpiviennin eriste tai sen korotuslieriö 100 mm yläpohjaeristeen yläpuolelle estetään puhallusvillan ja muun palava-aineisen materiaalin kulkeutuminen kontaktiin savupiipun kanssa.

Vinon yläpohjan kohdalla tämä ei välttämättä ole mahdollista läpäisemättä samalla


Vesikaton läpivienti ja sen yksityiskohdat (aluskatteen tiivistäminen, vesikattomateriaalin tiivistäminen, tuuletus, rakenteiden painuminen, pellitykset) toteutetaan valmistajakohtaisten ohjeiden mukaisesti. Markkinoilla on myös tehdasvalmisteisia läpivientikappaleita, joita voidaan käyttää, mikäli niiden tuotekelpoisuus on varmistettu.

Seinäläpiviennit ovat käytännössä mahdollisia vain metallisavupiippujen kohdalla. Seinäläpiviennissä tulee savupiipun suoritustasoilmoituksen mukainen suojaetäisyys kertoa kahdella. Muut yksityiskohdat *RIL 245-2020 ohjeen ja valmistajien ohjeiden* mukaisesti. Markkinoilla on myös seinäläpivientiin tarkoitettuja valmisselementtejä, jotka ovat CE-merkittyä vapaaehtoiseen ETA-menettelyyn perustuen.

Savupiipun asentaminen seinäläpiviennin avulla ei ole suositeltava vaihtoehto. Tulisija tulisi pyrkiä sijoittamaan asuntoon siten, että savupiippu voidaan asentaa mahdollisimman pystysuuntaisesti suoraan katolle. Vaakasuuntainen savupiipun osa heikentää savupiipun vetoa ja hankaloittaa nuohousta. Seinäläpivienti on myös paloturvallisuuden kannalta kattoläpivientiä huonompi vaihtoehto. Tulisijaa uusittaessa ongelmia saattaa tulla seinäläpiviennin hormin korkeuden kohdalla.

Kivirakenteisen harkko- tai poltetusta tiilistä muuratun savupiipun kohdalla läpivienti toteutetaan ilman tuulettuvaa tilaa tai osittain tuulettuvana (> 600 mm eristekorkeus) valmistajan ohjeen mukaan. Savupiipun kylkeen tuleva palosuojaeriste tuodaan 100 mm yläpohjaeristuksen yläpuolelle.

Rakennedetailit ja höyrynsulun tiivistämiset toteutetaan valmistajakohtaisten ohjeiden mukaisesti.



Periaatekuva kivirakenteisen savupiipun yläpohjan läpiviennistä; ISOVER.

6.2 TULISIJOJEN JA SAVUPIIPPUJEN ERISTEISTÄ

Oikein valitut eristemateriaalit ovat keskeisessä roolissa tulisijan ja savupiipun paloturvallisuudessa. Korkean lämpötilan kanssa tekemisiin joutuvat eristeet tulee olla palamattomia, korkeimman mahdollisen paloluokituksen A1 mukaisia. Tehdasvalmisteisten tulisijojen ja järjestelmäsavupiippujen eristeratkaisut itse rakennustuotteisiin kuten myös niiden käyttöön (liikuntavälien tiivistäminen, läpiviennit) liittyvät ohjeet, ovat valmistajan valitsemia ja CE-merkintätestausten myötä lukkoon lyötyjä. Eristemateriaaleja tai niihin liittyviä rakenneratkaisuja ei saa muuttaa.

Paikalla muurattavien tulisijojen ja savupiippujen sekä paikalla metallista rakennettavien savupiippujen kohdalla eristeratkaisuissa huomioidaan *YM:n asetuksen 745/2017 vaatimukset* * sekä *RIL 245-2020 ja RIL 251-2015 ja RakMK E8 ohjeet*. Pääperiaatteena myös näissä on A1-luokan paloeristemateriaalin käyttäminen, mikäli eriste on tekemisessä korkean lämpötilan kanssa.


Keraamisten eristeiden käytössä savupiipuissa tulee olla varovainen, sillä huolimatta niille tyypillisestä hyvästä lämmönkestävyydestä, niiden kutistuvuus eri lämpötiloissa saattaa aiheuttaa ongelmia.

Yläpohjassa tyypillisesti käytettävät puhalluseristeet eivät saa olla kosketuksissa tulisijan osien, yhdysputkien tai savupiipun kanssa. Tarkemmin kohdassa 6.1 Savupiipun läpiviennit.

* korkein käyttölämpötila on vähintään 600 °C ja lämmönjohtavuus 600 °C:n keskilämpötilassa on korkeintaan 0,19 wattia/metriä · kelviniä (W/(m · K)).

6.3 SAVUPIIPUN KORKEUS

Savupiippu on sekä paloturvallisuuden että toiminnallisuuden (veto-ominaisuudet, katteen tiivistäminen) kannalta tarkoituksenmukaista sijoittaa lähelle katon harjaa.



Savupiipun korkeus, kun kattokaltevuus on enintään 20° (RIL 245-2020).

Vesikaton harjalla on savupiipun pään ja katteen (kun paloluokka vähintään B_{roof} (t2)) välinen pienin etäisyys 0,8 m. Tavanomaisilla kattokaltevuuksilla ($\leq 20^\circ$) lisätään savupiipun korkeuteen 0,1 m jokaista lapemetriä kohti harjalta laskettuna.

Erikoistapaukset tarkemmin *RIL 245-2020 Pienet savupiiput* -ohjeessa.

6.4 SAVUPIIPUN KOTELOINTI

Savupiipun koteloinnilla tarkoitetaan savupiipun ympärille rakennettavaa verhoavaa kotelomaista rakennetta. **Savupiippu voidaan koteloida vain siinä tapauksessa, että se on suoritustasoilmoituksen mukaan testattu koteloituna.** Kotelointi voi olla esimerkiksi rakennuksen toisen kerroksen osalta verhottu savupiippu tai kuorirakenteisen takan sisään rakennettu savupiippu. Savupiipun koteloinnissa tulee aina ottaa huomioon kotelorakenteen tuulettuvuus valmistajan ohjeiden mukaisesti. Myös paikalla muurattu tiilipiippu voidaan koteloida. Tarkemmat rakennekuvat löytyvät RIL 245-2020 ohjeesta.

LISÄTIETOA

Asennukseen liittyviä virhetilanteita **FISE:n Rakennusvirhepankissa:**

- <https://fise.fi/virhekortti/savupiipun-lapiviennin-virheellinen-toteutus-ylapohjan-eristamisen-yhteydessa/>
- <https://fise.fi/virhekortti/koteloidun-paikalla-metallista-rakennetun-savupiipun-virheellinen-asennus/>
- <https://fise.fi/virhekortti/metallisavupiipun-seinalapivienti/>
- <https://fise.fi/virhekortti/savupiipun-kotelointi-pellityksen-yhteydessa/>
- <https://fise.fi/virhekortti/harkkopiipun-vaurioituminen-lumikuorman-johdosta/>

7. SAUNAN TULISIJOJEN ERITYISPIIRTEITÄ

TIETORUUTU 7 – SAUNAN TULISIJOJEN ERITYISPIIRTEITÄ

- Saunaan liittyvät tulipalot ovat yleisimpiä rakennuspaloja Suomessa – älä kukaan koskaan vaatteita kiukaan läheisyydessä. Vakuutusten suojeluohjeiden myötä, korvausta voidaan vähentää tai se voidaan evätä kokonaan.
- Saunan kiukaan valinnassa tulee huomioida, että sen teho on riittävä saunan tilavuuteen ja sen rakenteisiin nähden. Alitehoinen kiuas on paloturvallisuusriski, sillä kiuasta joudutaan lämmittämään liikaa, jolloin ympäröivien rakenteiden lämpötilat voivat nousta liian korkeiksi.
- Erityistä huomiota vaativat kiukaiden ja eristämättömien yhdysputkien suojaetäisyydet.
- CE-merkittyjen kiukaiden kohdalla suojaetäisyyksiä ei voi muuttaa ns. kevytsuojien avulla, ellei vaikutusta ole testattu CE-merkintätestauksen yhteydessä ko. tuotteella.
- Ekosuunnitteluasetus ei koske kiukaita eikä saunan patoja.
- Savupiipun läpivientikohta on kriittinen paloturvallisuuden kannalta erityisesti pitkään jatkuvan saunomisen kohdalla, sillä kiukaiden savukaasut ovat tyypillisesti korkeita.

Jatkuvalämmitteiset kiukaat ovat yleisimpiä tulisijoja Suomessa. Saunatiloissa syttyy myös eniten tulipaloja, syinä tyypillisesti:

- pitkäaikainen saunominen ja saunan lämmitys; ympäröivien rakenteiden ylikuumeneminen
- puutteelliset suojaetäisyydet ja virheellinen kevytsuojauksen käyttö
- väärin toteutetut läpivientiratkaisut
- alitehoinen kiuas ja siitä johtuva kiukaan liikalämmitys
- vaatteiden kuivaaminen kiukaan yläpuolella.

Paloturvallisen ja riittävän tehokkaan kiukaan hankintaa varten tulisi tiedossa olla seuraavat seikat:

Löylyhuoneen tilavuus ja muut kiukaan mitoitukseen vaikuttavat seikat (esim. hirsiseinät, lasiovi, kiviaineinen tai muu eristämätön seinä). Nämä seikat ovat tyypillisesti valmistajakohtaisia ja löytyvät yrityksen www-sivuilta laskurimuotoisina tai ker-toimina. Niiden huomiotta jättäminen johtaa helposti liian alitehoksen kiukaan hankintaan, huonoihin löylyominaisuuksiin ja paloturvallisuuden kannalta riskitilanteisiin.


Kiukaalle varattu tila huomioiden ympäröivät palava-aineiset seinät ja lauderakenteet. Erityisesti kiuasta uusittaessa sivusuunnassa oleva tila on edellisen kiukaan perusteella löyty lukkoon eikä useimmiten helposti muutettavissa. Teh-

dasvalmisteisen kiukaan kohdalla on lisäksi huomioitava, ettei sen **suoritustasoi-**
moituksessa ilmoitettua suojaetäisyyttä voi ns. kevytsuojan (ks. kohta 5.2)
avulla muuttaa, ellei sen vaikutusta ole testattu CE-merkinnän tyyppitestauk-
sen yhteydessä.


Tulisijoilla, jotka eivät kuulu CE-merkinnän piiriin (esim. saunanpadat ja kertaläm-
mitteiset kiukaat), voidaan kevytsuojia käyttää määriteltujen suojaetäisyyksien pie-
nentämiseen rakennuspaikkakohtaisen varmentamismenettelyn avulla. Rakennus-
valvonta päättää kelpoisuuden osoittamisesta perustuen valmistajan toimittamiin
selvityksiin ja testiraportteihin.

Mikäli käytetään eristämätöntä yhdysputkea, on sen suojaetäisyys useimmiten
kiukaan sijoittelussa määräävä tekijä! Huom. ks. kohta 5.5 *Yhdysputket*.

Esimerkki 1: Kiuas (L x S) 500 mm x 500 mm asennetaan alaliittymällä, käytettävissä
1150 mm: tila; suojaetäisyys sivuille DoP:sta: A = 300 mm. Sivusuunnassa tarvita-
tava mitta on $500 \text{ mm} + 2 \times 300 \text{ mm} = 1100 \text{ mm}$, joten OK!



Esimerkki 2: Sama kiuas asennetaan käyttäen päältä lähtevää eristämätöntä 120
mm:n yhdysputkea, jonka suojaetäisyys DoP:stä: C = 700 mm. Tarvittava mitta on
 $120 \text{ mm} + 2 \times 700 \text{ mm} = 1520 \text{ mm}$, joten asennus ei tuohon tilaan ole mahdolla-
ista! Huomioi kohdassa 5.5. Yhdysputket kuvattu menettely rakenteellisen suojauk-
sen käytöstä.



Kertalämmitteiset kiukaat eroavat jatkuvalämmitteisistä siten, että niissä kiukaan suuri kivimäärä lämmitetään kerralla punahehkuiseksi, jonka jälkeen savupelti suljetaan. Häikävaaran vuoksi saunomisen aikana kiviä ei voi jälkilämmittää.

Kertalämmitteisille kiukaille ei ole harmonisoitua tuotestandardia, joten niitä ei voi CE-merkitä.

Saunan padalla voidaan lämmittää kerralla suuria määriä vettä. Lämmitetty vesi pysyy eristetyssä padassa lämpimänä pitkään. Muiden saunan tulisijojen tapaan sekä kertalämmitteiset kiukaat, että saunan padat tulee liittää T600-luokan, noki-palonkestävään savupiippuun. Suojaetäisyyksien kohdalla noudatetaan valmistajan ohjeita.

Saunan padoille ei ole harmonisoitua tuotestandardia, joten niitä ei voi CE-merkitä.

LISÄTIETOA

Saunaan liittyviä virhetilanteita FISE:n Rakennusvirhepankissa:

- <https://fise.fi/virhekortti/kiukaan-ja-yhdysputken-riittamaton-suojaetaisyys/>
- <https://fise.fi/virhekortti/savupiipun-limittamaton-liitos-ylapohjassa/>

8. PIHAN TULISIJAT (PIHASAUNAT, PALJUT, ULKOTULET)

TIETORUUTU 8 – PIHAN TULISIJAT

- Sijoitettaessa saunarakennusta tontille tulee huomioida ympäristöministeriön asetuksen 848/2017 vaatimus vähintään 8 metrin etäisyydestä viereisiin rakennuksiin.
- Ns. valmispihasaunoissa on todettu useita paloturvallisuuspuutteita – niitä ei voi CE-merkitä tai hyväksyttää mitenkään kokonaisuutena.
- Pihasaunoja koskevat samat tuotekohtaiset määräykset kuin rakennuksen sisälläkin olevia saunoja
- Kylpytynnyreihin sovelletaan kuluttajaturvallisuuslainsäädännön mukaisia yleisiä turvallisuusvaatimuksia. Niitä ei voi CE-merkitä.
- Kylpytynnyrien kohdalla suurin paloturvallisuusriski aiheutuu savupiipusta tulevasta kipinöistä.
- Savusaunan kohdalla tulee huomioida jatkuva valvonta lämmityksen aikana sekä riittävä alkusammutusvalmius.
- Ulkotulia ei saa sijoittaa palava-aineiselle alustalle.

8.1 PIHASAUNAT

Vuoden 2025 alusta voimaan tuleva *rakentamislaki* mahdollistaa alle 30 m² piharakennusten rakentamisen ilman rakentamislupaa. Rakentamislain 2025 mukaan ilman rakentamislupaa toteutetussa piharakennuksessa voi olla kiuas tai muu tulisija, mutta ei liettä, koska tällöin rakennus tulkitaan asunnoksi, mikä vaatii aina rakentamisluvan. Piharakennusten tulisijoihin ja savupiippuihin (niin nykyisiin kuin vuoden 2025 jälkeisiin toteutuksiin) pätevät samat määräykset ja ohjeet, kuten asuinrakennuksen sisälläkin olevaan tulisija-savupiippu-yhdistelmään

Markkinoilla on useita ns. valmispihasaunoja, jotka ovat valmiiksi varustettu kiukaalla ja siihen liitetyllä savupiipulla. Näille valmispihasaunoille ei ole kokonaisuutena EU:n rakennustuoteasetuksen mukaisia vaatimuksia, koska kyseessä on rakennus eikä tuote. Myös näiden kohdalla pätevät em. tuotekohtaiset vaatimukset.

Kokonaisuutena toimitettavissa pihasaunoissa on todettu useita paloturvallisuuspuutteita. Tyypillisiä paloturvallisuutta vaarantavia virheitä ovat:

- pihasaunan kiuas, savupiippu tai yhdysputki eivät ole CE-merkittyjä
- puulämmitteisen kiukaan, savupiipun tai yhdysputken suojaetäisyydet eivät ole suoritustasoilmoituksen (DoP) mukaisia. Erityisesti yläpohjan läpivientikohta on kriittinen!
- suojaetäisyyttä on pyritty pienentämään ns. kevytsuojan avulla, joka ei ole mahdollista CE-merkityn tuotteen kohdalla *RakMK E8:n* perusteella (kohta 5.2)

- CE-merkitty savupiippu ei täytä *YM:n asetuksen 745/2017* vaatimuksia lämpötilaluokasta (T600) ja nokipalonkestävyydestä (G) kiinteää polttoainetta käyttävien tulisijojen kohdalla
- kiukaan ja savupiipun yhteensopivuutta ei ole osoitettu kansallisissa määräyksissä vaaditulla tavalla. Esim. kiukaalle ei ole määritetty tarvittavaa savupiipun mitoituslämpötilaa eli käyttöturvallisuustestin maksimilämpötilaa (kohta 1.7)
- savupiipun korkeus vesikatolla ei täytä kansallisia vaatimuksia
- savupiipun seinäläpivienti ei ole toteutettu määräysten mukaisesti (kohta 6.1)
- pihasaunan muut mahdolliset tulisijat eivät ole ekosuunnitteluasetuksen mukaisia (kohta 1.2)
- pihasauna on sijoitettu liian lähelle muita rakennuksia tai naapuritontin rajaa.

Valmispihasaunaa hankittaessa tulisikin sen toimittajalta/myyjältä vaatia tarvittavat dokumentit yksittäisten tuotteiden kelpoisuudesta sen varustuksen mukaan:

- jatkuvalämmitteisten kiukaiden, savupiipun ja yhdysputkien osalta suoritus-tasoilmoitus (DoP)
- tarvittavat testausdokumentit mahdollisesta kevytsuojan käytöstä
- muista tulisijoista myös ekosuunnitteluasetuksen edellyttämät DoC ja tuotetietolomake.

On myös syytä tarkistaa, että itse asentamistyössä em. dokumenttien tiedot on huomioitu ja esim. suojaetäisyydet ovat suoritus-tasoilmoituksen mukaisia ja savupiipun läpivienti on toteutettu valmistajan asennusohjeiden mukaisesti.

8.2 SAVUSAUNAT

Savusauna poikkeaa ominaisuuksiltaan muista saunoista, sillä savusaunan kiuasta ei liitetä savupiippuun, vaan savukaasut poistuvat löylyhuoneen poistoluukun kautta. Savusauna luokitellaan palovaaralliseksi rakennukseksi, jolle paloturvallinen turva-etäisyys muihin rakennuksiin tulisi olla vähintään 15 m. Paloturvallisuuden kannalta on tärkeää, että savusaunan lämmittämisen aikana se on jatkuvassa valvonnassa ja mahdollisen tulipalon varalta alkusammutukseen on varauduttu riittävästi. Tarkemmin savusaunan rakentamisesta ja ominaisuuksista luvun lopussa olevista linkeistä.

8.3 KYLPYTYNNYRIT/PALJUT

Kylpytynnyri luokitellaan kuluttajatuotteeksi, ei rakennustuotteeksi, eikä siihen sovelleta tulisijoja tai savupiippuja koskevia kansallisia määräyksiä, kuten *YM asetus 745/2017* tai rakennuksia koskevaa *YM asetusta 848/2017*. Kylpytynnyrit eivät myöskään kuulu rakennustuoteasetuksen piiriin, joten niitä ei voi CE-merkitä. Kylpytynnyrien ja paljujen pitää täyttää kuluttajaturvallisuuksilainsäädännön yleiset turvallisuusvaatimukset. Nämä kuluttajatuotteita koskevat velvoitteet ovat muuttumassa 13.12.2024 voimaan tulevan GPSR-asetuksen myötä (katso Lisätiedot kohta).

Kuluttajan on huolehdittava, että kylpytynnyrin sijoittelussa, tarvittavissa suojaetäisyyksissä ja savupiipun korkeudessa noudatetaan annettuja määräyksiä ja ohjeita.

Näitä mahdollisia ohjeita ovat:

- kylpytynnyrin valmistajan asennus- ja käyttöohjeet
- kuntakohtaiset määräykset ja ohjeet
- kylpytynnyreitä koskeva standardi *SFS-EN 17125: 2018*.

Kylpytynnyrille ei pääsääntöisesti tarvitse hakea rakennuslupaa, jossa sen sijoittelu ja savupiipun korkeus suhteessa viereisiin rakennuksiin olisi määriteltä.

Kylpytynnyrin sijoittelussa ja asentamisessa tulee noudattaa valmistajakohtaisia ohjeita. Niistä tulee riittävän selkeästi ilmetä kylpytynnyrin sijoitteluun liittyvät riskit ja määrittää:


- suojaetäisyydet kamiinasta eri suuntiin*
- suojaetäisyydet savupiipusta/ohje eristetyn savupiipun käytöstä
- savupiipun minimikorkeus suhteessa ympäröiviin rakenteisiin.

*kaikissa kamiinatyypeissä ei kierrä vesi ulkovaipassa, jolloin myös kamiinan ulkopinta voi kuumeta merkittävästi ja vaatia suojaetäisyyden määrittämistä

Edellisten lisäksi savupiipusta kulkeutuvat kipinät muodostavat merkittävän paloturvallisuusriskin. Tätä varten voidaan savupiippuun asentaa kipinäsuoja estämään kipinöiden kulkeutumista ympäristöön.

Kylpytynnyreitä koskeva standardissa *SFS-EN 17125: 2018* määritellään puilla lämmitettävien kylpytynnyrien minimiturvavälit seuraavasti:

- Kylpytynnyrin kamiinan alustan tulee olla palamatonta materiaalia (esim. peltilevy tai betonilaatta) kamiinan molemmilla sivuilla 100 mm ja sen edessä 400 mm.
- Savupiipun suun korkeudella etäisyys palava-aineiseen materiaaliin tulee olla vähintään 3 m. Mikäli savupiippu on alle 1 m:n etäisyydellä katosta tai vastaavasta pinnasta, tulee savupiipun ylittää tuo taso 1 metrillä.
- Koko savupiipun pituudella etäisyys palava-aineiseen materiaaliin tulee olla vähintään 1 metri.



Periaatekuva kylpytynnyrin savupiipun suojaetäisyyksistä standardiin SFS-EN 17125: 2018 perustuen.

Savupiipun korkea pintalämpötila voi aiheuttaa myös henkilöturvallisuusriskin tahattoman kosketuksen vuoksi. Tämän estämiseksi savupiipun ympärille voidaan asentaa kosketusta estäviä suojaritiloita.

Muita riskejä aiheuttavia tilanteita ovat käyttäjän huolimattomuus lämmittämisessä (ylikuumeneminen), ohjeiden vastainen vedenmäärä ja mahdolliset vedenkiertoon vaikuttavat virheet (laitevika, tukkeuma). Riskien eliminoimiseksi tulee kuluttajan toimia huolellisesti valmistajakohtaisten käyttöohjeiden mukaisesti.

8.4 PIHATAKAT, ULKOTULET

Pihatakkujen ja ulkotulien tulee täyttää kuluttajaturvallisuuslain vaatimukset: ne eivät saa aiheuttaa vaaraa kuluttajien terveydelle tai omaisuudelle. Tuotteiden valmistajat, valmistuttajat, maahantuojat ja myyjät vastaavat niiden turvallisuudesta ja siitä, että niissä on tarvittavat käyttöohjeet. Tuotteen mukana on toimitettava kaikki turvallisen käytön kannalta oleellinen tieto.

Paloturvallisuuden kannalta keskeistä on kiinnittää huomiota niiden sijoittamiseen: ne eivät saa sijaita palava-aineisella alustalla eivätkä liian lähellä rakennusta, jolloin seurauksena on säteilylämmöstä tai lentävistä kipinöistä aiheutuva palovaara.

LISÄTIETOA:

Valmispihasaunat; TUKES tiedote

- <https://tukes.fi/-/pihasaunapaketeissa-turvallisuuspuutteita#57f321cd>
- <https://tukes.fi/-/paloturvallisuus-huomioitava-pihatakkujen-ja-kylpytynnyreiden-sijoituksessa>

Savusaunan rakenteista, suojaetäisyyksistä ja lämmityksestä:

- https://issuu.com/spek_ry/docs/savusaunan_paloturvallisuus?fr=sOTc0ZDEyMDcxMDU
- <https://kortistot.rakennustieto.fi/kortit/RT%2091-10483>

Kylpytynnyrit, ulkotulet ja muut kuluttajatuotteet:

- <https://sales.sfs.fi/> SFS-EN 17125: 2018 (Kotikäyttöön tarkoitetut porealtaat ja kylpytynnyrit)
- <https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110920> Kuluttajaturvallisuuslaki (22.7.2011/920)
- <https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040613> Valtioneuvoston asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista
- <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0988> (13.12.2024 voimaan tuleva yleinen tuoteturvallisuusasetus; GPSR)

Valmispihasaunoihin ja kylpytynnyreihin liittyviä virhetilanteita FISE:n Rakennusvirhepankista:


- <https://fise.fi/virhekortti/myynnissa-olevien-valmispihasaunojen-paloturvallisuuden-vaikuttavat-virheet/>
- <https://fise.fi/virhekortti/kylpytynnyrin-virheellinen-sijoittelu/>

9. TULISIJAN KÄYTTÖOHJEITA

TIETORUUTU 9 – TULISIJAN KÄYTTÖOHJEITA

- Polta vain kuivaa, n. 15–20 % kosteaa puuta.
- Kuivaa ja varastoi polttopuut ilmastavasti kunnollisessa puuliiterissä.
- Älä polta jätteitä, maalattua tai painekyllästettyä puuta.
- Varmista salliiko valmistaja muiden polttoaineiden, esim. brikettien tai pellettien polttamisen.
- Poista tuhkat tarvittaessa ja avaa sulkupelti.
- Sytytä puupanos päältä, ellei valmistaja muuta ohjeista.
- Sulje sulkupelti häikävaaran vuoksi vasta, kun hiillos on täysin sammunut.
- Tarkista säännöllisesti palo- ja häikävaroittimen toiminta.

9.1 POLTTOPUUT TULISIJALÄMMITYKSESSÄ



Sopiva kosteus 15–20 %

Lähes kaikki Suomessa kasvatavat puulajit soveltuvat tulisijojen polttopuiksi. Eri puulajien lämpöarvolla ei ole juurikaan eroa. Koivun lämpöarvo on kuitenkin tilavuusyksikköä kohden suurin, koska koivun tiheys on suurin.

Kuva lähde: [VTT](#).


Polttopuun laadun tärkein tekijä on polttopuun kuivuus. Puun kosteus vaikuttaa siihen paljonko sen sisältämästä energiasta saadaan hyödyksi. Sopivin polttopuun kosteus on 15–20 %, kun kaatotuoreen puun kosteus on yleensä 45–55 %.

Kuiva, sopivaan kokoon pilkottu puu syttyy kosteaa helpommin, sen palaminen on tehokkaampaa ja päästöt ovat pienemmät kosteaan puuhun verrattuna.

Polttopuiden kuivaus

Polttopuun kuivumiseen vaikuttavat useat tekijät kuten puulaji, puun läpimitta, valmistustapa, kuivauspaikan olosuhteet, kuivattavan puun asettelu ja säätötila. Pilkkeet voi kuivata pinottuna tai irtokasassa. Irtopilkkeinä kuivattaessa selvittää pienemmällä työmäärällä kuin pinoamalla.

Aluspuiden, kuormalavojen ja erilaisten kehikoiden avulla kuivattavat pilkkeet saadaan irti maasta ja edulliseen muotoon kuivausta varten. Oleellista on estää maa-



Kuvan lähde: [VTT](#).

kosteuden nouseminen pilkkeeseen, varmistaa ilman vaihtuvuus pilkkeiden ympärillä ja estää sadeveden pääsy pilkkeeseen.

Keväällä toukokuun loppuun mennessä tehdyt pilkkeet kuivuvat hyvissä olosuhteissa kesän aikana polttokuiviksi. Koivu kuivuu hitaammin kuin muut suomalaiset puulajit tiiviin kuoren vuoksi. Ennen syyssateita pilkkekat kannattaa suojata ympäriltäkin jättäen kuitenkin ilmvälit peitteen ja kasojen väliin tuulettumisen varmistamiseksi.

Polttopuiden varastointi

Polttopuiden varastoinnissa on tärkeää ottaa huomioon, että puun kosteus vaihtelee ympäristön lämpötilan ja kosteuden mukaan. Katetussa ulkovarastossa puun tasapainokosteus on vuodenajan mukaan 15–25 %. Hyvän polttopuutaraston tulisi olla tilava, hyvin tuulettuva ja kosteudelta sekä sateelta suojattu tila. Mikäli tarkoitus on jatkaa puiden kuivaamista ulkovarastossa, on tärkeää, että puuvaraston alus- ja seinärakenne ovat harvaa. Katso ohje polttopuutaraston rakentamisesta [HSY:n sivuilta](#). Polttokuivia pilkkeitä voi myös varastoida sisätiloissa – palomääräykset ja käyttö-mukavuus huomioiden.

Tulisijan vaivattoman käytön kannalta olisi hyvä, jos tulisijan läheisyydessä olisi vähintään ensimmäistä pesällistä vastaava puumäärä tuotu sisälle lämpiämään vuorokautta ennen polttamista. Polttopuita on säilytettävä tulisijan läheisyydessä siten, ettei aiheudu palovaaraa. Älä varastoi polttopuuta talon seinustoilla tai autotallissa palovaaran takia. Sisätiloissa tulisijan läheisyydessä on huomioitava polttopuiden riittävä etäisyys kipinöinnin takia.

Muut polttoaineet

Tulisijassa voidaan polttopuiden ohella käyttää myös muita polttoaineita, mikäli valmistaja on näin ohjeistanut. Tämä edellyttää, että valmistaja on suorittanut sekä ko. tulisijatyypin rakennustuoteasetuksen että ekosuunnitteluasetuksen mukaiset testaukset (mm. päästöt ja hyötysuhde), mikäli tulisija kuuluu sen piiriin. Valmistajan ohjeistuksen vastaisen polttoaineen käyttö saattaa vaurioittaa tulisijan rakenteita ja vaikuttaa myös tulisijan takuuehtoihin.

9.2 TULISIJAN OIKEA KÄYTTÖ

Noudata tulisijan käytössä aina tehdasvalmisteisen tulisijan valmistajan tai muurarin antamia ohjeita. Voit soveltaa alla olevia ohjeita oman tulisijasi käytössä, ellei tarkempia ohjeita ole saatavilla. Älä koskaan polta jätteitä, painekyllästettyä tai maa-

lattia puuta tai PVC-muovia tulisijassa! Mikäli tulisija on ollut pitkään käyttämättä, aloita tulisijan lämmittäminen maltillisesti, ettei siitä aiheudu vaurioita tulisijalle tai savupiipulle.

Ennen sytyttämistä

Avaa pellit ja tarkista tuhkan määrä. Tuhka ei saa yltää arinarautoihin ja palamisilman esteetön pääsy on varmistettava. Poista tuhkat tarvittaessa metalliseen, kannelliseen astiaan. Jos tulisija on ollut pitemmän aikaa käyttämättä tai hormissa oleva ilma on kostea ja ulkoilmaa kylmempää, ei hormissa ole vetoa. Hormissa olevaa ilmaa voi lämmittää nuohousluukun kautta polttamalla pienen määrän sanomalehteä tai vaihtoehtoisesti lämpöpuhaltimen/hiustenkuivaajan avulla.

Sytyttämisen helpottamiseksi tuo puut ajoissa sisälle lämpiämään. Jos säilytät puut ulkona, tuo ne paria päivää ennen sisällä lämpenemään. Kosteudeltaan sopivat, noin 15–20 % olevat puut helähtävät toisiaan vasten lyötäessä. Hyviä sytykkeitä ovat kiehiset, sanomalehtipaperi, tuohi ja pienet lastut.

Sytytä puupanos päältä

Sytytysvaiheessa polttoainekerroksen yläosaan pitäisi saada nopeasti korkea lämpötila. Parhaiten tämä onnistuu asettamalla sytykkeet panoksen päälle, mutta päältä sytyttäminen ei sovellu kaikkiin tulisijamalleihin. Päältä sytyttämisen etuna on, että polttoainepanoksen alaosaan lämmön vaikutuksesta vapautuvat kaasut joutuvat kulkemaan kuumen palovyöhykkeen varmistaen niiden syttymisen ja palamisen.



Kuvan lähde: [HSY](https://youtu.be/RrcPUG190tE); katso video-ohje päältä sytytykseen (HSY): <https://youtu.be/RrcPUG190tE>.

Varaa ensimmäiseen pesälliseen pienempiä polttopuita, noin 0,5 kilon painoisia ja halkaisijaltaan noin 5 cm. Puun pituus määräytyy uunin mukaan. Sopiva pituus on noin 5 cm lyhempi kuin tulipesän leveys tai pituus. Toiseen pesälliseen voit varata isompia polttopuita, noin 1 kilon painoisia ja halkaisijaltaan noin 8–10 cm. Helloissa käytetään pienikokoista polttopuuta halkaisijaltaan alle 4 cm.

Jos tulisijassa on sytytyspelti, avataan se sytytysvaiheessa, jolloin savukaasut virtaavat suoraan savuhormiin eivätkä kierrä poskikanavien kautta. Kun savuhormin

lämpötila nousee ja muodostuu kunnollinen veto, käännetään sytytyspelti varovasti kiinni.

Puiden lisäys

Puita lisätään vasta kun entiset ovat palaneet lähes hiillokselle, ja liekit ovat laskeutuneet. Sijoita mielellään kuoripuoli alaspäin ja lado pilkkeet tiiviisti toisiaan vasten, jotta kaasuntuminen olisi hitaampaa. Vältä turhaa tulen kohentelua, jotta palaminen ei häiriinny. Liekkipalon aikana tarvitaan runsaasti palamisilmaa. Älä lado tulipesää täyteen, vaan korkeintaan 2/3 sen korkeudesta. Huomioi puita lisätessä, ettei tulisijalle ohjeistettu vuorokautinen maksimimäärä ylity.

Punaisena hehkuva hiillos luovuttaa paljon lämpöä, 25–50 % puun energiasisällöstä. Vähennä polton loppuvaiheessa uunin luukusta virtaavan ilman määrää ja kohenna tummuneita kekäleitä.

Polton lopettaminen

Sulkupeltiä voi pistää pienemmälle, kun sinisiä liekkejä ei näy. Pöyhi hiillosta, varmistaaksesi että hiillos on palanut täysin loppuun. Vasta tässä vaiheessa voit sulkea sulkupellin kokonaan. Hiillosvaiheessa häkää muodostuu niin kauan, kuin tulipesässä on kytevää hiillosta. Mikäli sulkupelti suljetaan liian aikaisin, voi häkäkaasua joutua sisäilmaan ja aiheuttaa häkämyrkytyksen. Vuosittain Suomessa kuolee häkämyrkytykseen 5–15 ihmistä.

LISÄTIETOA/LÄHDEAINEISTO

- Alakangas E., Erkkilä A., Oravainen H. (2008); Tehokas ja ympäristöä säästävä tulisijalämmitys; <https://publications.vtt.fi/julkaisut/muut/2008/VTT-R-10553-08.pdf>
- HSY; <https://www.hsy.fi/polta puhtaasti/sailytys/puuvaja/rakenna-puuvaja>
- HSY; Opas puunpoltoon; <https://www.hsy.fi/opaspuunpoltoon>
- HSY; <https://www.hsy.fi/polta puhtaasti>

10. TULISIJAN JA SAVUPIIPUN HOITO

TIETORUUTU 10 – TULISIJAN JA SAVUPIIPUN HOITO


- Noudata kaikissa huoltotoimissa valmistajan ohjeita.
- Poista tuhkat aina tuhkan ollessa jäähtynyttä metalliseen ja kannelliseen astiaan
- Älä kaada tuhkaa kompostiin tai maastoon. Säilytä astiassa, kunnes varmasti jäähtynyt.
- Huolehdi tulisijojen ja savupiippujen säännöllisestä nuohouksesta:
 - vakituiset asunnot kerran vuodessa
 - vapaa-ajan asunnot vähintään joka kolmas vuosi. Jos tulisijaa käytetään paljon, nuohous tulee suorittaa tarvittaessa useamminkin.
- Tarkista tai pyydä nuohoojaa tarkistamaan yläpohjan läpivienti vähintään kolmen vuoden välein.
- Varmista, että katolla sijaitseville huoltokohteille on katkeamaton ja turvallinen kulkutie.

10.1 KÄYTTÄJÄN HOITOTOIMENPITEET

Tulisijan huollossa on noudatettava tulisijan valmistajan ohjeita. Tulisijan tärkein hoitotoimenpide on tuhkanpoisto. Tuhka poistetaan palamattomasta aineesta tehtyyn, kannelliseen tuhka-astiaan, esim. peltisankoon. Tuhkamäärä on hyvä tarkistaa aina ennen tulisijan sytyttämistä. Tuhka ei saa ulottua arinarautoihin, jotta ilma pääsee kulkemaan esteettömästi arinan läpi varmistaen riittävän ilman saannin. Tuhkalaa-tikko on paras tyhjentää tuhkan ollessa jäähtynyttä, jotta hehkuvia kekäleitä ei jää tuhkan sisään. Tuhkaa ei saa laittaa kompostiin, koska se emäksisenä materiaalina estää kompostin pieneliöiden toiminnan.

Tulisijan ulkopintaan tulleet tahrat kannattaa puhdistaa mahdollisimman nopeasti, koska pinttyneen lian poistaminen on aina vaikeampaa. Puhdistukseen sopivat parhaiten kodin yleispuhdistusaineet. Joissakin tapauksissa tahrat joudutaan poistamaan mekaanisesti tulisijan valmistajan suosittelemilla välineillä. Tällöin tulee ennen lopullista käsittelyä testata mekaanisen puhdistuksen vaikutusta tulisijan piiloon jäävään osaan. Tulisijan luukun lasi puhdistetaan aina jäähtyneenä käyttämällä kostutettua hienojakoista tuhkaa tai siihen tarkoitettua lasinpuhdistusainetta.

Savupiipun kohdalla käyttäjän toimet rajoittuvat itse savupiipun ja sulkupellin kunnon tarkkailuun. Mahdollisten halkeamien ja nokijälkien syyt on hyvä tarkistaa, etteivät ne aiheuta palovaaraa.



Paloturvallisuuden kannalta tärkeä yläpohjan läpivienti on suositeltavaa käydä tarkistamassa minimissään kolmen vuoden välein, ettei savupiipun kylkeen tai läpiviennin tuulettuvaan osaan (ks. kuva) ole kulkeutunut mitään palava-aineista materiaalia (puhalluseristettä, lehtiä, roskia, esimerkiksi pieneläinten kuljettamana). Myös nuohoojalta voi kysellä tarkistuksen suorittamista. Vesikatolla on syytä tarkastaa, että savupiipun läpivienti on tiivis ja piipunhatu on kunnossa. Myös kattoturvalaitteiden asianmukaisuus on tarkastettava.

Yläpohjan läpivienti. Lähde: HärmäAir.

10.2 NUOHOOJAN SUORITTAMA PUHDISTUS

Pelastuslain mukaan **rakennuksen omistajan ja haltijan on huolehdittava siitä, että tulisijat ja savuhormit sellaisessa kunnossa, että niitä voidaan käyttää turvallisesti.** Lisäksi rakennuksen omistajalla ja haltijalla on velvoite huolehtia, että tulisijat ja savuhormit nuohotaan säännöllisesti:

- Vakituksessa asuinkäytössä olevat kiinteistöt nuohotaan kerran vuodessa.
- Vapaa-ajan asunnot kolmen vuoden välein ja jos tulisijaa käytetään paljon, nuohous on syytä suorittaa useamminkin.
- Yli kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija tulee nuohota ennen käyttöönottoa.

Nuohouspalvelujen tarjonnan vapauduttua kilpailulle 1.7.2019 lähtien, voi rakennuksen omistaja valita pätevyyden omaavista toimijoista itselleen sopivimman nuohoojan. Nuohoustyötä suorittavalla henkilöllä tulee olla suoritettuna nuohoojan ammattitutkinto tai talotekniikan ammattitutkinto nuohouksen osaamisalalta. Nuohoustyössä noudatetaan hyvää nuohoustapaa (ks. *Nuohousalan Keskusliiton nuohoustyöohje*)

Nuohoustyön sisältöön kuuluu tulisijan ja savuhormin puhdistustyön lisäksi tulisijan ja savuhormin kunnan tarkastaminen paloturvallisuuden näkökulmasta. Lähtökohtaisesti tarkastaminen ei edellytä nuohoojalta erikoistyövälineiden hankkimista, vaan tarkastaminen on enemmän kunnan havainnointia. Sisäpiippujen ja tehdasvalmisteisten savuhormien nuohouksessa on aina noudatettava hormin valmistajan ja asentajan antamia ohjeita. **Säännöllinen nuohous on tarpeellinen piipun vedon parantamiseksi ja nokipalojen ennaltaehkäisemiseksi tärkeänä osana paloturvallisuutta.**

LÄHDEAINEISTO/ETSİ LÄHİN NUOHOOJA:

Nuohousalan Keskusliitto ry; <https://nuohoojat.fi/>

11. TULISIJOIHIN JA SAVUPIIPPUIHIN LIITTYVÄT MUUTOS- JA KORJAUSTYÖT

TIETORUUTU 11 – TULISIJOIHIN JA SAVUPIIPPUIHIN LIITTYVÄT MUUTOS- JA KORJAUSTYÖT

- Tulisijan tai savupiipun uusiminen kokonaisuudessaan on käsitelty kohdassa 5.1.
- Muurattu savupiippu voidaan useimmiten korjata eri menetelmin (yläosan uudelleenmuuraus, massaus, putkitus, sukitus).
- CE-merkityt savupiiput on yleensä testattu yhteen kuuluvana järjestelmänä eikä näitä järjestelmän osia saa vaihtaa esim. muun valmistajan tuotteisiin.
- Tulisijoissa tyypillisimpiä korjaustöitä ovat tulipesän tulenkestävien osien korjaukset ja vaihdot sekä arinoiden vaihdot.
- Yläpohjan lisäeristämisen yhteydessä tulee huomioida oikeaoppinen savupiipun läpivienti yläpohjassa.

Savupiipun korjauksella pidennetään olemassa olevan savupiipun käyttöikää samalla parantaen savupiipun veto-ominaisuuksia, tiiveyttä ja paloturvallisuutta. Ennen korjaustoimenpiteisiin ryhtymistä tulee savupiipun kunto tarkastaa korjauksen tarpeellisuuden ja soveltuvan korjausmenetelmän määrittämiseksi.

Muurattu tiilipiippu voidaan kunnostaa **massauksella**, jossa liukuvaluperiaatteella hormin sisäpinta pinnoitetaan tarkoitukseen suunnitellulla tulenkestävällä erikoismassalla. Massauksessa muuraussaumamat täyttyvät ja seinämät peittyvät kauttaaltaan pinnoitteella, ilman hormin poikkipinta-alan merkittävää pienenemistä.

Tiilihormiin voidaan myös asentaa **sisäputki** huomioiden *YM:n asetuksen 745/2017 ja standardin SFS-EN 1856-2* vaatimukset. Putkituksessa haasteena on, että korjattavaan hormiin mahtuu halkaisijaltaan riittävän suuri putki huomioiden tulisijan asetamat vaatimukset. Sisäputki voidaan asentaa myös harkkoelementeistä valmistettuihin savupiippuihin.

Hormin **sukittamisessa** hormin sisään sujutetaan tarkoitukseen suunniteltu sukitteluketju, joka laajennetaan muotoonsa esim. paineen ja/tai höyryn avulla. Tuotteen kelppoisuus käyttökohteeseen tulee osoittaa vapaaehtoisin testauksin/sertifikaatein.

Muuratun tiilipiipun yläosa voidaan myös purkaa ja muurata uudelleen. Purkaminen ja uudelleen muuraaminen täytyy ulottaa niin pitkälle, että ylimmät tiilet ovat kiinni seuraavassa tiilikerroksessa eivätkä irtoa niitä liikuteltaessa. Savupiipun mahdollisesti huonokuntoiset tai vuotavat hormit kannattaa samalla kunnostaa alas saakka edellä mainituilla tavoilla. Savupiipun jatkaminen tulee kyseeseen myös rakennusta korotettaessa ja rakennuksen vesikattomuotoa tai kattorakennetta muutettaessa. Muuratun piipun ohella myös harkkopiippua voidaan jatkaa vastaavilla materiaaleilla.

Tehdasvalmisteisiin savupiippuihin kohdistuvat korjaukset rajoittuvat niiden osien vaihtamiseen tai kokonaan uuden savupiipun asentamiseen. Kokonaisuutena testattujen ja CE-merkittyjen järjestelmäsavupiippujen kohdalla on erityisesti huomattava, että sen kaikkien osien tulee kuulua järjestelmään CE-merkintätestauksen mukaisesti eikä järjestelmän osia saa vaihtaa esim. muun valmistajan tuotteisiin.

Varaavien tulisijojen vaurioita, kuten halkeamia ja lohkeamia voidaan korjata alkuperäisillä materiaaleilla ja laasteilla ko. tulisijatyyppin valmistajan ohjeita noudattamalla. Tulipesän tulenkestäviä osia voidaan vaihtaa myös **kevytrakenteisissa tulisijoissa**, samoin kuin arinoita sekä suu-, tuhka ja nuohousluukkuja.

Yläpohjan lisäeristystyöt puhalluseristein – esimerkkejä savupiippujen läpivienneistä

Yläpohjan lisäeristämisen yhteydessä tulee varmistaa savupiipun läpiviennin paloturvallinen kohdekohtainen suunnittelu ja toteutus huomioiden YM:n asetus 745/2017 sekä paikkakuntakohtainen kunnan rakentamishojeistus. **Mikäli savupiipun valmistaja on ohjeistanut läpiviennin tekemisen korkeammalle eristekerrokselle, tulee läpiviennin toteutuksessa huomioida valmistajan ohjeistus.**

Seuraavaksi on kuvattu esimerkinomaisia läpivientien toteutuksia eri savupiippu-tyypeille, kun valmistajan ohjeita ei ole käytettävissä. Huomioi, että vastuu valituisista rakenneratkaisuista, niiden toteuttamisesta ja ylläpidosta on aina rakennushankkeeseen ryhtyvällä. Läpivienttiin liittyvät toimenpiteet tulee ehdottomasti tehdä ennen lisäeristystyötä.

Ensimmäisenä vaiheena savupiipulle tulee rakentaa kulkusilta (1), joka on korkeammalla kuin aiottu yläpohjan eristekerroksen korkeus.

Erityyppisten puhalluseristeiden kohdalla tulee savupiipun läpivienti toteuttaa aina siten, ettei puhalluseriste ole kosketuksissa suoraan savupiipun kanssa muodostaen palovaaran. Paloturvallinen läpivienti toteutetaan ns. tuuletetun rakenteen avulla.


Savupiipun kunto/suojaetäisyydet on syytä tarkistaa ennen työhön ryhtymistä, esim. nuohoojan toimesta. Värimuutokset vanhassa läpivientieristeessä on merkki yli 200°C lämpötiloista. Varmista tällöin tulisijan ja savupiipun yhteensopivuus ja omat lämmitystapasi, ettet yllämitä! Mikäli värimuutokset ulottuvat läpivientieristeen ulkopintaan asti, tarkoittaa se vakavaa paloriskiä, joten ole yhteydessä alan ammattilaiseen.

Esimerkinomaisia kuvauksia läpivientien toteutuksista:

A. Metallipiipun kohdalla uusitaan vanha läpivientieriste (5) YM:n asetuksen 745/2017 mukaisella paloeristeellä*. Sen korkeus ei saa ylittää 200 mm. Läpivientieristeen paksuus mitoitetaan savupiipun sisäeristeen (savuputken ja sen ulkopinnan välisen eristeen) mukaan niin, että kokonaispaksuudeksi tulee vähintään 180 mm. Esim. kun savupiipun sisäeriste = 60 mm, läpivientieristeen minimipaksuudeksi tulee 120 mm.

Tee kipsilevystä kuvan mukainen avoin kotelo (4) savupiipun ympärille siten, että se ulottuu vähintään 100 mm tulevan puhalluseristepinnan yläpuolelle. Kotelon ja läpivientieristeen väliin on hyvä jättää noin 50 mm:n väli, mikäli mahdollista. Täytä kotelon seinän ja lisäpaloeristeen välinen tila (6) 200 mm:n A1-luokan palamattomalla eristeellä. Asenna tuulettuvan tilan suojaksi silmäkooltaan 5 mm x 5 mm galvanoitu suojaverkko (3).

Ennen puhallustyön aloittamista kotelo suojataan muovikalvolla (2) tiiviisti, ettei puhalluseristettä pääse tuulettuvaan tilaan puhallustyön aikana. **Muovikalvo on ehdottomasti poistettava työsuorituksen jälkeen** ja samalla varmistettava, ettei mitään palava-ainesta jää kotelon sisään.



1. Kulkusilta huolto- ja tarkistuksia varten.
2. Lisäeristystyön aikainen suoja, esim. kevyt-suoja. **POISTETTAVA EHDOTTOMASTI HETI työsuorituksen jälkeen!**
3. Sidelangalla savupiipun ympärille kiinnitetty galvanoitu 5 mm x 5 mm suojaverkko. Verkon reunat taivutettu kipsilevyn reunojen yli ja kiinnitetty sidelangalla/nitomalla.
4. Kipsilevy (esim. 13 mm) vähintään 100 mm yli lopullisen eristeen. Etäisyys savupiipun pinnasta esim. 50 mm.
5. A1-luokan läpivientieriste*, **korkeus max. 200 mm**, paksuus savupiipun sisäeristeen mukaan (niiden yhteispaksuus min. 180 mm!)
6. A1-luokan levyeriste, korkeus 200 mm.

B. Harkkopiipun kohdalla uusitaan harkkopiipun kyljessä olevan paloeriste muuttamatta sen alkuperäistä korkeutta tai paksuutta harkkopiipun kyljessä. Alkuperäinen eristepaksuus saavutetaan käyttäen erivahvuisia (20 mm, 30 mm, 50 mm) palosuojalevyjä*. Eristys tulee suorittaa niin, ettei siihen jää eristekerroksen läpi ulottuvia limityksiä. Uloin palosuojalevy, tai vaihtoehtoisesti muu läpivientieristeen ulkopuolinen suojarakenne, tuodaan 100 mm yli aiotun puhalluseristekorkeuden, jolloin harkkopiipun ympärille muodostuu yläpohjaeristeestä vapaa tuulettuva tila.

C. Paikalla muuratun tiilipiipun kohdalla läpivienti toteutetaan uusimalla tiilipiipun kyljessä olevat paloeristeet 20 mm + 50 mm + 50 mm palosuojalevyillä*. Eristys tulee suorittaa niin, ettei siihen jää eristekerroksen läpi ulottuvia limityksiä. Sisimmät palosuojalevyt jätetään 600 mm:n korkeuteen ja uloin 50 mm palosuojalevy tuodaan 100 mm yli aiotun puhalluseristekorkeuden, jolloin tiilipiipun ympärille muodostuu tuulettuva tila.

Myös kivirakenteisten savupiippujen (B ja C) kohdalla tuulettuvan tilan suojaksi kiinnitetään 5 mm x 5 mm suojaverkko ja puhallustyön aikaiseksi suojaksi muovikalvo, joka poistetaan työsuorituksen jälkeen.

Savupiipun ympärillä oleva tuulettuva tila pidetään roskista vapaana. Tämä varmistetaan huoltotöiden yhteydessä ja tarkistetaan vähintään kolmen vuoden välein.

* eristemateriaalin korkein käyttölämpötila tulee olla vähintään 600 °C ja lämmönjohtavuus 600 °C:n keskilämpötilassa on korkeintaan 0,19 W/mK

LISÄTIETOA

Yläpohjan lisäeristämiseen liittyvä virhetilanne FISE:n Rakennusvirhepankista:

- <https://fise.fi/virhekortti/ylapohjan-lisaeristystyon-yhteydessa-uusittu-metallihormin-lapivienti/>

12. TULISIJA LÄMMITYKSESSÄ

TIETORUUTU 12 – TULISIJA LÄMMITYKSESSÄ

- Massiiviset varaavat tulisijat soveltuvat parhaiten vakiolämpöisen asunnon lämmitykseen.
- Kevyemmät, kamiinatyyppiset tulisijat soveltuvat tilan nopeaan lämpötilan nostamiseen.
- Varaavalla tulisijalla voidaan korvata noin 50 % kiinteistön lämmitysenergiasta.
- Yhä yleisimpien lämpöpumppujen kohdalla paras ajankohta tulisijalämmitykselle on pakkaskausi, jolloin erityisesti ilmalämpöpumppujen hyötysuhde on alimmillaan.
- Saavutettavaan säästöön vaikuttaa merkittävästi päälämmitysjärjestelmän ostoenergian hinnan lisäksi polttopuun hinta ja tulisijan todellinen vuosihyötysuhde.
- Omasta metsästä saatavalla polttopuulla voidaan suoräsähkölämmitteisessä asunnossa saavuttaa oletetulla 15 snt/kWh sähkön hinnalla yli 1000 €:n vuosisäästö lämmityksessä.

12.1 ERI TULISIJATYYPIT LÄMMITYKSESSÄ

[VTT:n tutkimuksessa](#) tutkittiin laskennallisesti varausominaisuuksiltaan erilaisten tulisijojen käyttöä eristävyydeltään erilaisissa rakennuksissa.


Perinteinen tulisija poikkeaa muusta lämmitysjärjestelmästä kahdella tavalla: ensinnäkin sen lämpövaikutus tulee säätämättömänä tilaan, johon se on asennettu ja toisaalta sen lämmitysvaikutus on tilakohtainen. Tilakohtainen ja säätämätön lämmitys tarkoittaa, että tulisija ylllämmittää tilaa, johon se on asennettu ja ylllämpö saa aikaan ilman tiheyseroista johtuvia ilmavirtauksia eri tilojen välillä, jolloin lämmitysvaikutus siirtyy myös muihin tiloihin. Tilojen ylllämpö aiheuttaa seinien, katon ja lattian johtumislämpöhäviöiden, vuotoilmanvaihdon ja ilmanvaihdon lämpöhäviöiden kasvua. Ilmanvaihdon lämpöhäviö riippuu poistoilmanvaihdon lämmöntalteenoton hyötysuhteesta.

Tulisijatyypit luokiteltiin tutkimuksessa lämmönvarauskyvyn perusteella seuraavasti:

1. Nopeasti lämpöä luovuttavat tulisijat eli kamiinat (testistandardina SFS-EN 13240).
2. Hitaasti lämpöä luovuttavat tulisijat 4 h < aika 50 % huipusta < 15 h (testistandardina SFS-EN 15250).
3. Erittäin hitaasti lämpöä luovuttavat tulisijat aika 50 % huipusta • 15 h (testistandardina SFS-EN 15250).

Varaavien tulisijojen kohdalla (tulisijatyyppit 2 ja 3) aika 50 % huipusta ilmoitetaan varaavan tulisijan DoP:ssä, kohdassa ”lämmönluovutus”

Valittujen tulisijatyyppien ominaisuuksia voidaan kuvata niiden tuottaman lämmönluovutustehon avulla, kun kaikissa tulisijoissa poltettiin samansuuruinen (4 kg) puupanos.



Kuva 12.1. Tutkimukseen valittujen tulisijatyyppien lämmönluovutustehot 4 kg:n puupanoksella, [Lähde VTT](#).

Tutkimuksessa tulisijan vuotuinen käyttöaika rajoitettiin lämmityskauteen (1.9–31.5) lämmittäen sitä päivittäin, mikäli huonetilan lämpötila ei ollut liian korkea asumisviihtyvyyden kannalta. Jos lämpötila ylitti tämän rajan, niin uutta panosta tulisijaan ei laitettu, vaan odotettiin seuraavaan panostushetkeen. Päivittäisinä puumäärinä käytettiin 9 ja 18 kg:a, joka jaettiin tunnin välein lisättäviin panoksiin. Panosten lukumäärä määräytyi simuloitavan tulisijan tyypistä.

Edellä mainituilla reunaehdoilla määriteltiin erityyppisiin (kulutustaso /eristävyys) pientaloihin saatavissa oleva maksimaalinen lämmitysenergia kuvan 12.1 mukaisilla tulisijoilla lämmitettäessä. Tulokset on esitetty kuvassa 12.2.

Tulisijatyyppi	Tulisijoista tilaan saatava lämmitysenergia ja tulisijan tuoton osuus tilojen lämmitystarpeesta							
	1-kerroksinen vanha rakennus		1-kerroksinen peruskorjattu rakennus		2-kerroksinen uusi rakennus		2-kerroksinen passiivirakennus	
	Tuotto kWh	Osuus %	Tuotto kWh	Osuus %	Tuotto kWh	Osuus %	Tuotto kWh	Osuus %
Erittäin hidas tulisija	14 400	57	10 200	57	4 000	44	2 300	51
Hidas tulisija	14 100	56	9 900	55	3 900	43	2 200	50
Nopea tulisija	4 600	18	3 400	19	850 ⁽¹⁾	9	540 ⁽¹⁾	12

⁽¹⁾Laskennassa käytettyjen panoskokojen puitteissa nopeasti lämpöä luovuttavalla tulisijalla huonelämpötila nousi herkästi liian korkeaksi. Tästä syystä kaksikerroksiselle rakennukselle nopean tulisijan lämmöntuotto on laskettu vain talvikuukausille: uudelle rakennukselle kolmelle kuukaudelle joulukuusta helmikuuhun ja passiivirakennukselle kahdelle kuukaudelle tammikuusta helmikuuhun.

Kuva 12.2. Eri tulisijoista tilaan saatava lämmitysenergia, [Lähde VTT](#).

Tuloksista on selkeästi nähtävissä lämmönluovutusteholtaan suhteellisen alhaisen tulisijojen (varaavat tulisijat) parempi soveltuvuus lämmityskäyttöön verrattuna nopeasti tehoa luovuttaviin tulisijoihin (kamiinat). Syynä tähän on niiden tilaan tuottamasta yllilämpö, joka korostuu erityisesti hyvin eristetyissä pientaloissa/passiivirakennuksissa.

Tutkimuksessa ei ollut mukana kiertoilmaperiaatteen mukaisesti toimivia tulisijoja. Ominaisuuksiltaan ne sijoittuvat nopean ja hitaan tulisijan väliin, riippuen niiden varaavuudesta.

12.2 TULISIJAN LÄMMITYSKÄYTÖSTÄ SAATAVA HYÖTY

Varaavaa tulisijaa käyttämällä voidaan monessa tapauksessa säästää lämmityskustannuksissa, mutta toisinaan klapien hinta voi tehdä tulisijan käytöstä kannattamatonta. Säästöt riippuvat seuraavista tekijöistä:

- polttopuun hinta
- tulisijan, talon ja päälämmitysjärjestelmän ominaisuudet
- korvattavan energialähteen hinta ja hinnoittelun rakenne
- sääolosuhteet, joissa tulisijaa käytetään.

12.3 ASUNNON JA LÄMMÖNJAON OMINAISUUKSIEN VAIKUTUS TULISIJAN KÄYTÖN TALOUDELLISUUTEEN

Hyvin energiatehokkaassa pienen lämmitystarpeen omaavassa asunnossa tulisijan lämmittäminen voi helposti nostaa lämpötilan tavanomaista korkeammalle etenkin tulisijaa ympäröivissä huoneissa, mikä kasvattaa lämpövirtaa talosta ulos. Tällöin tulisijan taloon tuottama lämpö ei kokonaisuudessaan vähennä päälämmitysmuodon kuluttamaa energiaa. Vastaava ilmiö voi syntyä helposti varaavan lattialämmityksen kohdalla, koska lämpöä varannut lattia lämmittää taloa edelleen tulisijan käytöstä huolimatta.

Tulisijan käytöstä saatavaa taloudellista hyötyä voidaan tehostaa tulisijan käyttöä ennakoivalla päälämmitysmuodon säätämällä sekä valitsemalla vesikiertoinen tulisija, jossa lämpöä ohjataan tulisijasta myös talon vesikiertoiseen lämmönjakoon ja/tai käyttöveden lämmitykseen. Lämmön leviämistä tulisijasta laajemmalle asuntoon voidaan edesauttaa jossain määrin myös sopivasti sijoitetulla takkatoiminnolla varustetulla ilmalämpöpumpulla.

12.4 KORVATTAVAT LÄMMITYSMUODOT JA NIIDEN HINTA

Korvattavan energialähteen hinta vaihtelee lämmitysmuodon mukaan voimakkaasti. Korvattavan lämmityksen hinta on olennaisimpia tekijöitä tulisijan käytön kannattavuudelle. Seuraavassa on tarkasteltu joidenkin lämmitysmuotojen erityispiirteitä.

Sähkölämmitys

Suoran tai vesikiertoisen sähkölämmityksen korvaaminen tulisijan lämmöllä tuottaa suurimman taloudellisen hyödyn. Taloudellista hyötyä laskettaessa tulee käyttää ilman perusmaksua ilmoitettua keskihintaa.


Jos käytössä on sähkön pörssihintaan sidottu sähkötuote, jossa hinta vaihtelee tunneittain, saatu taloudellinen hyöty vaihtelee paljon tilannekohtaisesti. Kovimpien pakkasjaksojen aikaan sähkön pörssihinta on tyypillisesti korkealla, joten tämä sopii hyvin yhteen tulisijan käytön kanssa.

Pientalojen sähkön siirtohinnoissa ovat yleistyneet ns. tehomaksut, jotka määräytyvät esimerkiksi kuukausittain suurimpien sähkön tuntikulutusten pohjalta. Lämmittämällä tulisijaa kovimpien pakkasten aikaan on mahdollista pienentää sähkölämmitteisessä talossa myös tehomaksua. Nykyisin tehomaksun osuus pientalojen siirtohinnoittelussa näyttää olevan pieniä roolia tai tehomaksua ei ole lainkaan, mutta sen osuus voi kasvaa tulevaisuudessa.

Lämpöpumput

Tulisija-lämpöpumppuyhdistelmä on Suomen yleisin hybridilämmitysjärjestelmä. Ominaisuuksiltaan erilaiset lämpöpumpputyypit (ilmalämpöpumppu, ilma-vesilämpöpumppu, poistoilmalämpöpumppu ja maalämpöpumppu) ovat yleistyneet viime vuosikymmeninä ja niitä onkin myyty jo yli miljoona kappaletta.

Lämpöpumput kuluttavat sähköä niiden hyötysuhteesta riippuen. Kaikille lämpöpumpuille on ominaista, että lämpötilaeron kasvaessa lämmönlähteen ja lämmönjaon välillä, hyötysuhde heikkenee. Ulkoilmasta lämpöä ottavien lämpöpumppujen hyötysuhde heikkenee ulkolämpötilan laskiessa enemmän kuin maalämmön, joka ottaa lämpönsä lämpökaivosta, maaperästä tai vesistöstä. Vastaavasti lattialämmityksellä hyötysuhde on parempi kuin patterilämmityksellä, lattialämmityksen matalan lämpötilatason ansiosta. Tulisijan käytön hyöty on parhaimmillaan kovimmilla pakkasilla ja erityisen hyvä ulkoilmasta lämpöä ottavien lämpöpumppujen kohdalla. Tehokkaan puun käytön kannalta on tärkeää, että järjestelmä huomioi esimerkiksi sisänturiohjauksen avulla tulisijasta tulevan lämmön.



Kuva 12.3. Lämpöpumpun pysyvyyssäyrä; Lähde: SULPU.

Pakkaslukema, jossa tulisijalämmitystä viimeistään tarvitaan, riippuu mm. talon energiankulutuksesta, lämpöpumpusta, sisäyksikön sijainnista, lämmön jakaantumisesta ja oleskelualueista. Se vaihtelee tyypillisesti 5–20-pakkasasteen välillä. Oheisessa kaaviossa on periaatteellisesti kuvattu lämpöpumppu-tulisijahybridilämmityksen toimintaa pysyvyyskäyrän muodossa. Lämpöpumpun lämmöntuotannon ja talon energiankulutuksen lisäksi on erittäin suuri merkitys sillä, kuinka lämpö saadaan jakaantumaan talon sisällä.

Joka tapauksessa **ilmalämpöpumppu**, joka puhaltaa lämpöä huoneen yläosasta alaspäin ja eteensä, tehostaa myös tulisijan energian käyttöä. Puhallus purkaa pysytysuuntaista lämpötilakerrostumaa ja jakaa lämpöä myös naapurihuoneisiin avoimista oviaukoista.

Ilmavesilämpöpumppu ottaa myös lämpönsä ulkoilmasta, mutta tuottaa lämmintä vettä käyttövedeksi ja vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. Hyötysuhde on riippuvainen ulkoilman lämpötilasta. Kovimmilla pakkasilla tulisijan ja ilma-vesilämpöpumpun yhteistoiminnalla voidaan välttää kalliin suoran sähkön käyttöä. Vesikiertoiset lämmitysjärjestelmät ovat useimmiten ulkolämpötilaohjattuja.

Poistoilmalämpöpumppu ottaa lämpönsä ilmanvaihdon poistoilmasta, joten kovataan pakkaset eivät heikennä sen hyötysuhdetta ja tehontuottoa. Poistoilmasta saatava lämpö ei kuitenkaan riitä kovemmilla pakkasilla kattamaan tilojen lämmitystä, vaan silloin järjestelmä tarvitsee tuekseen joko sähköä tai puun käyttöä.

Maalämpöpumppu ottaa tontilta lämpöä lämmitysjärjestelmään ja käyttöveteen. Maalämpöpumppu voi tuottaa keskimäärin vuositasolla yhdellä kilowattitunnilla sähköä noin 3 kilowattituntia lämpöä. Useimmiten lämmönlähteenä on energiakaivo, mutta lämmönlähteeksi soveltuu myös pintamaa tai vesistö. Maalämpö voi olla joko täystehomitoitettu tai taloudellisen optimoinnin vuoksi osatehomitoitettu niin, että kovimmilla pakkaskeleillä tarvitaan lämpöpumpun tueksi sähkö- tai muuta tehoa. Viimeistään tuolloin tulisijan lämpöä kannattaa hyödyntää (ks. kuva 12.3). Tehokkaan tulisijojen käytön kannalta on tärkeää, että ulkolämpötila-anturiin perustuva järjestelmä huomioi esimerkiksi sisäanturiohjauksen avulla tulisijasta tulevan lämmön ja säästää näin huipputehovastusten päällä oloa.

Maalämpö pystyy täystehomitoitettuna tuottamaan kaiken lämmön kompressorilla, mutta kovemmilla pakkasilla – etenkin patterikohteissa – hyötysuhde heikkenee, kun lämmitysverkoston menoveden lämpötila nousee.

Lämmitysjärjestelmän sähkötehon kysyntäjousteille tulee varmasti tulevaisuudessa arvoa. Tehotariffien yleistyessä myös asuinrakennusten puolella talvipäivän kulutushuippujen hinta nousee. Hyvin suunnitelluille puu-/lämpöpumppulämmityshybrideille sähkötehon ja tietysti myös energian hinnan nousut merkitsevät lisää kannattavuutta.

Kaukolämpö

Kaukolämmön hinnat vaihtelevat voimakkaasti kaukolämpöverkkokohtaisesti. Kaukolämmön energiamaksun asiakasmäärillä painotettu keskihinta oli *Energiatellisuuden* tammikuussa 2023 julkaiseman kaukolämmön hintatilaston mukaan 7,8 snt/kWh.

Öljylämmitys


Myös kevyen polttoöljyn kuluttajahinta on vaihdellut samalla jaksolla voimakkaasti. Syyskuun 2023 verollinen hinta oli 15,9 snt/kWh (lähde: *Tilastokeskus*). Öljylämmityksen kohdalla tulee huomioida öljyn hinnan ohella öljykattilan hyötysuhde, joka vaihtelee pitkälti öljykattilan iän mukaan noin välillä 0,7–0,95.

12.5 TULISIJALÄMMITYKSESTÄ VUOSITASOLLA SAATAVA SÄÄSTÖ

Puun polttamisen taloudellinen hyöty riippuu poltetun puun määrästä, tulisijan kokonaishyötysuhteesta sekä korvattavan lämmityksen että polttopuun hinnasta. Koska nykytilanteessa sekä korvattavan lämmityksen hinta että polttopuun hinta vaihtelevat kuluttajakohtaisesti, on vuositason säästö ilmoitettu alla olevan kuvan avulla seuraavin oletuksin:

- Pientalon 15000 kWh:n lämmitystarpeesta korvataan optimaalisella tulisijan käytöllä 50 %, eli 7500 kWh.
- Tulisijan kokonaishyötysuhde* $\eta = 72 \%$, joka vastaa uutta hyvin toimivaa varaavaa tulisijaa (CE-merkitty palamishyötysuhde noin 90 %).
- Polttopuun hinta valittavissa: 0 €/i-m³ (omasta metsästä ilman kuluja), 50 €/i-m³, 70 €/i-m³ tai 90 €/i-m³.
- Polttopuun lämpöarvo: 800 kWh/i-m³ (kuiva sekaklapi).

* Tulisijan kokonaishyötysuhde ottaa huomioon sekä palamisen häviöt, että lämmönluovutukseen liittyvät lämpöhäviöt (mm. tulisijan säädön ja huoneilman lämpötilakerrostuman vaikutukset). Kokonaishyötysuhde on tässä laskettu kaavalla: 0,8 x tulisijan CE-merkitty hyötysuhde.



Esimerkkinä **suorasähkölämmitteisen** pientalon kohdalla oletetulla sähkön hinnalla, 15 snt/kWh, saavutetaan noin 1100 €:n vuosisäästö, kun polttopuu saadaan omasta metsästä ilman kuluja. Vastaavasti 50 €/i-m³ polttopuun hinnalla voidaan päästä noin 500 €:n vuosisäästöön. Mikäli polttopuusta joutuu maksamaan 90 €/i-m³, ei tulisijalämmityksestä saa taloudellista hyötyä 15 snt/kWh sähkön hinnalla.

Öljylämmitteisen pientalon kohdalla keskimääräiseksi ostoenergian hinnaksi saadaan 18,7 snt/kWh, kun huomioidaan öljykattilan hyötysuhde (85 %). Hinta voi toki vaihdella asiakaskohtaisesti eri paikkakunnilla.

Kaukolämmitteisen pientalon kohdalla keskimääräinen ostoenergian hinta 7,8 snt/kWh tarkoittaa, että tulisijalämmityksellä voidaan saada säästöä käytännössä vain, kun polttopuu saadaan omasta metsästä.

Ilmalämpöpumppujen kohdalla karkeana vuositason hyötysuhdekertoimena voidaan käyttää 2,3 (eli yhtä käytettyä kWh:a kohtia järjestelmä tuottaa 2,3 kWh). Vuosisäästöä arvioitaessa kuluttajakohtainen sähköenergian hinta tulee näin ollen jakaa 2,3:lla, jotta saadaan ostoenergian hinta.

Maalämpöpumppujen kohdalla vuositason hyötysuhdekertoimena voidaan vastavasti käyttää 3,0.


12.6 KUINKA PALJON SÄÄSTÖÄ VUOROKAUDESSA KORKEAN PÖRSSISÄHKÖHINNAN AIKANA?

Kiinteähintaisen sähkösopimuksen sijasta yhä useampi kuluttaja on päätenyt pörssisähkösopimukseen. Pörssisähkön hinta vaihtelee tunneittain alati muuttuvan spot-hinnan mukaan. Tyypillisesti se on korkeimmillaan päiväsaikaan ajankohtina, jolloin tuulee vähän ja esim. pakkasen takia sähkönkulutus on korkeimmillaan. Tulisijalämmityksen ajoittaminen näihin ajankohtiin onkin pörssisähkösopimuksen omaavilla kuluttajille erittäin kannattavaa ja myös valtakunnallisesti sähkön riittävyyden kannalta merkittävää.

Seuraavalla sivulla olevan kuvaajan avulla voidaan arvioida saavutettua säästöä tyypillistä varaavan tulisijan vuorokausikohtaista 10 kg koivupilke-erää kohti. Säästö edellyttää, että asunnon muu lämmitysjärjestelmä reagoi manuaalisesti tai termos-taattien ansiosta tulisijasta saatavaan lämpöön. Parhaiten tämä toteutuu suorasähkölämmitteisissä perinteisillä sähköpattereilla varustetuissa pientaloissa.

Laskennan oletuksina (lähde: *Tehokas ja ympäristöä säästävä tulisijalämmitys*, 2008):

- Koivu: lämpöarvo 4,15 kWh/kg, paino 243 kg/i-m³.
- Tulisijan kokonaishyötysuhde $\eta = 72 \%$, joka vastaa uutta hyvin toimivaa varaavaa tulisijaa (CE-merkitty palamishyötysuhde noin 90 %).



Esimerkin mukaisesti polttamalla 10 kg:n koivupilke-erä vuorokaudessa pörssisähkön hinnan ollessa 20 snt/kWh voidaan saada säästöä yli 6 €, kun polttopuu saadaan omasta metsästä ilman kuluja ja 50 €:n irtokuutihinnallakin noin 4 €.

On myös hyvä huomioida, että alle -20°C:n huippupakkasilla ilmasta lämpöä ottavat lämpöpumput (erityisesti IVLP ja ILP) toimivat lähes suorasähkölämmityksen tavoin ja näin ollen tulisijalämmitys on näiden kohdalla tällöin myös erittäin kannattavaa.

LISÄTIETOA/ LÄHDEAINEISTO

Eri tulisijatyyppit lämmityksessä:

- Tuomaala P., Laitinen A., Virtanen M. (2014) "Tulisijojen lämmönluovutus ja hyötysuhteet erilaisissa käyttötapauksissa; VTT TECHNOLOGY 191; <https://cris.vtt.fi/en/publications/heating-capacity-and-efficiency-of-fireplaces-under-different-bou>

Tulisijalämmityksestä:

- https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/bioenergia/puulammitys_kiinteistoissa/kodin_tulisijat
- Alakangas E., Erkkilä A., Oravainen H. (2008); Tehokas ja ympäristöä säästävä tulisijalämmitys; <https://publications.vtt.fi/julkaisut/muut/2008/VTT-R-10553-08.pdf>

13. TULISIJOJEN PÄÄSTÖISTÄ

TIETORUUTU 13 – TULISIJOJEN PÄÄSTÖISTÄ

- Puun palaminen aiheuttaa aina päästöjä – tulisijojen kohdalla ympäristölle ja ihmiselle merkittävimmät päästöt ovat nokipäästöjä ja pienhiukkasia.
- Käyttäjä voi vaikuttaa merkittävästi syntyviin päästöihin valitsemalla nykyikäisen tulisijan ja käyttämällä sitä oikein.
- Tulisijan päästöjä vähentää laitteiston säännöllinen nuohous ja huolto.
- Puun polton CO₂-päästöt vastaavat puun kasvaessa sidottua määrää, eikä luokitella näin päästöksi.
- Epätäydellisen palamisen päästöjä ovat CO (häkä) ja hiilivetypäästöt.
- Liikenteestä ja puun pienpoltosta syntyvät pienhiukkaset ovat ihmisen kannalta terveysriski aiheuttaen ennenaikaisia kuolemia.
- Tulevaisuudessa päästöjä voidaan hillitä suodattimilla ja polttotekniikkaa edelleen kehittämällä.

13.1 YLEISTÄ

Kaikenlaisesta palamisesta aiheutuu aina päästöjä, **vaikka palaminen olisi täydellistä**. Puun palamisessa kiinteä puuainees muutetaan lähes kokonaisuudessaan näkymättömiksi kaasuihin ja pienhiukkasiksi, ja vain pieni osa puusta jää näkyväksi aineeksi tuhkalaaatikkoon ja savukanaviin. Iso osa päästöistä muodostuu korkeissa lämpötiloissa tulipesässä ja osa savupiipussa kaasujen jäähtyessä, mutta **merkittävä osa päästöistä muodostuu vasta ilmakehässä**, kun päästöjen eri aineosat reagoivat keskenään.

13.2 PÄÄSTÖJEN VAIKUTUKSET

Päästöt liittyvät merkittävällä tavalla kahteen suureen ympäristöongelmaan: **ilmaston muutokseen** ja ilmanlaadun huononemisesta aiheutuviin **terveyshaittoihin**. Tulisijojen osalta suurin merkitys ilmaston kannalta tulee nokihiukkasista. Koska asumme maailmanlaajuisesti katsottuna hyvin pohjoisessa, **tulisijojen nokipäästöt kulkeutuvat helposti arktiselle alueelle** ja aiheuttavat siellä lumen ja jään sulamista ja ilmakehän lämpiämistä. Terveysvaikutusten osalta suurin merkitys on pienhiukkasilla. Liikenteen ohella puun pienpoltto on merkittävä pienhiukkaslähte Suomessa. Pienhiukkasten terveysvaikutuksia kuvataan usein ns. ennenaikaisten kuolemantapausten määrillä. Näihin suhteutettuna pienpolton **pienhiukkasten vaikutus on yhtä suuri kuin liikenneonnettomuuksilla Suomessa**.

13.3 PÄÄSTÖIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Tulisijojen päästöihin voidaan vaikuttaa merkittävästi, mutta haasteelliseksi asian tekee suuri vaikuttavien tekijöiden määrä. Karkeasti ne voidaan jakaa neljään päätekijään: **polttoaine, polttolaite, käyttäjä ja ulkoiset olosuhteet**; joskin eri tekijät ovat myös yhteydessä toisiinsa. Polttoaineen osalta tärkeitä tekijöitä ovat mm. kosteus, klapin koko, lämpöarvo ja tuhkapitoisuus. Erityisen suuri merkitys päästöille on palamiseen **syötettävän ilman vaiheistuksella**. Tällä tarkoitetaan sitä, että palamisen tarvittava ilma jaetaan liekin eri osiin eri reittejä pitkin, jolloin palamisen säätäminen on helpompaa.

Hyvänkin polttolaitteen päästöt voivat olla korkeita, jos käyttötapa on huono. Käyttäjä vaikuttaa polttoaineen laatuun mm. sen asiallisella varastoinnilla. Tärkeintä kuitenkin on, että polttolaite on huollettu, polttoaine on puhdasta ja kuivaa, sytytys onnistuu ja tulipesää ei ladata liian täyteen.

13.4 PUUN POLTOSTA SYNTYVÄT PÄÄSTÖT

Täydellisen palamisen tuloksena puupolttoaineen sisältämät hiili, vety ja happi muuntuvat hiilidioksidiksi (CO_2) ja vesihöyryksi (H_2O). Kun kiinteä hiili on saatu hiilidioksidiksi ja vedeksi asti, puu on antanut kaiken mahdollisen energian, mitä siitä on saatavissa. Hiilidioksidi päästönä on ilmastoon vaikuttava kasvihuonekaasu. Puun poltosta vapautuvan hiilidioksidin ei kuitenkaan yleensä ajatella olevan päästöä, koska puu kasvaessaan on sitonut juuri vastaavan määrän hiilidioksidia ilmakehästä, kuin se vapauttaa sitä poltettaessa.

Kun puu palaa epätäydellisesti, syntyy hääkäkasua eli hiilimonoksidia (CO). Häkä on ilmaa hieman kevyempi terveydelle haitallinen kaasu, jota ei voi aistein havaita. Tulisijoissa hääkäpäästöjä syntyy koko polttoprosessin aikana, eniten polton alku- ja loppuvaiheissa.

Hiilivetypäästöt syntyvät epätäydellisen palamisen seurauksena, kun osa puun kaasuuntumistuotteista jää hajoamatta loppuun. Hiilivety-yhdisteitä on savukaasussa satoja erilaisia. Tulisijoissa hiilivetypäästöt ovat suurimmillaan panoksen syttymisvaiheessa. Hiilivetypäästöt kytkeytyvät täysin palamisolosuhteisiin, joten pelletin poltossa päästöjä ei muodostu juuri lainkaan, kun taas esimerkiksi perinteisillä kiuksilla päästöt ovat erittäin suuret.

Puu sisältää myös pieniä määriä typpeä ja rikkiä, jotka muuntuvat palamisen yhteydessä pääosin typen ja rikin oksideiksi (NO_x, SO_x). Nämä päästöt ovat merkittäviä siinä mielessä, että vaikka ne vapautuvat piipusta ilmaan kaasumaisina, ne muodostavat ilmakehässä pienhiukkasia (ns. sekundääriset hiukkaset) ja aiheuttavat ilmasto- ja terveysvaikutuksia.

Puu sisältää myös noin 0,5 % erilaisia tuhka-aineita. Suurin osa tuhkasta (mm. Ca) vapautuu puuta poltettaessa suurina kiinteinä "hiukkasina", jotka muodostuvat takerumalla toisiinsa kaasuuntuvan polttoaineen haihtuessa niiden ympäriltä ja muodostavat ns. pohjatuhkan. Näitä pohjatuhkahiukkasia, jotka saattavat sisältää myös

itse palamatonta puuta, saattaa lähteä savukaasuun, varsinkin jos savukaasuvirta on voimakas. Ne ovat kuitenkin niin suuria, että yleensä ne jäävät tulisijan kanaviin tai viimeistään putoavat heti piipun suusta katolle. **Karkeilla hiukkasilla ei ole terveys- tai ilmastovaikutuksia.**

Pienhiukkaspäästöt sisältävät aiemmin mainittujen kiinteiden hiilivety-yhdisteiden ja pienten tuhkahiukkasten lisäksi mustaa hiiltä (BC) eli kansanomaisesti nokea. Noen syntymistä ei voi estää puun pienpolton olosuhteissa. Noen palaminen itse asiassa tuottaa huomattavasti säteilylämpöä tulipesään ja sen muodostuminen ja palaminen on siten toivottavaa. Päästöä noesta muodostuu siinä vaiheessa, kun nokihiukkaset eivät palakaan loppuun liekissä.

13.5 PIENHIUKKASTEN OMINAISUUKSISTA

Pienhiukkaset ovat vaikutuksiltaan merkittävän päästökomponentti puun pienpolton päästöissä. Pienhiukkaspäästön haitallisuutta ja merkittävyyttä kuvataan erilaisilla päästösuureilla. Tyypillisesti pienhiukkasista mitataan lukumäärää, massaa, kokoa, muotoa ja kemiallista koostumusta, jotka kaikki vaikuttavat hiukkasten haitallisuuteen ja niiden käyttäytymiseen tulisijoissa, ilmakehässä ja esimerkiksi ihmisen hengitysteissä.

Kilon puumäärän polttaminen tuottaa luokkaa 1 000 000 000 000 kpl hiukkasta, mikä tarkoittaa, että yhden kuutiosentin ($1 \text{ cm}^3 =$ noin sokeripala) tilavuudessa savukaasussa on tyypillisesti 10–100 miljoonaa hiukkasta. Hiukkasten muoto ja rakenne vaikuttavat niiden käyttäytymiseen ja kertovat niiden syntymekanismeista. Hiukkasten kemiallinen koostumus kertoo eniten niiden mahdollisesta haitallisuudesta.

13.6 TULEVAISUUS

Tulisijoissa pienhiukkaspäästöt ovat huomattavasti haitallisempia ja vaikeammin hallittavia kuin kaasupäästöt. Tällä hetkellä kaikkein puhtaimminkin polttavissa tulisijoissa merkittävä osa hiukkaspäästöistä on epätäydellisestä palamisesta johtuvaa nokea ja orgaanista ainesta. Tulisijojen päästöjä pitäisi pystyä vähentämään edelleen joko polttotekniikkaa parantamalla tai lisäämällä niihin automatiikkaa tai puhdistamalla päästöt.

Savukaasujen pienhiukkaspäästöjen suodatukseen on olemassa useita erilaisia teknisiä ratkaisuja. Kaikissa suodatintekniikoissa teknisiä haasteita aiheuttavat savukaasun lämpötila ja kosteus, painehäviö ja hiukkaspitoisuuksien nopeat vaihtelut, joten tekniikoita käytetään tällä hetkellä pääasiassa jatkuvapolttolisissa laitteissa. Suurin tarve puhdistustekniikkaan olisi kuitenkin panospolttolaitteilla.

Kaiken kaikkiaan tulisijat ovat kehittyneet viime vuosikymmenen aikana merkittävästi. Päästöt eivät kuitenkaan vielä ole riittävän matalalla tasolla, joten kehitystyötä edelleen riittää. Laitekehityksen tukena tulee olla jatkuva tulisijan käyttäjien opastus ja neuvonta oikeaoppiseen puunpolttoon.

LISÄTIETOA**Kiukaiden pienhiukkaspäästöistä:**

- <https://www.uef.fi/fi/artikkeli/puukiukaiden-pienhiukkaspäästöissä-suuria-eroja-kiuas-hanke-selvitti-saunan-kiukaiden-päästöjä>.

14. TULISIJOJEN JA SAVUPIIPPUJEN TESTAUKSISTA

TIETORUUTU 14 – TULISIJOJEN JA SAVUPIIPPUJEN TESTAUKSISTA

- Tehdasvalmisteisten tulisijojen ja savupiippujen CE-merkintä edellyttää niiden ominaisuuksien testausta harmonisoidun standardin mukaisesti.
- Kolmas osapuoli, ns. ilmoitettu laitos on mukana testauksessa/laadunvalvonassa eri roolein.
- Eri testaustavoista johtuen tulokset eivät esim. tulisijojen CO-päästöjen ja hyötysuhteen kohdalla ole täysin vertailukelpoisia.
- Savupiiput testataan tyypillisesti kokonaisuutena ns. järjestelmäsavupiippuna sisältäen kaikki asennuksessa tarvittavat osat.
- Myös paikalla rakennettuja tulisijoja ja savupiippuja voidaan testata tehdasvalmisteisten tuotteiden menetelmin – niitä ei kuitenkaan voi CE-merkitä.

Ilmoitetut laitokset ovat puolueettomia kolmansia osapuolia, jotka EU:n jäsenvaltiot ovat todenneet päteviksi suorittamaan CE-merkintään liittyvää varmentamista. Valmistaja voi hankkia ilmoitetun laitoksen palvelut miltä tahansa jonkin jäsenvaltion ko. tuoteryhmälle päteväksi toteamalta ilmoitetulta laitokselta. Ilmoitetun laitoksen rooli tuotteen ominaisuuksien ja valmistuksen laadunvalvonnan varmentamiseen vaihtelee tuoteryhmittäin.

Tulisijojen kohdalla valmistajan valitsema ilmoitettu laitos suorittaa tulisijojen tyyppitestauksen eri tulisijatyyppejä koskevien harmonisoitujen EN-standardien mukaisesti. Varaaville tulisijoille, kamiinoille, liesille, saunan kiukaille, takkasydämille ja pellettitakoille on omat standardinsa.

Tyypillisiä tehdasvalmisteisia **varaavia tulisijoja** ovat vuolukivitulisijat ja valukappaleista valmistetut tulisijat, mutta myös tiilitulisijat, jotka on tehtaalla esivalmistettu niin, että ne voidaan paikan päällä pystyttää ohjeiden mukaan ainoastaan yhdellä tavalla.

Varaavat tulisijat testataan valmistajan laatiman ohjeen mukaisesti. Tietyin rajoituksin voidaan määrittää käytettävä polttoaine, veto ja polttoainepanoksia. Standardissa on määriteltä, että käyttöohjeeseen on kirjoitettava samat ohjeet kuin on käytetty tulisijan testauksessa.

Varaavan uunin lämmitysominaisuuksia mitataan myös pintalämpötilojen perusteella. Kokeessa mitataan uunin pinnan keskimääräinen pintalämpötila perustuen jopa kymmeniin mittauspisteisiin. Testiraportissa esitetään käyränä miten keskimääräisen pintalämpötilan ja testauksilman lämpötilan erotus muuttuu ajan funktiona. Näiden perusteella kuluttaja voi arvioida tulisijan lämmitysominaisuuksia.

Kamiinoiden ja muiden tulisijojen testaus

Kamiinoiden testauksessa polttoainemäärä perustuu laitevalmistajan ilmoittamaan nimellistehoon ja käyttöturvallisuustestissä tulipesän pohjan pinta-alaan. Päästö ja hyötysuhde määritetään samaan tapaan kuin varaavilla uuneilla, mutta erona on se, että mittaukset tehdään vakioituneen palamisen aikana. Sytytysvaihe ei siis tule mukaan tuloksiin. Tästä tulee suuri hyöty varaaviin uuneihin ja myös saunan kiukaisiin nähden, koska sytytysvaiheessa syntyy yleensä suurimmat päästöt. Asia ollaan kuitenkin korjaamassa varaavien uunien standardia uusittaessa. **Liesien ja takkasydämien** testaus on pitkälti samantyyppistä. Verrattaessa eri tulisijojen ominaisuuksia keskenään tuleekin huomioida, etteivät ilmoitetut arvot eri tulisijatyypin kohdalla ole täysin vertailukelpoisia, vaikka kaikissa standardeissa hyötysuhteen laskenta perustuuakin samoihin laskentakaavoihin. Suojaetäisyyksien määrittämisessä mittausmenetelmät ovat kuitenkin samanlaiset.

Jatkuvalämmitteiset saunan kiukaat testataan erityisessä saunahuoneessa, jonka kokoa voidaan muuttaa. Laitevalmistajan tulee ilmoittaa tilavuusväli minkä kokoiseen saunaan kiuas on tarkoitettu. Se voi olla esimerkiksi 6–20 m³. Tällöin käyttöturvallisuustesti tehdään 6 m³:n saunakoossa ja normaalilämmityksen koe 20 m³:n saunakoossa. Molemmissa mitataan myös kiukaan suojaetäisyydet ympäröiviin seinämiin ja kattoon.

Tehdasvalmisteisten savupiippujen kohdalla valmistaja voi suorittaa eri standardien mukaiset testaukset itse ja valmistajan valitsema ilmoitettu laitos suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen ja sen jatkuvan valvonnan. Suomessa eri piipputyypeiltä vaadittavat testit /ominaisuudet on määritelty ko. piipputyyppiä koskevassa NAS:ssa.

Savupiippujen paloturvallisuuden kannalta keskeinen ominaisuus, suojaetäisyys määritetään eri T-luokissa lämpötila- ja nokipalokestävyystestein. Savupiipun tulee säilyttää tiiveytensä ja muut ominaisuudet rasiustestien (max. 6 h) ja nokipalotestin jälkeen. Nokipalotestissä savupiippuun johdetaan 1000 °C asteista ilmaa puolen tunnin ajan. Suojaetäisyys palava-aineiseen seinään mitataan sekä T-luokkatestin, että nokipalotestin yhteydessä.

Tehdasvalmisteiset savupiiput testataan CE-merkintää varten tyypillisesti yhtenä kokonaisuutena, ns. **järjestelmäsavupiippuna** siten, että mukana on kaikki toimituspaketin osat.

Vastaavia testauksia on tehty myös paikalla tiilistä muuratuille savupiipuille. Näin ilmoitetut ominaisuudet ja rakennedetaljit on määritelty samoihin testauksiin perustuen, vaikka itse YM:n asetukset 745/2017 ei tätä vaadi. Tiilipiipun ominaisuuksista ja hyväksytyistä rakenteista tarkemmin RIL 245-2020 Pienet savupiiput ohjeessa.

LISÄTIETOA:

CE-merkintään liittyvistä testauksista:

- <https://www.eurofins.fi/expertservices/palvelut/sertifiointi-ja-tuotehyvaeksyntae/rakennustuotteet/rakennustuotteiden-ce-merkintae/>

MUUTOSHISTORIA

1. painos 2021, 24.6.2021

2. painos 2022, 18.03.2022

- Luku 1: Ekosuunnitteluasetus 1.1.2022 alkaen
- Luku 5: Yhdysputken rakenteellinen suojaus
- Luku 6: Tarkennuksia läpivientien ja eristeiden osalta
- Luku 7: Pihasaunat

3. painos 2023, 10.3.2023

OHJE-osio: Syttymissyyt, PRONTO

- Luku 1: Ekosuunnitteluasetuksen mukaiset dokumentit
- Luku 6: Läpivientien rakennekuvat. Tarkennuksia seinäläpivientiin
- Luku 8: Brikettien ja pellettien käyttö polttoaineena
- Luku 10: Yläpohjan lisäeristämisen vaikutus savupiipun läpivientiin
- Luku 11: Energiahintojen päivitys eri lämmitysmuodoilla ja tulisijalämmityksen säästöpotentiaalin tarkennuksia
- Luku 12: Hiukkaspäästöt (ekosuunnitteluasetus)

4. painos 2024, 20.3.2024

Eri lukujen lisätietoa -kohtiin on lisätty uusia linkkejä FISE:n Rakennusvirhepankista. Lisäksi vaikeaselkoisia kappaleita on tekoälyn (Chat GPT) avulla muokattu helpommin luettavaksi

OHJE-osio: Syttymissyyt, PRONTO

- Luku 1: Täsmennyksiä ekosuunnitteluasetuksen osalta
- Luku 3: Rakentamislaki (2025); palamisilman tuonti tulisijaan
- Luku 4: Saunan padat ja paikalla rakennettu metallipiippu lisätty
- Luku 5. Yhdysputket – tarkennus terminologiaan
- Luku 6 Seinäläpiviivienti- elementin CE-merkintä
- Luku 7: Pihasaunat ja savusaunat erotettu omaksi uudeksi luvuksi 8
- Luku 8. Uusi luku; Pihan tulisijat
- Luku 9: Entinen luku 8; Tekstin selkeyttäminen
- Luku 12: Entinen luku 11; Energiahintojen ja säästöjen päivitys