

<b>Bellaterra</b>	:	01 de agosto de 2016
<b>Expediente nº</b>	:	16/31705000
<b>Referencia del Peticionario</b>	:	<b>CONSTRUCCIONES LUJAN, S.A.</b> Y en su representación la Sra. María José Martí C/Jesús,81 46007 VALENCIA

## INFORME DE ENSAYO

### MATERIAL RECIBIDO

En fecha 13 de julio de 2016, se ha recibido muestras referenciada según documentación del peticionario:

**Ref.:**  
**"EUROFLOOR-EPOX"**

Observaciones: Muestreo del material recibido realizado por el peticionario

### ENSAYO SOLICITADO POR EL PETICIONARIO

- Determinación de la Abrasión Taber s/n ASTM D4541

**FECHA DE REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS:** del 27/07/2016 al 29/07/2016

La reproducción del presente documento, sólo está autorizada si se realiza en su totalidad.  
Solo tienen validez legal los informes con firma original o sus copias en papel compulsadas  
Este documento consta de 2 páginas de las cuales -- son anexos, siendo esta 1.

**PROCEDIMIENTOS Y RESULTADOS**

**DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA ABRASIÓN TABER**

Método de ensayo s/n ASTM D4541

**Equipo utilizado:** Abrasímetro Taber 5150 Abraser

**Tipo de muelas abrasivas:** CS 17

**Carga aplicada a cada muela:** 1000 g

**nº de ciclos de abrasión aplicados:** 1000

**Nº de probetas ensayadas:** 3

**Expresión de resultados:**

Pérdida de masa media expresada en miligramos por 1000 ciclos.

**Resultados:**

Resistencia a la abrasión Taber (1000 ciclos)

**104 mg**

Responsable de IPE  
Material & Process  
**LGAI Technological Center S.A**

Los resultados se refieren exclusivamente a la muestra, producto o material entregados al Laboratorio, tal como se indica en el apartado correspondiente a la descripción de Material Recibido, y ensayado en las condiciones indicadas en este documento

**Applus+**, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección: [satisfaccion.cliente@applus.com](mailto:satisfaccion.cliente@applus.com)