

CERTIFICADO DE ENSAYO SIMPLIFICADO

Nº. 17/15411-2493-S

Bellaterra, 20 de Octubre de 2017	Producto:
ALCHIBESA, S.L. NIF: B-61903969 C/ Islandia, Nave 3 P.I. Pla de Llerona 08520 - Les Franqueses del Vallès (Barcelona)	EUROFLOOR EPOX

RESUMEN DE RESULTADOS

Determinación del valor de resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos sin pulir (USRV). UNE-ENV 12633:2003, Anexo A.

Valor USRV:16

**Resistencia al deslizamiento Rd:
CLASE 1**



Responsable de Materiales de Construcción.
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.

Técnico Responsable
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.

Los resultados completos figuran en el informe/s de ensayo original a disposición del cliente con nº de expediente 17/15411-2493
Los resultados que se indican se refieren, exclusivamente, a la muestra, producto o material ensayado en laboratorio en las condiciones indicadas en las normas o procedimientos citados en este documento. Sólo tienen validez legal los informes con firmas originales o sus copias en papel compulsadas.

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora, les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección: satisfaccion.cliente@applus.com.