



Valeurs typiques, usines 2020

Du 1 janvier 2020
Au 30 décembre 2020
Critères Qualité de l'eau potable - CM

Paramètre	CMA	LD	Unités	Lieu de prélèvement			Date de prélèvement		
				Chomedey	Pont-Viau	Sainte-Rose	Chomedey	Pont-Viau	Sainte-Rose
				Eau Brute	Eau Brute	Eau Brute	Eau potable	Eau potable	Eau potable
				2020	2020	2020	2020	2020	2020
				(moyenne)	(moyenne)	(moyenne)	(moyenne)	(moyenne)	(moyenne)
Carbone organique total	N/A	0,2	mg/L	Résultat	Résultat	Résultat	Résultat	Résultat	Résultat
Calcium (Ca)	N/A	0,5	mg/L	6,2	6,2	6,2	2,0	2,0	2,0
Dureté totale (CaCO3)	N/A	1	mg/L	8,1	8,1	8,6	14,5	14,0	15,3
Magnésium (Mg)	N/A	0,2	mg/L	28	29	31	45	44	47
Potassium (K)	N/A	0,2	mg/L	2,0	2,0	2,2	2,0	2,0	2,3
Sodium (Na)	N/A	0,2	mg/L	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6
Fluorure (F)	< 200	0,2	mg/L	4,0	4,0	4,5	4,7	4,5	5,5
Chlorures (Cl)	< 1,5	0,1	mg/L	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
Sulfates (SO4)	N/A	0,05	mg/L	5,1	5,1	6,0	7,1	7,0	8,1
Alcalinité *	< 500	0,5	mg/L	5,2	5,2	5,9	24,3	24,3	24,3
Chlore libre *	N/A	-	mg/L	26	28	32	27	28	34
Chlore total *	N/A	0,05	mg/L	-	-	-	1,05	1,03	1,06
Conductivité *	N/A	0,05	mg/L	-	-	-	1,10	1,08	1,09
Phosphore	N/A	-	µmhos/cm	84	83	97	138	131	150
pH *	N/A	2	µg/L	18	19	25	-	-	-
	6,5 - 8,5	N/A		7,0	7,1	7,2	7,6	7,8	7,8

* analyses faites aux stations de production

Légende

CMA Concentration maximale autorisée
 LD Limite de détection
Gras et rouge Dépassement



Avis de non-responsabilité : Il s'agit d'un certificat d'analyse non officiel.