

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**


*In accordo all'Allegato IV della Direttiva Europea PED 2014/68/UE*

**DECLARATION OF CONFORMITY**

*According to Annex IV of EU Directive PED 2014/68/UE*

<b>Costruttore</b> <i>Manufacturer</i>	T.M.L. srl - Frazione Favale - 64010 Civitella del Tronto (TE) - ITALY
<b>Modello Apparecchio</b> <i>Equipment Model</i>	ATX: Accumulo Termico di acqua calda sanitaria <i>ATX: Domestic Hot water Storage tank</i>
<b>Materiale</b> <i>Material</i>	INOX AISI 316L (W. Nr. 1.4404) <i>INOX AISI 316L (W. Nr. 1.4404)</i>
<b>Capacità</b> <i>Capacity</i>	800 – 1000 – 1500 - 2000 - 2500 - 3000 - 4000 - 5000 Lt
<b>Normativa di riferimento per la progettazione, realizzazione e collaudo dell'apparecchio</b> <i>Reference rules for design, manufacture and test</i>	Direttiva Apparecchi in Pressione PED 2014/68/UE <i>Pressure Equipment Directive 2014/68/UE</i>
<b>Categoria di rischio PED</b> <i>Risk Category PED</i>	Art. 4 Par. 3 <i>Art. 4 Par. 3</i>
<b>Isolazione</b> <i>Insulation</i>	Poliestere + rivestimento in PVC <i>Polyester+PVC jacket</i>
<b>Gruppo di appartenenza del fluido</b> <i>Fluid Group</i>	Gruppo 2 (Acqua ) <i>Group 2 (Water)</i>
<b>Idoneità al contenimento di acqua calda per uso domestico</b> <i>Suitability to contain domestic hot water</i>	Si <i>Yes</i>

**Prova idraulica - Hydraulic test**

<b>Pressione di collaudo / Esito</b> <i>Test Pressure / Results</i>	9 bar / Esito positivo <i>9 bar / Successfully</i>
<b>Pressione Massima di Esercizio</b> <i>Maximum Working Pressure</i>	6 bar
<b>Temperatura Massima di Esercizio</b> <i>Maximum Working Temperature</i>	95 °C
<b>Garanzia 5 anni nel rispetto delle condizioni generali di vendita e garanzia riportate sui nostri listini</b> <i>Warranty 5 years - in compliance with the sale and warranty conditions given in our price lists</i>	
<b>Firma del responsabile tecnico</b> <i>Signature of Technical Manager</i>	 <p><b>tml</b> T.M.L. s.r.l. TERMO-MECCANICA LODDO CIVITELLA DEL TRONTO (TE) ITALY</p>

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**

*In accordo all'Allegato IV della Direttiva Europea PED 2014/68/UE*

**DECLARATION OF CONFORMITY**

*According to Annex IV of EU Directive PED 2014/68/UE*

<b>Costruttore</b> <i>Manufacturer</i>	T.M.L. srl - Frazione Favale - 64010 Civitella del Tronto (TE) - ITALY
<b>Modello Apparecchio</b> <i>Equipment Model</i>	ATX: Accumulo Termico di acqua calda sanitaria <i>ATX: Domestic Hot water Storage tank</i>
<b>Materiale</b> <i>Material</i>	INOX AISI 316L (W. Nr. 1.4404) <i>INOX AISI 316L (W. Nr. 1.4404)</i>
<b>Capacità</b> <i>Capacity</i>	200 – 300 – 500 – 800 – 1000 – 1500 - 2000 - 2500 - 3000 - 4000 - 5000 Lt
<b>Normativa di riferimento per la progettazione, realizzazione e collaudo dell'apparecchio</b> <i>Reference rules for design, manufacture and test</i>	Direttiva Apparecchi in Pressione PED 2014/68/UE <i>Pressure Equipment Directive 2014/68/UE</i>
<b>Categoria di rischio PED</b> <i>Risk Category PED</i>	Art. 4 Par. 3 <i>Art. 4 Par. 3</i>
<b>Isolazione</b> <i>Insulation</i>	Poliuretano + rivestimento in PVC <i>Polyurethane +PVC jacket</i>
<b>Gruppo di appartenenza del fluido</b> <i>Fluid Group</i>	Gruppo 2 (Acqua ) <i>Group 2 (Water)</i>
<b>Idoneità al contenimento di acqua calda per uso domestico</b> <i>Suitability to contain domestic hot water</i>	Si <i>Yes</i>

**Prova idraulica - Hydraulic test**

<b>Pressione di collaudo / Esito</b> <i>Test Pressure / Results</i>	9 bar / Esito positivo <i>9 bar / Successfully</i>
<b>Pressione Massima di Esercizio</b> <i>Maximum Working Pressure</i>	6 bar
<b>Temperatura Massima di Esercizio</b> <i>Maximum Working Temperature</i>	95 °C

**Garanzia 5 anni nel rispetto delle condizioni generali di vendita e garanzia riportate sui nostri listini**

*Warranty 5 years - in compliance with the sale and warranty conditions given in our price lists*

**Firma del responsabile tecnico**

*Signature of Technical Manager*



**tml** T.M.L. s.r.l.  
TERMO-MECCANICA LODDO  
CIVITELLA DEL TRONTO (TE)  
ITALY