

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
In accordo all'Allegato IV della Direttiva Europea PED 2014/68/UE
DECLARATION OF CONFORMITY
According to Annex IV of EU Directive PED 2014/68/UE

Costruttore <i>Manufacturer</i>	T.M.L. srl - Frazione Favale - 64010 Civitella del Tronto (TE) - ITALY
Modello Apparecchio <i>Equipment Model</i>	SFI: Bollitore con serpentino fisso <i>SFI: Hot water tank with fixed exchanger</i>
Materiale <i>Material</i>	INOX AISI 316L (W. Nr. 1.4404) <i>INOX AISI 316L (W. Nr. 1.4404)</i>
Capacità <i>Capacity</i>	800 – 1000 – 1500 - 2000 Lt
Normativa di riferimento per la progettazione, realizzazione e collaudo dell'apparecchio <i>Reference rules for design, manufacture and test</i>	Direttiva Apparecchi in Pressione PED 2014/68/UE <i>Pressure Equipment Directive 2014/68/UE</i>
Categoria di rischio PED <i>Risk Category PED</i>	Art. 4 Par. 3 <i>Art. 4 Par. 3</i>
Isolazione <i>Insulation</i>	Poliestere + rivestimento in PVC <i>Polyester +PVC jacket</i>
Gruppo di appartenenza del fluido <i>Fluid Group</i>	Gruppo 2 (Acqua) <i>Group 2 (Water)</i>
Idoneità al contenimento di acqua calda per uso domestico <i>Suitability to contain domestic hot water</i>	Sì <i>Yes</i>

Prova idraulica - Hydraulic test

Pressione di collaudo / Esito <i>Pressure testing / Results</i>	Accumulo sanitario <i>Storage Tank</i>	9 bar / Esito positivo <i>9 bar / Successfully</i>
	Scambiatore Primario <i>Primary exchanger</i>	18 bar / Esito positivo <i>18 bar / Successfully</i>
Pressione Massima di Esercizio <i>Maximum Working Pressure</i>	Accumulo sanitario <i>Storage Tank</i>	6 bar / Esito positivo <i>6 bar / Successfully</i>
	Scambiatore Primario <i>Primary exchanger</i>	12 bar / Esito positivo <i>12 bar / Successfully</i>
Temperatura Massima di Esercizio <i>Maximum Working Temperature</i>	95 °C	
Garanzia 5 anni nel rispetto delle condizioni generali di vendita e garanzia riportate sui nostri listini <i>Warranty 5 years - in compliance with the sale and warranty conditions given in our price lists</i>		
Firma del responsabile tecnico <i>Signature of Technical Manager</i>		

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
In accordo all'Allegato IV della Direttiva Europea PED 2014/68/UE
DECLARATION OF CONFORMITY
According to Annex IV of EU Directive PED 2014/68/UE

Costruttore <i>Manufacturer</i>	T.M.L. srl - Frazione Favale - 64010 Civitella del Tronto (TE) - ITALY
Modello Apparecchio <i>Equipment Model</i>	SFI: Bollitore con serpentino fisso <i>SFI: Hot water tank with fixed exchanger</i>
Materiale <i>Material</i>	INOX AISI 316L (W. Nr. 1.4404) <i>INOX AISI 316L (W. Nr. 1.4404)</i>
Capacità <i>Capacity</i>	150 – 200 – 300 – 400 – 500 – 800 – 1000 – 1500 - 2000 Lt
Normativa di riferimento per la progettazione, realizzazione e collaudo dell'apparecchio <i>Reference rules for design, manufacture and test</i>	Direttiva Apparecchi in Pressione PED 2014/68/UE <i>Pressure Equipment Directive 2014/68/UE</i>
Categoria di rischio PED <i>Risk Category PED</i>	Art. 4 Par. 3 <i>Art. 4 Par. 3</i>
Isolazione <i>Insulation</i>	Poliuretano + rivestimento in PVC <i>Polyurethane +PVC jacket</i>
Gruppo di appartenenza del fluido <i>Fluid Group</i>	Gruppo 2 (Acqua) <i>Group 2 (Water)</i>
Idoneità al contenimento di acqua calda per uso domestico <i>Suitability to contain domestic hot water</i>	Si <i>Yes</i>

Prova idraulica - Hydraulic test

Pressione di collaudo / Esito <i>Pressure testing / Results</i>	Accumulo sanitario <i>Storage Tank</i>	9 bar / Esito positivo <i>9 bar / Successfully</i>
	Scambiatore Primario <i>Primary exchanger</i>	18 bar / Esito positivo <i>18 bar / Successfully</i>
Pressione Massima di Esercizio <i>Maximum Working Pressure</i>	Accumulo sanitario <i>Storage Tank</i>	6 bar / Esito positivo <i>6 bar / Successfully</i>
	Scambiatore Primario <i>Primary exchanger</i>	12 bar / Esito positivo <i>12 bar / Successfully</i>
Temperatura Massima di Esercizio <i>Maximum Working Temperature</i>	95 °C	
Garanzia 5 anni nel rispetto delle condizioni generali di vendita e garanzia riportate sui nostri listini <i>Warranty 5 years - in compliance with the sale and warranty conditions given in our price lists</i>		
Firma del responsabile tecnico <i>Signature of Technical Manager</i>	 TML s.r.l. TERMO-MECCANICA CIVITELLA DEL TRONTO (TE) ITALY	