

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
In accordo all'Allegato IV della Direttiva Europea PED 2014/68/UE
DECLARATION OF CONFORMITY
According to Annex IV of EU Directive PED 2014/68/UE

Costruttore /Manufacturer	T.M.L. srl - Frazione Favale - 64010 Civitella del Tronto (TE) - ITALY
Modello Apparecchio <i>Equipment Model</i>	WP1X: Bollitore ad accumulo di acqua calda sanitaria con uno scambiatore interno elicoidale fisso ad alta superficie di scambio. <i>WP1X: Domestic-waterheating and storage – with one fixed large area pipe coils</i>
Materiale <i>Material</i>	INOX AISI 316L (W. Nr. 1.4404) <i>INOX AISI 316L (W. Nr. 1.4404)</i>
Capacità Puffer <i>Capacity Storage Tank</i>	300 – 400 – 500 – 600 – 800 – 1000 – 1500 – 2000 Lt
Normativa di riferimento per la progettazione, realizzazione e collaudo dell'apparecchio <i>Reference rules for design, manufacture and test</i>	Direttiva Apparecchi in Pressione PED 2014/68/UE <i>Pressure Equipment Directive 2014/68/UE</i>
Categoria di rischio PED <i>Risk Category PED</i>	Art. 4 Par. 3 <i>Art. 4 Par. 3</i>
Isolazione <i>Insulation</i>	Poliuretano + rivestimento in PVC <i>Polyurethane + PVC jacket</i>
Gruppo di appartenenza del fluido <i>Fluid Group</i>	Gruppo 2 (Acqua) <i>Group 2 (Water)</i>
Idoneità a contenere acqua per uso domestico <i>Suitability to contain domestic hot water</i>	Si <i>Yes</i>

Prova idraulica - Hydraulic test

Pressione di collaudo / Esito <i>Pressure testing / Results</i>	Accumulo sanitario <i>Storage Tank</i>	9 bar / Esito positivo <i>9 bar / Successfully</i>
	Scambiatore Primario <i>Primary exchanger</i>	18 bar / Esito positivo <i>18 bar / Successfully</i>
Pressione Massima di Esercizio <i>Maximum Working Pressure</i>	Accumulo sanitario <i>Storage Tank</i>	6 bar / Esito positivo <i>6 bar / Successfully</i>
	Scambiatore Primario <i>Primary exchanger</i>	12 bar / Esito positivo <i>12 bar / Successfully</i>
Temperatura Massima di Esercizio <i>Maximum Working Temperature</i>	95 °C	

Garanzia 5 anni nel rispetto delle condizioni generali di vendita e garanzia riportate sui nostri listini
Warranty 5 years - in compliance with the sale and warranty conditions given in our price lists

Firma del responsabile tecnico
Signature of Technical Manager

 T.M.L. s.r.l.
 TERMO MECCANICA LODDO
 CIVITELLA DEL TRONTO (TE)
 ITALY


DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
In accordo all'Allegato IV della Direttiva Europea PED 2014/68/UE
DECLARATION OF CONFORMITY
According to Annex IV of EU Directive PED 2014/68/UE

Costruttore /Manufacturer	T.M.L. srl - Frazione Favale - 64010 Civitella del Tronto (TE) - ITALY
Modello Apparecchio <i>Equipment Model</i>	WP2X: Bollitore ad accumulo di acqua calda sanitaria con due scambiatori interni elicoidali fissi ad alta superficie di scambio. <i>WP2X: Domestic-waterheating and storage – with double fixed large area pipe coils</i>
Materiale <i>Material</i>	INOX AISI 316L (W. Nr. 1.4404) <i>INOX AISI 316L (W. Nr. 1.4404)</i>
Capacità Puffer <i>Capacity Storage Tank</i>	300 – 400 – 500 – 600 – 800 – 1000 – 1500 – 2000 Lt
Normativa di riferimento per la progettazione, realizzazione e collaudo dell'apparecchio <i>Reference rules for design, manufacture and test</i>	Direttiva Apparecchi in Pressione PED 2014/68/UE <i>Pressure Equipment Directive 2014/68/UE</i>
Categoria di rischio PED <i>Risk Category PED</i>	Art. 4 Par. 3 <i>Art. 4 Par. 3</i>
Isolazione <i>Insulation</i>	Poliuretano + rivestimento in PVC <i>Polyurethane + PVC jacket</i>
Gruppo di appartenenza del fluido <i>Fluid Group</i>	Gruppo 2 (Acqua) <i>Group 2 (Water)</i>
Idoneità a contenere acqua per uso domestico <i>Suitability to contain domestic hot water</i>	Si <i>Yes</i>

Prova idraulica - Hydraulic test

Pressione di collaudo / Esito <i>Pressure testing / Results</i>	Accumulo sanitario <i>Storage Tank</i>	9 bar / Esito positivo <i>9 bar / Successfully</i>
	Scambiatore Primario <i>Primary exchanger</i>	18 bar / Esito positivo <i>18 bar / Successfully</i>
Pressione Massima di Esercizio <i>Maximum Working Pressure</i>	Accumulo sanitario <i>Storage Tank</i>	6 bar / Esito positivo <i>6 bar / Successfully</i>
	Scambiatore Primario <i>Primary exchanger</i>	12 bar / Esito positivo <i>12 bar / Successfully</i>
Temperatura Massima di Esercizio <i>Maximum Working Temperature</i>	95 °C	

Garanzia 5 anni nel rispetto delle condizioni generali di vendita e garanzia riportate sui nostri listini
Warranty 5 years - in compliance with the sale and warranty conditions given in our price lists

Firma del responsabile tecnico <i>Signature of Technical Manager</i>	 tml T.M.L. s.r.l. TERMO-MECCANICA LODDO CIVITELLA DEL TRONTO (TE) ITALY
--	---