



BRIGGS&STRATTON®

- en Product Warranty Booklet
- es Manual de garantía del producto
- fr Livret de garantie sur le produit

Not for reproduction

Warranty Policy

Warranty Coverage Determined By Installation Type

Briggs & Stratton offers generators which owners may install and operate as either an "Emergency Stationary Engine" or "Non-Emergency Stationary Engine." Classifications are discussed in the emergency Emergency Stationary Engine Definition section below. Your Limited Warranty and Emissions Warranty coverage is matched to your installation classification.

Notably, any non-emergency use will permanently classify your installation as non-emergency for warranty considerations, regardless of prior or subsequent use classification.

Limited Warranty

Briggs & Stratton will repair or replace, free of charge, any part(s) of the equipment that is defective in material or workmanship or both. This warranty is effective for the time and use periods and subject to the conditions stated below. For all warranty service, find the nearest Authorized Service Dealer in our dealer locator map at BRIGGSandSTRATTON.COM.

There is no other express warranty. Implied warranties, including those of merchantability and fitness for a particular purpose, are limited to the warranty period listed below, or to the extent permitted by law. Liability for incidental or consequential damages are excluded to the extent permitted by law..

Some states or countries do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and some states or countries do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation and exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state or country to country.

Warranty Period

For Models: 040658, 040756, 040766, 040786, 040806

USA and Canada		
	Emergency Stationary Use	Non-Emergency Stationary Use
Parts	6 years or 2000 hours	6 years or 1000 hours
Labor	6 years or 2000 hours	6 years or 1000 hours
Travel	6 years or 2000 hours	6 years or 1000 hours

For Models: 040664, 040780, 040800

USA and Canada		
	Emergency Stationary Use	Non-Emergency Stationary Use
Parts	10 years or 2000 hours	10 years or 1000 hours
Labor	10 years or 2000 hours	10 years or 1000 hours
Travel	10 years or 2000 hours	10 years or 1000 hours

For Models: 040746

USA and Canada	
Parts	6 years
Labor	6 years
Travel	6 years

For Models: 040740

USA and Canada	
Parts	10 years
Labor	10 years
Travel	10 years

NOTICE: The model number is on the data tag that is on the generator.

- Enclosure - surface rust and corrosion for one year. Surface rust and corrosion is defined as any rust or corrosion that has penetrated the paint but has not penetrated through the metal substructure.
- Enclosure - rust-through for the first three years (aluminum); two years (steel). Rust-through is defined as rust or corrosion that has penetrated completely through the paint and metal substructure.
- Accessory parts have a separate warranty. Refer to the warranty included with the accessory part.

Travel expenses are reimbursed as specified under the Briggs & Stratton Warranty Guidelines to authorized Briggs & Stratton dealers for performing applicable warranty repair work.

The warranty period begins on the date of purchase by the first retail or commercial consumer.

In order to ensure prompt and complete warranty coverage, register your product online at www.onlineproductregistration.com.

Save your proof of purchase receipt. If you do not provide proof of the initial purchase date at the time warranty service is requested, the manufacturing date of the product will be used to determine the warranty period. Registration is not required to obtain warranty service.

About Your Warranty

Only authorized service dealers may perform warranty repairs. Most warranty repairs are handled routinely, but sometimes requests for warranty service may not be appropriate. For example, warranty service would not apply if equipment damage occurred because of misuse, lack of routine maintenance, shipping, handling, warehousing, or improper installation. Similarly, warranty coverage will not be provided if the manufacturing date or serial number(s) on the equipment has been removed or the equipment has been altered or modified. During the warranty period, the authorized service dealership, at its option, will repair or replace any part that, upon examination, is found to be defective under normal use and service.

This warranty does not cover repairs due to:

- Normal wear and maintenance. Outdoor power equipment and engines, like all mechanical devices, need periodic parts and service to perform well. This warranty does not cover repair when normal use has exhausted the life of a part or the equipment. Typical wear items include engine oil, oil gauges, o-rings, filters, fuses, spark plugs, anti-freeze, starting batteries, etc. Normal maintenance such as: adjustments, loose or leaking clamps or connections, installation or start-up operations, fuel system cleaning and obstruction due to contamination.
- Improper installation, operation, maintenance and storage. This warranty does not apply to equipment or parts that have been subjected to improper or unauthorized installation, alteration and modification, abuse, misuse, negligence, accident, overloading, overspeeding, improper maintenance, repair, or storage so as to adversely affect its performance and reliability.
- Surface rust or corrosion of the enclosure or complete rust-through that may result due to improper installation, damage to painted surfaces that compromise the paint's corrosion prevention properties, or installation in environments that expose the generator to high levels of corrosive agents.

This warranty also does not cover:

- Equipment used for prime power. For purposes of this warranty, prime power is defined as application of the generator as a source of power where no electrical power service is available from a UTILITY POWER GRID. If no UTILITY power is available, the generator is considered the prime power source.
- Used, reconditioned, demonstration equipment, or rental equipment. Rental use means any use of this product in a temporary or semi-permanently installed rental application. Once equipment has experienced rental use, it shall thereafter be considered rental equipment for purposes of this warranty.
- Equipment used (i) for purposes of backup power generation for human life support or medical equipment that directly supports human life, as defined in NFPA-110, Level 1, (ii) for any non-standby generator application including peak shaving or prime power, (iii) for any other application as may be reasonably designated in writing by seller from time to time collectively, the "Prohibited Uses."
- Equipment used in NFPA-110, Level 2, applications, except when: (a) installed with the appropriate accessories, and (b) installed by a licensed contractor, in accordance with requirements of NFPA-110 codes and standards as defined in NEC article 701, and (c) installed according to applicable local AHJ requirements.
- Failures due to acts of God and other force majeure events beyond the manufacturer's control, such as, but not limited to, freezing, theft, fire, collision, wars or riots, hail, water or flood damage, tornadoes, hurricanes, or terrorist acts.
- Damage caused by the use of non-original parts, non-authorized installation, or service by unauthorized dealers.
- Rodent and/or insect infestations.
- Any and all expenses incurred to investigate performance complaints unless defective Briggs & Stratton materials and/or workmanship were the direct cause.
- The cost of rental equipment used while warranty repairs are being performed, such as generators, pumps, etcetera.

80128251 (Revision A)

Emissions Warranty

The manufacturer of the engine in your generator supplies the Emissions Control System Warranty for the engine. Contact your Briggs & Stratton Authorized Service Dealer to start Emissions Warranty service or refer to the Emissions Control System Warranty statement in the engine manufacturer's manual for Emissions Warranty terms and service.

Emergency Stationary Engine Definition

An Emergency Stationary Engine is defined as any stationary internal combustion engine whose operation is limited to "Emergency" situations and required testing and

maintenance. Emergency operation includes stationary engines used to produce power for critical networks or equipment (including power supplied to portions of a facility) when electric power from the local utility (or the normal power source, if the facility runs on its own power production) is interrupted, or stationary engines used to pump water in the case of fire or flood, etc. Stationary engines used for peak shaving are not considered Emergency Stationary Engines.

Stationary engines used to supply power to an electric grid or that supply power as part of a financial arrangement with another entity are not considered to be Emergency Engines. Emergency Stationary Engines may be operated for the purpose of maintenance checks and readiness testing, provided that the tests are recommended by Federal, State or local government, the manufacturer, the vendor, or the insurance company associated with the engine. Maintenance checks and readiness testing of Emergency Stationary Engines is limited to 100 hours per year. There is no time limit on the use of Emergency Stationary Engines in Emergency qualifying situations.

The owner or operator may petition the Administrator for approval of additional hours to be used for maintenance checks and readiness testing, but a petition is not required if the owner or operator maintains records indicating that Federal, State, or local standards require maintenance and testing of emergency ICE beyond 100 hours per year.

Emergency Stationary Engines may operate up to 50 hours per year in non-emergency situations, but those 50 hours are counted towards the 100 hours per year provided for maintenance and testing. The 50 hours per year for Non-Emergency use cannot be for peak shaving or to generate income for a facility, to supply power to an electric grid or otherwise supply power as part of a financial arrangement with another entity.

For owners and operators of Emergency Stationary Engines, any operation other than Emergency operation, maintenance and testing, and operation in Non-Emergency situations for 50 hours per year, as permitted above is prohibited.

Any engine installed for Non-Emergency use is a Non-Emergency Engine.

Política de la garantía

La cobertura de la garantía depende del tipo de instalación

Briggs & Stratton ofrece generadores que los propietarios pueden instalar y operar ya sea como "Motor estacionario para casos de emergencia" o como "Motor estacionario para casos que no son de emergencia". Las clasificaciones se tratan en la sección Definición de motor estacionario para casos de emergencia, más adelante. La cobertura de su Garantía limitada y Garantía de emisiones se ajusta a la clasificación de su instalación.

En particular, cualquier uso para situaciones que no son emergencia clasificará permanentemente su instalación como no de emergencia para efectos de la garantía, independientemente de la clasificación de uso anterior o posterior.

Garantía limitada

Briggs & Stratton reparará o reemplazará, sin cargo alguno, cualquier parte(s) del equipo que resulte(n) defectuosa(s) en cuanto a material, mano de obra o ambos. Esta garantía se mantiene vigente durante los periodos de tiempo y uso y está sujeta a las condiciones que se indican a continuación. Para todos los servicios de garantía, encuentre el distribuidor de servicio autorizado más cercano en nuestro mapa localizador de distribuidores en URL BRIGGSandSTRATTON.COM.

No existe ninguna otra garantía explícita. Las garantías implícitas, incluidas las de comerciabilidad y aptitud para una finalidad específica, están limitadas al período de garantía mencionado a continuación, o en la medida en que lo permita la ley. La responsabilidad de daños fortuitos o emergentes queda excluida en la medida permitida por la ley.

Algunos estados o países no contemplan limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, y otros estados o países no permiten la exclusión o limitación de daños consecuentes o incidentales, en cuyo caso la limitación y la exclusión anteriores pueden no ser aplicables a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también podría tener otros derechos que varían según el estado o según el país.

Periodo de Garantía

Para los modelos: 040658, 040756, 040766, 040786, 040800

EE. UU. y Canadá		
	Uso estacionario en caso de emergencia	Uso estacionario en caso que no es de emergencia
Piezas	6 años o 2000 horas	6 años o 1000 horas
Mano de obra	6 años o 2000 horas	6 años o 1000 horas
Viaje	6 años o 2000 horas	6 años o 1000 horas

Para los modelos: 040664, 040780, 040800

EE. UU. y Canadá		
	Uso estacionario en caso de emergencia	Uso estacionario en caso que no es de emergencia
Piezas	10 años o 2000 horas	10 años o 1000 horas
Mano de obra	10 años o 2000 horas	10 años o 1000 horas
Viaje	10 años o 2000 horas	10 años o 1000 horas

Para los modelos: 040746

EE. UU. y Canadá	
Piezas	6 años
Mano de obra	6 años
Viaje	6 años

Para los modelos: 040740

EE. UU. y Canadá	
Piezas	10 años
Mano de obra	10 años
Viaje	10 años

AVISO: El número de modelo se encuentra en la etiqueta de datos que está en el generador.

1. Gabinete: oxidación y corrosión de la superficie durante un año. La oxidación y corrosión de la superficie se define como cualquier óxido o corrosión que ha penetrado en la pintura pero que no ha penetrado a través de la subestructura de metal.

2. Gabinete - oxidación integral durante los tres primeros años (aluminio); dos años (acero). La oxidación integral se define como el óxido o la corrosión que ha penetrado completamente a través de la pintura y la subestructura de metal.
3. Las piezas de los accesorios tienen una garantía aparte. Consulte la garantía que se incluye con los accesorios.

Los gastos de viaje se reembolsan según lo especificado en las Directrices de Garantía de Briggs & Stratton a los distribuidores autorizados de Briggs & Stratton para realizar los trabajos de reparación de garantía aplicables.

El periodo de garantía inicia con la fecha de compra por parte del primer minorista o el comprador final.

Con el fin de garantizar la cobertura de la garantía de forma oportuna y completa, registre su producto en línea en www.onlineproductregistration.com.

Guarde su recibo de comprobante de compra. Si no aporta un comprobante de la fecha de compra inicial al solicitar el servicio de garantía, se tomará la fecha de fabricación del producto para determinar el periodo de garantía. No es necesario el registro para obtener el servicio de garantía.

Acerca de su garantía

Solo los agentes de servicio autorizados pueden realizar reparaciones en garantía. La mayoría de las reparaciones son tramitadas de forma habitual, sin embargo, algunas solicitudes de servicio pueden no proceder. Por ejemplo, el servicio en garantía no se aplicaría si el daño al equipo ocurrió debido al mal uso, la falta de mantenimiento de rutina, el embarque, el manejo, el almacenamiento o la instalación incorrecta. Del mismo modo, la cobertura de la garantía no se proporcionará si la fecha de fabricación o el número de serie en el equipo han sido removidos o el equipo ha sido alterado o modificado. Durante el periodo de garantía, el agente de servicio autorizado, a su elección, reparará o reemplazará cualquier pieza que, previa inspección, se encuentre defectuosa bajo condiciones normales de uso y servicio.

Esta garantía no cubre las reparaciones debido a:

1. El desgaste y el mantenimiento usuales. Los equipos de energía para exteriores y los motores, como todos los dispositivos mecánicos, necesitan periódicamente repuestos y servicio para funcionar adecuadamente. Esta garantía no cubre las reparaciones cuando el uso normal haya agotado la vida útil del equipo o de alguna de sus piezas. Los artículos típicos de desgaste incluyen aceite de motor, medidores de aceite, juntas tóricas, filtros, fusibles, bujías, anticongelante, baterías de arranque, etc. El mantenimiento usual como: ajustes, abrazaderas o conexiones sueltas o con fugas, instalación u operaciones de puesta en marcha, limpieza del sistema de combustible y obstrucción debido a la contaminación.
2. Instalación, operación, mantenimiento y almacenamiento inadecuados. Esta garantía no se aplica a equipos o piezas que hayan sido sometidos a una instalación indebida o no autorizada, alteración y modificación, abuso, mal uso, negligencia, accidentes, sobrecarga, velocidad excesiva, mantenimiento inadecuado, reparación o almacenamiento de manera que afecte negativamente su rendimiento y confiabilidad.
3. La oxidación o la corrosión superficial del gabinete, o la completa oxidación a través de la superficie que pueden derivarse de una instalación inadecuada, daños a las superficies pintadas que comprometen las propiedades de prevención de la corrosión de la pintura, o la instalación en entornos que exponen al generador a altos niveles de agentes corrosivos.

Esta garantía tampoco cubre:

1. El equipo utilizado como fuente principal de energía. Para efectos de esta garantía, "fuente principal de energía" se define como el uso del generador como fuente de energía donde no hay servicio de energía eléctrica disponible a través de una RED PÚBLICA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO. Si no hay energía disponible de una RED PÚBLICA, el generador se considera la fuente principal de energía.
2. Equipo usado, reacondicionado, de demostración o alquilado. Alquilado significa cualquier uso de este producto en una aplicación de alquiler instalada de manera temporal o semipermanente. Una vez que el equipo ha experimentado el uso de alquiler, a partir de entonces se considerará equipo alquilado para los efectos de esta garantía.
3. Equipos usados (i) con propósitos de generación energía de respaldo para soporte de vida humana o equipo médico que soporta de manera directa la vida humana, según se define en NFPA-110, Nivel 1, (ii) para cualquier aplicación que no sea de generador de energía de emergencia, incluidos el rasurado de pico o la fuente principal de energía, (iii) para cualquier otra aplicación que pueda ser designada razonablemente por escrito por parte del vendedor ocasionalmente, colectivamente, los "Usos prohibidos".
4. Equipo usado en aplicaciones de NFPA-110, Nivel 2, salvo si: (a) se instala con los accesorios adecuados y (b) lo instala un contratista con licencia, de acuerdo con los requisitos de los códigos y estándares NFPA-110 según se define en el NEC, artículo 701, y (c) se instala de acuerdo con los requisitos de la AHJ.
5. Fallas debido a causas fortuitas y otros acontecimientos de fuerza mayor más allá del control del fabricante, tales como, entre otros, congelación, robo, incendio, colisión, guerras o disturbios, granizo, daños por agua o inundaciones, tornados, huracanes o actos terroristas.
6. Daños causados por el uso de piezas no originales, una instalación no autorizada o servicio por agentes no autorizados.
7. Infestaciones de roedores y/o insectos.

8. Cualquier y todos los gastos incurridos para investigar los reclamos de rendimiento, a menos que la causa directa sean materiales o mano de obra de Briggs & Stratton defectuosos.
9. El costo de equipo alquilado que se utiliza mientras se realizan reparaciones en garantía (tales como generadores, bombas, etc.).

80128251 (Revisión A)

Garantía de emisiones

El fabricante del motor de su generador suministra la garantía del sistema de control de emisiones para el motor. Póngase en contacto con su Distribuidor de Servicio Autorizado de Briggs & Stratton para iniciar el servicio de garantía de emisiones o consulte la declaración de la garantía del sistema de control de emisiones en el manual del fabricante del motor para conocer las condiciones y el servicio de la garantía de emisiones.

Definición de motor estacionario para casos de emergencia

Un motor estacionario de emergencia se define como cualquier motor estacionario de combustión interna cuyo funcionamiento está limitado a situaciones de "emergencia" y requiere pruebas y mantenimiento. La operación de emergencia incluye motores estacionarios utilizados para producir energía para redes o equipos cruciales (incluyendo la energía suministrada a partes de una instalación) cuando la energía eléctrica de una red pública local (o la fuente de energía común, si la instalación opera con su propia producción de energía) se interrumpe; o motores estacionarios utilizados para bombear agua en el caso de incendio o inundación, etc. Los motores estacionarios utilizados para rasurado de pico no se consideran motores estacionarios de emergencia.

Los motores estacionarios utilizados para suministrar energía a una red eléctrica, o que suministran energía como parte de un acuerdo financiero con otra entidad, no se consideran motores de emergencia. Los motores estacionarios de emergencia pueden operarse con el propósito de realizar verificaciones de mantenimiento y pruebas de preparación, siempre y cuando las pruebas sean recomendadas por el gobierno federal, estatal o local, el fabricante, el proveedor o la compañía de seguros asociada con el motor. Las verificaciones de mantenimiento y las pruebas de motores estacionarios de emergencia se limitan a 100 horas por año. No hay límite de tiempo en el uso de motores estacionarios de emergencia en situaciones de emergencia calificadas.

El propietario u operador podrá solicitar al Administrador la aprobación de horas adicionales que se utilizarán para las verificaciones de mantenimiento y pruebas de preparación, pero la petición no es necesaria si el propietario o el operador mantiene registros que indiquen que las normas federales, estatales o locales requieren mantenimiento y pruebas de emergencia ICE por arriba de las 100 horas al año.

Los motores estacionarios de emergencia pueden operar hasta por 50 horas al año en situaciones que no son de emergencia, pero esas 50 horas se contabilizan para las 100 horas por año provistas para el mantenimiento y las pruebas. Las 50 horas al año para uso en situaciones que no son de emergencia no pueden utilizarse para autogenerar en hora pico ni para generar ingresos para una instalación que suministra energía a una red eléctrica o que de otra manera suministra energía como parte de un acuerdo financiero con otra entidad.

Para los propietarios y operadores de motores estacionarios de emergencia, está prohibida cualquier operación que no sea la operación de emergencia, mantenimiento y pruebas, y la operación en situaciones que no son de emergencia de 50 horas al año, según lo permitido anteriormente.

Cualquier motor instalado para uso que no es de emergencia es un motor para condiciones que no son emergencia.

Politique de garantie

Couverture de la garantie déterminée par le type d'installation

Briggs & Stratton offre des génératrices que les propriétaires peuvent installer et faire fonctionner comme un « moteur stationnaire d'urgence » ou un « moteur stationnaire de non-urgence ». Les classifications sont discutées dans la section Définition de moteur stationnaire d'urgence ci-dessous. La couverture de la garantie limitée et de la garantie contre les émissions est fonction de la classification de votre installation.

Notamment, toute utilisation non urgente classifera en permanence votre installation comme non urgente aux fins de la garantie, nonobstant toute classification d'utilisation antérieure ou postérieure.

Garantie limitée

Briggs & Stratton réparera ou remplacera sans frais les pièces de l'équipement qui comportent un vice de matériau ou de fabrication ou les deux. Cette garantie est en vigueur pour les périodes de temps et d'utilisation et selon les modalités indiquées ci-dessous. Pour obtenir des services en vertu de la garantie, vous pouvez trouver un détaillant autorisé de service dans notre outil de recherche d'un détaillant sur le site BRIGGSandSTRATTON.COM.

Il n'existe aucune autre garantie expresse. Les garanties implicites, incluant les garanties de qualité marchande et d'adaptation à un usage particulier, sont limitées à la période définie dans la garantie citée ci-dessous, ou jusqu'à la limite permise par la loi. La responsabilité pour dommages accessoires ou indirects est exclue dans la mesure permise par la loi.

Certains états/provinces ou pays n'autorisent aucune restriction sur la durée d'une garantie implicite, et certains états/provinces ou pays n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages consécutifs ou indirects. Par conséquent, les restrictions et exclusions décrites ci-dessus pourraient ne pas s'appliquer dans votre cas. La présente garantie vous offre des droits légaux spécifiques et il se peut que vous ayez d'autres droits qui varient d'une juridiction à une autre.

Période de garantie

Pour les modèles : 040658, 040756, 040766, 040786, 040806

É.-U. et Canada		
	Utilisation stationnaire d'urgence	Utilisation stationnaire de non d'urgence
Pièces	6 ans ou 2 000 heures	6 ans ou 1 000 heures
Main-d'œuvre	6 ans ou 2 000 heures	6 ans ou 1 000 heures
Déplacement	6 ans ou 2 000 heures	6 ans ou 1 000 heures

Pour les modèles : 040664, 040780, 040800

É.-U. et Canada		
	Utilisation stationnaire d'urgence	Utilisation stationnaire de non d'urgence
Pièces	10 ans ou 2 000 heures	10 ans ou 1 000 heures
Main-d'œuvre	10 ans ou 2 000 heures	10 ans ou 1 000 heures
Déplacement	10 ans ou 2 000 heures	10 ans ou 1 000 heures

Pour les modèles : 040746

É.-U. et Canada	
Pièces	6 ans
Main-d'œuvre	6 ans
Déplacement	6 ans

Pour les modèles : 040740

É.-U. et Canada	
Pièces	10 ans
Main-d'œuvre	10 ans
Déplacement	10 ans

AVIS : Le numéro de modèle figure sur l'étiquette de données sur la génératrice.

1. Enceinte – rouille et corrosion de surface durant un an. La rouille et la corrosion de surface se définissent par toute forme de rouille ou de corrosion ayant pénétré la peinture, mais pas l'infrastructure de métal.

2. Enceinte – rouille en profondeur durant les trois premières années (aluminium) ou deux ans (acier). La rouille en profondeur se définit par toute forme de rouille et de corrosion ayant entièrement pénétré la peinture et l'infrastructure de métal.
3. Les accessoires ont une garantie séparée. Se référer à la garantie incluse avec les accessoires.

Les frais de déplacement sont remboursés comme indiqué dans les Directives de garantie de Briggs & Stratton autorisant les concessionnaires Briggs & Stratton à exécuter les travaux de réparation couverts par la garantie.

La période de garantie débute à la date d'achat par le premier acheteur au détail ou par le premier utilisateur commercial.

Afin de vous assurer une couverture rapide et complète de la garantie, veuillez enregistrer votre produit en ligne au www.onlineproductregistration.com.

Veuillez garder le reçu de votre achat. Si vous ne pouvez pas fournir la preuve de la date initiale de l'achat au moment de faire une demande se rapportant à la garantie, la date de fabrication du produit sera utilisée pour déterminer la période de garantie. L'enregistrement n'est pas demandé pour bénéficier d'un service sous garantie.

À propos de votre garantie

Uniquement les détaillants autorisés de service peuvent effectuer des réparations sous garantie. La plupart des réparations sous garantie sont traitées normalement, mais parfois, les demandes liées à la garantie peuvent ne pas être appropriées. Par exemple, le service de garantie ne s'appliquerait pas en cas de dommages matériels en raison de la mauvaise utilisation, du manque d'entretien de routine, d'expédition, de manutention, d'entreposage ou d'une mauvaise installation. De même, la garantie n'est pas fournie si la date de fabrication ou le numéro de série sur l'équipement a été enlevé ou l'équipement a été altéré ou modifié. Au cours de la période de garantie, le détaillant autorisé de service, à son gré, réparera ou remplacera toute pièce de rechange qui, après examen, s'avère défectueuse sous une utilisation normale.

Cette garantie ne couvre pas les réparations dues à :

1. Usure normale et entretien. L'équipement électrique et les moteurs pour l'extérieur, comme tous les dispositifs mécaniques, ont besoin de certaines pièces de rechange et de réparations pour fonctionner adéquatement. Cette garantie ne couvre pas la réparation lorsque les conditions normales d'utilisation ont épuisé la durée de vie d'une pièce de rechange ou de l'équipement. Les pièces d'usure typiques incluent l'huile de moteur, les jauges d'huile, les joints toriques, les filtres, les fusibles, les bougies, l'antigel, les batteries de démarrage, etc. L'entretien normal comprend les ajustements, les pincés ou les joints qui fuient ou sont desserrés, les installations ou opérations de démarrage, le nettoyage du système d'essence et l'obstruction due à une contamination.
2. Une mauvaise installation, un fonctionnement inadéquat, un mauvais entretien et stockage inapproprié. Cette garantie ne s'applique pas à l'équipement ou aux pièces de rechange qui ont été soumis à une installation incorrecte ou non autorisée, une altération et une modification, un abus, une mauvaise utilisation, une négligence, un accident, une surcharge, une survitesse, un mauvais entretien, une réparation ou un stockage pouvant nuire à ses performances et à sa fiabilité.
3. La rouille ou la corrosion de surface des pièces ou une perforation complète par la rouille provenant d'une mauvaise installation, de dommages causés aux surfaces compromettant les propriétés de prévention de la corrosion de la peinture, ou une installation dans des environnements qui exposent la génératrice à des concentrations élevées d'agents corrosifs.

Cette garantie ne couvre pas :

1. Équipement utilisé comme source d'alimentation principale. Aux fins de la présente garantie, la source d'alimentation principale signifie que la génératrice est utilisée comme source d'alimentation là où aucun service d'alimentation électrique n'est disponible provenant d'un UTILITAIRE DE RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ. Si aucun RÉSEAU ÉLECTRIQUE n'est disponible, la génératrice est considérée comme la source d'alimentation principale.
2. L'équipement d'occasion, reconfiguré, de démonstration ou l'équipement de location. Usage à des fins de location signifie toute utilisation de ce produit pour une application de location d'une installation temporaire ou semi-permanente. Une fois que l'équipement a connu à usage locatif, on le considérera ensuite comme équipement de location aux fins de la présente garantie.
3. L'équipement utilisé (i) pour la production d'énergie électrique de réserve pour le maintien des fonctions vitales ou pour l'équipement médical qui maintient directement la vie humaine, tel que le définit la norme NFPA-110, Niveau 1, (ii) pour toute application de groupe électrogène non fixe, y compris écristement de la demande de pointe ou puissance immédiatement disponible, (iii) pour toute autre application qui peut être raisonnablement désignée par écrit par le vendeur, le cas échéant, dans leur ensemble, les « interdictions d'usage ».
4. L'équipement utilisé dans le cadre des applications de la norme NFPA-110, Niveau 2, sauf quand : (a) il est installé avec les accessoires appropriés et (b) il est installé par un entrepreneur autorisé conformément aux exigences des codes et des normes de la norme NFPA-110 telles que les définit l'article 701 du NEC et (c) il est installé conformément aux exigences applicables de l'AHJ.
5. Les pannes apparaissant en cas de force majeure et autres situations de crises échappant au contrôle du fabricant, tel que, mais non limité au gel, au vol, à un incendie, à une collision, aux dommages de guerres ou d'émeutes, à la grêle, à l'eau ou à une inondation, aux tornades, aux ouragans ou aux actes de terrorisme.

6. Les dommages causés par l'utilisation de pièces de rechange non originales, à l'installation non autorisée ou à une réparation par des revendeurs non autorisés.
7. Infestations de rongeurs et/ou d'insectes.
8. Toutes les dépenses engagées pour enquêter sur les plaintes relatives à la performance, à moins que les équipements ou les réparations de Briggs & Stratton en soient la cause directe.
9. Le coût de la location d'équipement utilisé pendant l'exécution des réparations sous garantie (par exemple, des génératrices, des pompes, etc.).

80128251 (Révision A)

Garantie Contrôle des émissions

Le fabricant du moteur de votre génératrice applique la garantie du dispositif antipollution du moteur. Communiquer avec votre détaillant autorisé de service Briggs & Stratton pour obtenir des services liés à la garantie du dispositif antipollution ou consulter la déclaration de garantie du dispositif antipollution dans le manuel du fabricant du moteur pour connaître les conditions et les services concernant la garantie du dispositif antipollution.

Définition de moteur stationnaire d'urgence

Un moteur stationnaire d'urgence est défini comme n'importe quel moteur à combustion interne stationnaire dont le fonctionnement est limité aux situations d'urgence et de tests requis et de maintenance. Le fonctionnement d'urgence inclut les moteurs stationnaires utilisés pour produire de l'énergie pour les réseaux critiques ou l'équipement (y compris l'alimentation électrique de certaines parties d'une installation) lorsque l'énergie électrique du service public local (ou la source d'alimentation normale, si l'installation fonctionne à partir de sa propre production d'énergie) est interrompue ou des moteurs stationnaires utilisés pour pomper l'eau en cas d'incendie ou d'inondation, etc. Les moteurs stationnaires utilisés à des fins d'écrêtement de la demande de pointe ne sont pas considérés des moteurs stationnaires d'urgence.

Les moteurs stationnaires utilisés pour alimenter un réseau électrique ou qui fournissent de l'électricité dans le cadre d'un arrangement financier conclu avec une autre entité ne sont pas considérés comme des moteurs d'urgence. Les moteurs stationnaires d'urgence peuvent être utilisés aux fins de vérifications de maintenance et de tests de préparation, pourvu que les tests soient recommandés par le gouvernement fédéral, local ou l'État, le fabricant, le fournisseur ou la compagnie d'assurance associé(e) au moteur. Les vérifications d'entretien et les tests de préparation de ces moteurs stationnaires d'urgence sont limitées à 100 heures par an. Il n'y a aucune limite de temps sur l'utilisation des moteurs stationnaires d'urgence en cas d'urgence.

Le propriétaire ou l'exploitant peut demander à l'administrateur pour l'approbation d'heures supplémentaires à utiliser pour les vérifications d'entretien et de tests de préparation, mais une pétition n'est pas nécessaire si le propriétaire ou l'exploitant tient des registres indiquant que les normes fédérales, provinciales ou locales nécessitent un entretien et des tests d'urgence ICE au-delà de 100 heures par an.

Les moteurs stationnaires d'urgence peuvent fonctionner jusqu'à 50 heures par an lors des situations non urgentes, mais ces 50 heures sont comptabilisées dans les 100 heures par an prévues pour la maintenance et les tests. Les 50 heures par an réservées à l'utilisation non urgente ne peuvent pas servir à des fins d'écrêtement de la demande de pointe ou pour générer des revenus pour une installation alimentant un réseau électrique dans le cadre d'un arrangement financier conclu avec une autre entité.

Pour les propriétaires et les exploitants de moteurs stationnaires d'urgence, tout fonctionnement autre qu'un fonctionnement d'urgence, une maintenance et des tests et un fonctionnement en situations non urgentes pour 50 heures par an, comme permis ci-haut, est interdit.

Tout moteur installé pour une utilisation de non-urgence est un moteur de non-urgence.

