

Installation Instructions – Entri LED
Instructions d'installation – Entri LED
Instrucciones de instalación – Entri LED

 **WARNING**



Risk of Fire, Electrical Shock, Cuts or other Casualty Hazards- Installation and maintenance of this product must be performed by a qualified electrician. This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and hazards involved.



Risk of Fire and Electric Shock- Make certain power is OFF before starting installation or attempting any maintenance. Disconnect power at fuse or circuit breaker.



Risk of Fire- Refer to product label for specific minimum supply conductor requirements.



Risk of Personal Injury- Fixture may become damaged and/or unstable if not installed properly.

Failure to comply with these instructions may result in death, serious bodily injury and property damage.

Note: These instructions do not claim to cover all details or variations in the equipment, procedure, or process described, nor to provide directions for meeting every possible contingency during installation, operation or maintenance. When additional information is desired to satisfy a problem not covered sufficiently for user's purpose, please contact your nearest representative.

Note: Specifications and dimensions subject to change without notice.

DISCLAIMER OF LIABILITY: Cooper Lighting Solutions assumes no liability for damages or losses of any kind that may arise from the improper, careless, or negligent installation, handling or use of this product.

Notice: Green ground wire provided in proper location. Do not relocate.

Notice: Care must be taken not to set lighting fixture down on optical lenses or lift the fixture in the lens area.

Note: If the light fixture is ordered with the CBP (Cold Weather Battery Pack) option, then this luminaire is provided with a factory installed emergency lighting pack and must be serviced by a person familiar with the construction and operation of product and hazards involved.

ATTENTION Receiving Department: Note actual fixture description of any shortage or noticeable damage on delivery receipt. File claim for common carrier (LTL) directly with carrier. Claims for concealed damage must be filed within 15 days of delivery. All damaged material, complete with original packing must be retained.

Safety: This fixture must be wired in accordance with the National Electrical Code and applicable local codes and ordinances. Proper grounding is required to insure personal safety. Carefully observe grounding procedure under installation section.

Notice: This lighting fixture is designed for outdoor lighting services, and should not be used in area of limited ventilation or inside high ambient temperature enclosures. It must be stored in a dry location prior to installation. Do not expose lighting fixture to rain, dust or other environmental conditions prior to installation and insertion of photo control or shorting cap (if so equipped). Best results will be obtained if installed and maintained according to the following recommendations.

- Applications:**
- Minimum 90°C Supply Conductors when connections are made external to the unit.
 - Suitable for wet location.
 - Wall mount luminaire only.
 - Construction is suitable for down mount only.
 - Must be mounted above grade at minimum 4 feet or higher.
 - Suitable for mounting on combustible construction grade wall surfaces.

INSTALLATION

Tools Required

Allen Key (3/16"), Phillips screwdriver, electrical wiring tools.

1. Remove the mounting plate from the fixture by loosening the two socket head cap screws using 3/16" allen key. (Figure 1.)
2. Loosen the lock nut from the mounting plate.
3. Detach tether from the mounting plate.
4. Mount the mounting plate to the junction box or wall with gasket contacting wall, away from the luminaire and secure to the structure with screws (by others). Mounting plate must be in upright position as specified by label.
5. Make sure plug at bottom of housing is in place properly as shown in Figure 1a.
6. Make electrical connections.
7. Re-attach tether to mounting plate.
8. Tighten the lock nut.

Note: Tether must be able to rotate freely; therefore, do not over tighten lock nut. Fixture must hang from the tether, NOT from electrical wires.

9. Slide the luminaire-mounting bracket over the top lid of the mounting plate to nest the hanging mechanism. Hold luminaire in place while allowing the back surface of luminaire to rest against wall.
10. Screws must be captured behind lower beveled edge of mounting plate to ensure luminaire is secure. Press luminaire firmly against wall and re-tighten the two (2) socket head cap screws to secure the luminaire to the mounting plate.

Thru-way Conduit / Battery Back Box

1. Remove the mounting plate from the back of thruway box by loosening two (2) Allen head screws. (Figure 2.)
2. Mount the mounting plate to the wall using the four (4) larger holes with required hardware (by others). Plate must be in the correct upright position.

Note: Unit with a thruway box weighs more than 25 pounds. Therefore, connect mounting plate to the wall using the 4 larger holes and appropriate anchors/hardware (not provided).

3. Slide the thruway box mounting bracket over the lid of the mounting plate.
4. Re-tighten the two (2) Allen head screws to secure the thruway box to the mounting plate.
5. If used with thru branch wiring, then remove plugs on side as required and install 3/4" NPS pipe. Seal pipe with Teflon tape or paste.
6. Remove the thruway box cover from the thruway box housing by loosening five (5) screws. (Figure 2a.)




Figure 1.




Figure 1a.




Figure 2.




Figure 2a.

7. Remove mounting plate from the back of the fixture by loosening two (2) Allen head screws.
8. Install the fixture-mounting plate on thruway box cover with four (4) screw and nuts provided. (Figure 2b.)
9. Pull supply wires through center hole and re-install thruway box cover back on thruway box housing. (Figure 3.)

Note: Make sure wire plug stays in place.

10. Attach the tether from the back of fixture to the mounting plate.
11. Tighten the lock nut.

Note: Tether must be able to rotate freely; therefore, do not over tighten lock nut.

12. Slide the luminaire-mounting bracket over the top lid of the mounting plate.
13. Tighten the two (2) Allen screws to secure the luminaire to the mounting plate.




Figure 2b.




Figure 3.




Figure 4.

Installation Instructions - Entri LED

Wire Guard Installation (Optional)

1. Remove the four screws which secure the light square and trim ring to the fixture. (Figure 4.)
2. Place four spacers between wire guard and trim ring.
3. Align and secure wire guard to luminaire with 4 provided screws. (Figure 4a.)

Vandal Shield Installation (Optional)

1. Remove the four screws which secure the light square and trim ring to the fixture. (Figure 5.)
2. Place four spacers between vandal shield and trim ring.
3. Align and secure vandal shield to luminaire with 4 provided screws. (Figure 5a.)

Maintenance:

Note: A regular maintenance schedule should be followed to retain optimal light output and thermal performance.

Optical lens cleaning should be performed with a clean dry soft cloth to remove any dust or other contaminants. Additional cleaning can be performed with non-abrasive acrylic cleanser.

Note: DO NOT USE GLASS CLEANERS.




Figure 4a.




Figure 5.




Figure 5a.

AVERTISSEMENT



Risque d'incendie, de décharge électrique, de coupure ou d'autres accidents de personne – L'installation et l'entretien de ce produit doivent être effectués par un électricien qualifié. Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation en vigueur par une personne familière avec la construction et le fonctionnement du produit, ainsi qu'avec les risques inhérents.



Risque d'incendie et de décharge électrique – Assurez-vous que l'alimentation électrique est **HORS TENSION** avant de commencer l'installation ou de tenter d'en faire l'entretien. Mettez l'alimentation électrique hors tension depuis le fusible ou le disjoncteur.

Risque d'incendie – Consultez l'étiquette du produit pour connaître les exigences minimums du conducteur d'alimentation.



Risque de brûlure – Débranchez la source d'alimentation et laissez refroidir le luminaire avant de procéder à son entretien ou à sa manipulation.

Risques de blessures – Le luminaire peut être endommagé et/ou instable s'il n'est pas installé correctement.



La désobéissance aux instructions suivantes représente un risque de blessures graves ou mortelles et de dommages matériels.

Note: Ces instructions ne prétendent pas couvrir tous les détails ou toutes les différences d'équipement, de procédures ou de procédés décrits ni fournir de directives pouvant répondre à toutes les éventualités pouvant survenir pendant l'installation, le fonctionnement ou l'entretien. Si des renseignements additionnels sont nécessaires afin de résoudre un problème insuffisamment décrit selon l'utilisateur, veuillez communiquer avec votre représentant le plus près de chez vous.

Note: Les caractéristiques techniques et les dimensions peuvent changer sans préavis.

EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ : Cooper Lighting Solutions n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou pertes de quelque nature que ce soit pouvant découler d'une installation, d'une manipulation ou d'une utilisation inappropriée, imprudente ou négligente de ce produit.

AVIS : Le fil de mise à la terre vert se trouve au bon endroit. Ne le déplacez pas.

AVIS : Prenez soin de ne pas déposer le luminaire sur les lentilles et de ne pas le soulever en posant vos mains sur les lentilles.

Note: Si le luminaire est commandé avec l'option CBP (Cold Weather Battery Pack), ce luminaire est fourni avec un pack d'éclairage de secours installé en usine et doit être entretenu par une personne familiarisée avec la construction et le fonctionnement du produit et les dangers impliqués.

ATTENTION Service de réception : Veuillez fournir une description réelle de tout manque ou de tout dommage constaté à la réception du luminaire. Les réclamations contre le transporteur (chargement partiel) doivent être déposées directement auprès dudit transporteur. Les réclamations d'avaries occultes doivent être faites dans les 15 jours suivant la réception. Tout matériel endommagé doit être entièrement conservé avec son emballage d'origine.

Sécurité : Le câblage du luminaire doit être conforme au Code national de l'électricité, aux lois et ordonnances locales en vigueur. Une mise à la terre adéquate est requise afin d'assurer votre sécurité. Respectez soigneusement la procédure de mise à la terre du chapitre d'installation.

AVIS : Ce luminaire a été conçu pour l'éclairage extérieur et ne doit pas être utilisé dans un endroit peu ventilé ou dans des enceintes à haute température ambiante. Il doit être rangé dans un endroit sec en attendant son installation. N'exposez pas le luminaire à la pluie, à la poussière ou à d'autres conditions ambiantes avant l'installation et l'insertion de l'interrupteur photo-électrique ou de la fiche de mise en court-circuit (si équipés). Les meilleurs résultats seront obtenus s'ils sont installés et entretenus conformément aux recommandations suivantes.

Applications :

- Conducteurs d'alimentation de 90 °C minimum lorsque les raccords sont effectués à l'extérieur de l'appareil.
- Convient aux endroits humides.
- Luminaire mural uniquement.
- Construction adaptée pour montage vers le bas seulement.
- Doit être monté à au moins 1,2 m (4 pi) ou plus au-dessus du sol.
- Convient pour un montage sur des surfaces murales de qualité combustible.

INSTALLATION

Outils requis

Clé hexagone de 5 mm (3/16 po), tournevis Phillips et outils de câblage électrique.

1. Retirez la plaque de montage du luminaire en desserrant les deux (2) vis d'assemblage à six pans creux à l'aide d'une clé hexagonale de 5 mm (3/16 po) (Figure 1).
2. Desserrez le contre-écrou de la plaque de montage.
3. Détachez le câble d'attache de la plaque de montage.
4. Montez la plaque de montage sur la boîte de jonction ou le mur avec un joint en contact avec le mur, loin du luminaire et fixez-le à la structure avec des vis (fournies par d'autres). La plaque de montage doit être en position verticale comme indiqué sur l'étiquette.
5. Assurez-vous que la fiche au bas du boîtier est placée correctement, comme montré à la Figure 1a.
6. Effectuez les raccords électriques
7. Rattachez le câble d'attache à la plaque de montage.
8. Serrez le contre-écrou.

Note: Le câble d'attache doit pouvoir tourner librement en évitant de serrez excessivement le contre-écrou. Le luminaire doit être suspendu par le câble d'attache, ET NON aux fils électriques.

9. Faites glisser le support de montage du luminaire sur le couvercle supérieur de la plaque de montage pour emboîter le mécanisme de suspension. Maintenez le luminaire en place tout en laissant la surface arrière du luminaire reposer contre le mur.
10. Les vis doivent être capturées derrière le bord biseauté inférieur de la plaque de montage pour garantir la sécurité du luminaire. Appuyez fermement le luminaire contre le mur et resserrez les deux (2) vis d'assemblage à six pans creux pour fixer le luminaire à la plaque de montage.

Boîte passe-fil/boîte arrière de batterie

1. Retirez la plaque de montage à l'arrière de la boîte passe-fil en desserrant deux (2) vis à tête hexagonale (Figure 2).
2. Montez la plaque de montage au mur en utilisant les quatre (4) trous plus grands avec la quincaillerie requise (fournie par d'autres). La plaque doit être positionnée correctement à la verticale.

Note: L'appareil et la boîte passe-fil pèsent plus de 11,3 kg (25 lb). Par conséquent, fixez la plaque de montage au mur à l'aide des quatre (4) trous plus grands avec des ancrages ou la quincaillerie appropriés (non fournis).




Figure 1.




Figure 1a.




Figure 2.




Figure 2a.

3. Faites glisser le support de montage de la boîte passe-fil sur le couvercle de la plaque de montage.
4. Resserrez les deux (2) vis à tête hexagonale pour fixer la boîte passe-fil à la plaque de montage.
5. S'il est utilisé avec un câblage traversant, retirez les bouchons sur le côté requis et installez un tuyau ayant un diamètre nominal de 19,1 mm (3/4 po). Scellez le tuyau avec du ruban de téflon ou de la pâte.
6. Retirez le couvercle de la boîte passe-fil du logement de la boîte passe-fil en desserrant cinq (5) vis (Figure 2a).
7. Retirez la plaque de montage à l'arrière du luminaire en desserrant deux (2) vis à tête hexagonale.
8. Installez la plaque de montage du luminaire sur le couvercle de la boîte passe-fil à l'aide des quatre (4) vis et des écrous fournis (Figure 2 b).
9. Tirez les fils d'alimentation à travers le trou central et réinstallez le couvercle de la boîte passe-fil au logement de la boîte passe-fil (Figure 3).

Note: Assurez-vous que la fiche du fil reste en place.

10. Fixez le câble d'attache de l'arrière du luminaire à la plaque de montage.
11. Serrez le contre-écrou.

Note: Le câble d'attache doit pouvoir tourner librement; par conséquent, évitez le serrage excessif du contre-écrou.

12. Glissez le support de montage du luminaire sur le couvercle supérieur de la plaque de montage.
13. Serrez les deux (2) vis hexagonales pour fixer le luminaire à la plaque de montage.




Figure 2 b.




Figure 3.




Figure 4.

Installation de la grille de protection métallique (facultative)

1. Retirez les quatre (4) vis fixant le luminaire carré et la garniture au luminaire (Figure 4).
2. Placez quatre entretoises entre la grille de protection métallique et la garniture.
3. Alignez et fixez la grille de protection métallique au luminaire avec les 4 vis fournies (Figure 4a).

Installation du protecteur antivandalisme (facultatif)

1. Retirez les quatre (4) vis fixant le luminaire carré et la garniture au luminaire (Figure 5).
2. Placez quatre entretoises entre le protecteur antivandalisme et la garniture.
3. Alignez et fixez le protecteur antivandalisme au luminaire avec les quatre (4) vis fournies (Figure 5a).

Entretien :

Note: Un horaire d'entretien périodique doit être respecté pour maintenir un flux lumineux et une puissance thermique optimaux.

Le nettoyage des lentilles optiques doit être effectué avec un chiffon doux, sec et propre pour éliminer toute poussière ou tout autre contaminant.

Un bon nettoyage peut être fait en utilisant un nettoyant non abrasif pour acrylique.

Note: N'UTILISEZ PAS DE NETTOYANTS POUR VITRES.




Figure 4a.




Figure 5.




Figure 5a.



ADVERTENCIA



Riesgo de incendio, descarga eléctrica, cortes u otros riesgos de accidentes: la instalación y el mantenimiento de este producto deben ser realizados por un electricista calificado. Una persona con conocimientos sobre la construcción y el funcionamiento del producto y los riesgos implicados debe instalar este producto de conformidad con el código de instalación aplicable.



Riesgo de incendio y descarga eléctrica: asegúrese de que la alimentación eléctrica esté APAGADA antes de comenzar la instalación o intentar realizar cualquier tipo de mantenimiento. Desconecte la alimentación eléctrica en el fusible o cortacircuitos.



Riesgo de incendio: consulte la etiqueta del producto para conocer los requisitos mínimos específicos del conductor de suministro.



Riesgo de lesiones personales: la luminaria puede dañarse o desestabilizarse de no instalarla correctamente.

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte, lesiones corporales graves y daños materiales.

Nota: Estas instrucciones no pretenden cubrir todos los detalles o las variaciones del equipo, el procedimiento o el proceso descritos, ni proporcionar directivas que anticipen todas las contingencias posibles durante la instalación, el funcionamiento o el mantenimiento. Cuando se requiera información adicional para solucionar un problema no abordado en forma satisfactoria para los fines del usuario, contacte a su representante más cercano.

Nota: Las especificaciones y las dimensiones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD: Cooper Lighting Solutions no asume ninguna responsabilidad por daños o pérdidas de ningún tipo que puedan derivarse de la instalación, manipulación o uso incorrecto, descuido o negligente de este producto.

Aviso: El tornillo de puesta a tierra verde ya está ubicado correctamente. No lo cambie de ubicación.

Aviso: Se deben tomar precauciones para no bajar la luminaria sobre las lentes ópticas ni levantarla en el área de la lente.

Nota: Si el dispositivo de iluminación se solicita con la opción CBP (paquete de baterías para clima frío), esta luminaria se proporciona con un paquete de iluminación de emergencia instalado de fábrica y debe ser reparada por una persona familiarizada con la construcción y el funcionamiento del producto y los riesgos involucrados.

ATENCIÓN Departamento de Recepción: Observe que la descripción real de la luminaria no carezca de piezas ni presente daños notorios al momento de su entrega. Presente el reclamo directamente al transportista de carga por envíos de carga ligera (LTL). Los reclamos por daños ocultos deben presentarse dentro de los 15 días posteriores a la entrega del producto. Se debe guardar todo el material dañado, junto con el embalaje original.

Seguridad: Esta luminaria debe cablearse de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional y los códigos y ordenanzas locales aplicables. Se requiere una conexión a tierra adecuada para garantizar la seguridad personal. Observe cuidadosamente el procedimiento de conexión a tierra en la sección de instalación.

Aviso: Esta luminaria está diseñada para servicios de iluminación al aire libre y no debe utilizarse en áreas de ventilación limitada o en lugares cerrados con alta temperatura ambiente. Debe almacenarse en un lugar seco antes de la instalación. No exponga la luminaria a la lluvia, el polvo u otras condiciones ambientales antes de la instalación y la inserción de la celda fotoeléctrica o el tapón de cortocircuito (si estuvieran incluidos). Se obtendrá un mejor resultado si se instala y se le realiza el servicio de mantenimiento de acuerdo con las siguientes recomendaciones.

Aplicaciones:

- Cuando se realicen conexiones de manera externa a la unidad, se deberán utilizar conductores de alimentación de 90 °C como mínimo.
- Apta para lugares húmedos.
- Luminaria de montaje en pared únicamente.
- La construcción solo es apta para montaje focal.
- Debe montarse por sobre nivel a un mínimo de 4 pies o más.
- Es apta para montaje en superficies combustibles de paredes de grado de construcción.

INSTALACIÓN

Herramientas necesarias

Llave Allen (3/16"), destornillador Phillips, herramientas de cableado eléctrico.

1. Retire la placa de montaje de la luminaria aflojando los dos tornillos de cabeza cilíndrica con una llave Allen de 3/16". (Figura 1.)
2. Afloje la tuerca de sujeción de la placa de montaje.
3. Separe la correa de la placa de montaje.
4. Coloque la placa de montaje en la caja de derivación o en la pared con la junta contra la pared, lejos de la luminaria, y asegúrela a la estructura con tornillos (provistos por terceros). La placa de montaje debe estar en posición vertical como se especifica en la etiqueta.
5. Asegúrese de que el enchufe en la parte inferior de la carcasa esté en su lugar como se muestra en la Figura 1a.
6. Realice las conexiones eléctricas.
7. Vuelva a colocar la correa a la placa de montaje.
8. Ajuste la tuerca de sujeción.

Nota: La correa debe poder girar libremente; por lo tanto, no ajuste la tuerca de sujeción en exceso. La luminaria debe colgar de la correa, NO de los cables eléctricos.

9. Deslice el soporte de montaje de la luminaria sobre el borde superior de la placa de montaje para anidar el mecanismo de suspensión. Sostenga la luminaria en su lugar mientras permite que la superficie posterior de la luminaria se apoye contra la pared.
10. Los tornillos se deben sujetar detrás del borde biselado inferior de la placa de montaje para garantizar que la luminaria esté firme. Presione la luminaria firmemente contra la pared y vuelva a apretar los dos (2) tornillos de cabeza cilíndrica para sujetar la luminaria a la placa de montaje.

Conducto pasante/caja posterior de la batería

1. Retire la placa de montaje de la parte posterior de la caja pasante aflojando dos (2) tornillos de cabeza Allen. (Figura 2).
2. Monte la placa de montaje en la pared usando los cuatro (4) orificios más grandes con los accesorios requeridos (provistos por terceros). La placa debe estar en la posición vertical correcta.

Nota: La unidad con una caja pasante pesa más de 25 libras. Por lo tanto, conecte la placa de montaje a la pared utilizando los 4 orificios más grandes y los anclajes/accesorios apropiados (no incluidos).




Figura 1.




Figura 1a.




Figura 2.




Figura 2a.

3. Deslice el soporte de montaje de la caja pasante sobre la tapa de la placa de montaje.
4. Vuelva a ajustar los dos (2) tornillos de cabeza Allen para fijar la caja pasante a la placa de montaje.
5. Si se utiliza con cableado derivado, retire los tapones laterales según sea necesario e instale una tubería NPS de 3/4". Selle la tubería con cinta de teflón o pegue.
6. Retire la cubierta de la carcasa de la caja pasante aflojando cinco (5) tornillos. (Figura 2a).
7. Retire la placa de montaje de la parte posterior de la luminaria aflojando dos (2) tornillos de cabeza Allen.
8. Instale la placa de montaje de la luminaria en la cubierta de la caja pasante con cuatro (4) tornillos y tuercas provistos. (Figura 2b).
9. Extraiga los cables de alimentación a través del orificio central y vuelva a instalar la cubierta en la carcasa de la caja pasante. (Figura 3).

Nota: Asegúrese de que el enchufe del cable permanezca en su lugar.

10. Fije la correa desde la parte posterior de la luminaria a la placa de montaje.
11. Ajuste la tuerca de sujeción.

Nota: La correa debe poder girar libremente; por lo tanto, no ajuste la tuerca de sujeción en exceso.

12. Deslice el soporte de montaje de la luminaria por encima de la tapa superior de la placa de montaje.
13. Ajuste los dos (2) tornillos Allen para asegurar la luminaria a la placa de montaje.




Figura 2b.




Figura 3.




Figura 4.

Instrucciones de instalación - Entri LED

Instalación del protector de cables (opcional)

1. Retire los cuatro tornillos que sujetan el cubo de luz y el anillo de la moldura a la luminaria. (Figura 4).
2. Coloque cuatro espaciadores entre el protector de cables y el anillo de la moldura.
3. Alinee y asegure el protector de cables a la luminaria con 4 tornillos provistos. (Figura 4a).

Instalación de la pantalla antivandalismo (opcional)

1. Retire los cuatro tornillos que sujetan el cubo de luz y el anillo de la moldura a la luminaria. (Figura 5).
2. Coloque cuatro espaciadores entre la pantalla antivandalismo y el anillo de la moldura.
3. Alinee y asegure la pantalla antivandalismo a la luminaria con 4 tornillos provistos. (Figura 5a).

Mantenimiento:

Nota: Se debe seguir un cronograma de mantenimiento periódico para conservar la potencia de la luz y el rendimiento térmico óptimos.

La limpieza de la lente óptica debe realizarse con un paño suave, limpio y seco para eliminar el polvo u otros contaminantes.

Se puede realizar una limpieza adicional con una solución de limpieza acrílica no abrasiva.

Nota: NO USE LIMPIADORES DE VIDRIO.




Figura 4a.




Figura 5.




Figura 5a.

FCC Statement

Declaration of Conformity

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Énoncé de la FCC

Déclaration de conformité

Remarque : Cet équipement a été mis à l'essai et déclaré conforme aux limites établies pour un dispositif numérique de catégorie A en vertu de l'article 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre tout brouillage nuisible lorsque l'équipement fonctionne dans un environnement commercial. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut créer des parasites nuisibles aux communications radio. L'utilisation de cet équipement dans une installation résidentielle est susceptible de provoquer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur devra corriger ces interférences à ses propres frais.

Declaración de la FCC

Declaración de conformidad

Nota: Se ha probado este equipo y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase A, de conformidad con la Sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se opera en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Es probable que el funcionamiento de este equipo en un área residencial cause interferencia perjudicial, en cuyo caso el usuario deberá corregirla a su propio costo.

Warranties and Limitation of Liability

Please refer to www.cooperlighting.com/legal for our terms and conditions.

Garanties et limitation de responsabilité

Veuillez consulter le site www.cooperlighting.com/legal pour obtenir les conditions générales.

Garantías y Limitación de Responsabilidad

Visite www.cooperlighting.com/legal para conocer nuestros términos y condiciones.

Cooper Lighting Solutions
1121 Highway 74 South
Peachtree City, GA 30269
P: 770-486-4800
www.cooperlighting.com

Canada Sales
5925 McLaughlin Road
Mississauga, Ontario L5R 1B8
P: 905-501-3000
F: 905-501-3172

© 2020 Cooper Lighting Solutions
All Rights Reserved

Publication No. IB516117EN
May 17, 2020

Cooper Lighting Solutions is a registered trademark. All trademarks are property of their respective owners.

Cooper Lighting Solutions est une marque de commerce déposée. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.

Cooper Lighting Solutions es una marca comercial registrada. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Product availability, specifications, and compliances are subject to change without notice

La disponibilité du produit, les spécifications et les conformités peuvent être modifiées sans préavis

La disponibilidad de productos, las especificaciones y los cumplimientos están sujetos a cambio sin previo aviso