

Installation Instructions – Skybar Single Sensor Mounting Instructions

Instructions d'installation – Instructions de montage du capteur unique Skybar

Instrucciones de instalación: Instrucciones de montaje para el sensor individual Skybar

WARNING

Risk of fire, electrical shock, cuts and or other casualty hazards. This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a qualified electrician or a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. Cooper Lighting Solutions assumes no responsibility for claims brought about by improper or careless installation or handling of this product.

WARNING

Risk of Fire and Electric Shock. If not qualified, consult an electrician.

CAUTION

Edges May Cut. Handle with care.

CAUTION

Risk of burn. Disconnect power and allow fixture to cool before changing bulb or handling fixture.

NOTICE: Green ground screw provided in proper location. Do not relocate.

NOTICE: Minimum 90° supply conductors.

NOTE: Specifications and dimensions subject to change without notice.

IMPORTANT: Read carefully before installing fixture. Retain for future reference.

ATTENTION Receiving Department: Note actual fixture description of any shortage or noticeable damage on delivery receipt. File claim for common carrier (LTL) directly with carrier. Claims for concealed damage must be filed within 15 days of delivery. All damaged material, complete with original packing must be retained.

INSTALLATION

Skybar End Row Sensor Mounting Instructions

1. Remove the two screws attaching the metal end plate as shown (Figure1). Discard the end plate but retain the screws for use later.
2. Connect all wiring to sensor as shown on the sensor instruction sheet supplied separately.




Figure 1.

Installation Instructions – Skybar Single Sensor Mounting Instructions

3. Insert the upper tab of the sensor housing into the alignment embosses in the channel. Side tabs go inside the channel sides (Figure 2). Be sure the spherical emboss engages the hole on top of the channel and all the holes align (Figure 3).
4. Using the two screws previously removed from the end plate, secure the sensor housing through the same holes (Figures 3 & 4).




Figure 2.




Figure 3.




Figure 4.

Skybar Mid-Row Sensor Mounting Instructions

1. Remove the two screws attaching the metal end plates as shown (Figure 1) on the ends of two fixtures on either side of the sensor. Discard the end plates but retain the screws for use later.
2. Connect all wiring to sensor as shown on the sensor instruction sheet supplied separately.
3. Insert the upper tabs of the sensor housing into the alignment embosses in each of the channels. The side tabs go inside the channel sides (Figure 2).
4. Push the sensor housing in until the spherical emboss engages the hole on top of the channel and all the holes align (Figure 5). Repeat the procedure for the opposite side fixture.
5. Using the 4 screws previously removed from the end plates, secure the sensor housing through the same holes (Figures 5 & 6) on both fixtures.
6. Install the additional two screws provided with the housing through the top of the channel and into the tabs to further secure the tab into the alignment embosses (Figure 5).




Figure 5.




Figure 6.

⚠ AVERTISSEMENT

Risques d'incendie, de décharge électrique, de coupures et autres dangers de blessure. Ce produit doit être installé conformément au code d'installation applicable par un électricien qualifié ou une personne familière avec le montage et le fonctionnement du produit et avec les dangers que cela implique. Cooper Lighting Solutions n'assume aucune responsabilité quant aux réclamations dues à une installation ou à une manipulation inadéquate ou imprudente de ce produit.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'incendie ou de décharge électrique. Si vous n'êtes pas qualifié, consultez un électricien.

⚠ MISE EN GARDE

Les bords peuvent être coupants. Manipulez le produit avec soin.

⚠ MISE EN GARDE

Risque de brûlures. Mettez l'alimentation électrique hors tension et laissez refroidir le luminaire avant de le manipuler ou de changer l'ampoule.

REMARQUE: Vis de mise à la terre verte fournie au bon endroit. Ne modifiez pas son emplacement.

REMARQUE: Conducteurs d'alimentation pouvant supporter un minimum de 90 °.

REMARQUE: Les spécifications et dimensions sont indiquées sous réserve de modifications.

IMPORTANT: Lisez attentivement avant d'installer le luminaire. Conservez pour consultation ultérieure.

ATTENTION Service de la réception: Veuillez fournir une description de tout élément manquant ou de tout dommage constaté à la réception du luminaire. Soumettez une réclamation pour le transporteur public (chargement partiel) directement avec le transporteur. Les réclamations pour des dommages cachés doivent être présentées dans les 15 jours suivant la livraison. Tout matériel endommagé doit être entièrement conservé avec son emballage d'origine.

INSTALLATION

Instructions de montage des capteurs d'extrémité du Skybar

1. Enlevez les deux vis fixant la plaque d'extrémité en métal comme cela est indiqué (Figure 1). Éliminez la plaque d'extrémité, mais conservez les vis pour usage ultérieur.
2. Raccordez tous les fils au capteur comme cela est indiqué sur la fiche d'instruction du capteur fournie séparément.
3. Insérez l'onglet supérieur du boîtier du capteur dans les marques d'alignement en relief sur le canal. Les onglets latéraux vont à l'intérieur des côtés du canal (Figure 2). Assurez-vous que la marque sphérique en relief pénètre dans le trou à la partie supérieure du canal et que tous les trous sont alignés (Figure 3).
4. En utilisant les deux vis préalablement enlevées de la plaque d'extrémité, fixez le boîtier du capteur par les mêmes trous (Figures 3 et 4).




Figure 1.




Figure 2.

Instructions de montage du capteur de la rangée du milieu du Skybar

1. Enlevez les deux vis fixant les plaques d'extrémité en métal comme cela est indiqué (Figure 1) aux extrémités des deux luminaires de chaque côté du capteur. Éliminez les plaques d'extrémité, mais conservez les vis pour usage ultérieur.
2. Raccordez tous les fils au capteur comme cela est indiqué sur la fiche d'instruction du capteur fournie séparément.
3. Insérez les onglets supérieurs du boîtier du capteur dans les marques d'alignement en relief sur chaque canal. Les onglets latéraux vont à l'intérieur des côtés des canaux (Figure 2).
4. Poussez le boîtier du capteur jusqu'à ce que la marque sphérique en relief pénètre dans le trou à la partie supérieure du canal et que tous les trous soient alignés (Figure 5). Répétez cette procédure de l'autre côté du luminaire.
5. En utilisant les 4 vis préalablement retirées des plaques d'extrémité, fixez le boîtier du capteur par les mêmes trous (Figures 5 et 6) des deux luminaires.
6. Posez les deux vis supplémentaires fournies avec le boîtier à la partie supérieure du canal et dans les onglets pour fixer les onglets dans les marques d'alignement en relief (Figure 5).




Figure 3.




Figure 4.




Figure 5.




Figure 6.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de inflamabilidad, descarga eléctrica, cortes y otros riesgos de muerte. Un electricista cualificado o persona con conocimientos sobre la construcción y el funcionamiento del producto y los riesgos implicados debe instalarlo de conformidad con el código de instalación aplicable. Cooper Lighting Solutions no se responsabiliza por los reclamos presentados respecto de la instalación y la manipulación inapropiadas o negligentes de este producto.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de incendio y descarga eléctrica. Si no está cualificado, consulte con un electricista.

⚠ PRECAUCIÓN

Los bordes pueden ser cortantes. Manipule con cuidado.

⚠ PRECAUCIÓN

Riesgo de quemadura. Desconecte la alimentación y deje que el soporte se enfríe antes de cambiar la bombilla o manipular el soporte.

AVISO: El tornillo de conexión a tierra verde ya está ubicado correctamente. No lo cambie de ubicación.

AVISO: Conductores de alimentación de 90° como mínimo.

NOTA: Las especificaciones y dimensiones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso.

IMPORTANTE: Lea atentamente antes de instalar la luminaria. Conserve estas instrucciones para tenerlas como referencia futura.

PARA el Departamento de Recepción: Observe que la descripción real de la luminaria no carezca de piezas ni presente daños notorios al momento de su entrega. Presente el reclamo directamente al transportista de carga (LTL). Los reclamos por daños ocultos deben presentarse dentro de los 15 días posteriores a la entrega del producto. Se debe guardar todo el material dañado, junto con el embalaje original.

INSTALACIÓN

Instrucciones de montaje del sensor del extremo de la fila Skybar

1. Quite los dos tornillos que unen la placa metálica del extremo como se muestra (Figura 1). Descarte la placa del extremo, pero conserve los tornillos para usarlos luego.
2. Conecte todo el cableado que va al sensor como se muestra en la hoja de instrucciones del sensor, que se entrega por separado.
3. Inserte la pestaña superior del alojamiento del sensor en el grabado de alineación del canal. Deslice las pestañas dentro de los costados del canal (Figura 2). Asegúrese de que el grabado esférico quepa dentro del orificio en la parte superior del canal y de que todos los orificios estén alineados (Figura 3).
4. Utilizando los dos tornillos que retiró anteriormente de la placa del extremo, fije el alojamiento del sensor utilizando los mismos orificios (Figuras 3 y 4).




Figura 1.




Figura 2.

Instrucciones de montaje del sensor de mitad de la fila Skybar

1. Quite los dos tornillos que unen las placas metálicas del extremo como se muestra (Figura 1) en los extremos de las dos luminarias en cualquiera de los lados del sensor. Descarte las placas del extremo, pero conserve los tornillos para usarlos luego.
2. Conecte todo el cableado que va al sensor como se muestra en la hoja de instrucciones del sensor, que se entrega por separado.
3. Inserte las pestañas superiores del alojamiento del sensor en el grabado de alineación de cada uno de los canales. Las pestañas laterales van dentro de los costados del canal (Figura 2).
4. Empuje el alojamiento del sensor hasta que el grabado esférico se meta dentro del orificio en la parte superior del canal y todos los orificios estén alineados (Figura 5). Repita el procedimiento con el lado opuesto de la luminaria.
5. Utilizando los cuatro tornillos que retiró anteriormente de las placas del extremo, fije el alojamiento del sensor utilizando los mismos orificios (Figuras 5 y 6) en ambas luminarias.
6. Instale los dos tornillos adicionales incluidos con el alojamiento desde la parte superior del canal y hacia el interior de las pestañas para asegurar mejor la pestaña en los grabados de alineación (Figura 5).




Figura 3.




Figura 4.




Figura 5.




Figura 6.

Warranties and Limitation of Liability

Please refer to www.cooperlighting.com for our terms and conditions.

Garanties et limitation de responsabilité

Veuillez consulter le site www.cooperlighting.com pour obtenir les conditions générales.

Garantías y Limitación de Responsabilidad

Visite www.cooperlighting.com para conocer nuestros términos y condiciones.

Cooper Lighting Solutions
1121 Highway 74 South
Peachtree City, GA 30269
P: 770-486-4800
www.cooperlighting.com

© 2020 Cooper Lighting Solutions
All Rights Reserved
Printed in USA
Imprimé aux États-Unis
Impreso en los EE. UU.
Publication No. IB519005EN
August 26, 2015

Cooper Lighting Solutions is a registered trademark. All trademarks are property of their respective owners.

Cooper Lighting Solutions est une marque de commerce déposée. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.

Cooper Lighting Solutions es una marca comercial registrada. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Product availability, specifications, and compliances are subject to change without notice

La disponibilité du produit, les spécifications et les conformités peuvent être modifiées sans préavis

La disponibilidad de productos, las especificaciones y los cumplimientos están sujetos a cambio sin previo aviso