



**NOTICE OF APPROVAL**

**AVIS D'APPROBATION**

Issued by statutory authority of the Minister of Industry for the following device model(s):

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de l'Industrie pour le(s) modèle(s) d'instrument suivant(s):

**TYPE OF DEVICE**

Electronic Bench Scale

**TYPE D'APPAREIL**

Balance électronique de table

**APPLICANT**

A&D Engineering Inc.  
 1756 Automation Parkway  
 San Jose, California 95131  
 USA / É.U.

**REQUÉRANT**

**MANUFACTURER**

A&D Engineering Inc.  
 1756 Automation Parkway  
 San Jose, California 95131  
 USA / É.U.

**FABRICANT**

**MODEL NUMBER(S) - NUMÉRO(S) DE MODÈLE(S)**

SC-30KAM\*  
 SE-30KAM\*  
 SC-60KA\*\*  
 SE-60KA\*\*  
 SC-150KA\*\*  
 SE-150KA\*\*

**USE**

- General Use
- Restricted use

**USAGE**

- Usage général
- Usage restreint

## SECTION 1 (including cover page) - Model Identification and Summary of Device Main Metrological Characteristics

**NOTE:** This approval applies only to devices, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 14 and 15 of the *Weights and Measures Regulations*. The following is a summary of the principal features only.

### SECTION 2 - Model(s) Identification and Summary of the Parameters and Limitations

The model(s) listed in Column 1 of the following table is (are) approved according to the metrological characteristics indicated in the other corresponding columns of the table. Models produced for use in trade must comply, namely in terms of settings and use, with the metrological characteristics indicated in the table.

Devices marked with "C "(complete) in column 2 have been tested using full tolerance. The modules of these devices cannot be separated in order to form another device, when interfaced with other modules. Devices marked with "M" (modular) have been tested as a module using partial tolerances for each of them; They can be interfaced with other compatible modules in order to form a device.

When values in columns 4, 6 and 8 are in metric and in imperial units, the device can be operated in dual units. If one of these units is in brackets, this unit selection is programmable and sealable; if it is not in brackets, the operator can select the unit through the keyboard.

An "X" means that the function or the element is present while a "---" indicates that the element or the function is absent.

When d is in [ ],  $d \neq e$ .  
 $E_{max}$ : load cell capacity

## PARTIE 1 (incluant la page couverture) - Identification du(des) modèle(s) et sommaire des caractéristiques métrologiques principales de l'appareil.

**REMARQUE :** Cette approbation ne vise que les appareils dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 14 et 15 du *Règlement sur les poids et mesures*. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

### PARTIE 2 - Identification du(des) modèle(s) et sommaire des paramètres-limites

Le(les) modèle(s) énuméré(s) dans la colonne 1 du tableau suivant, est (sont) approuvé(s) en fonction des paramètres indiqués dans les autres colonnes correspondantes du tableau. Le(les) modèle(s) construit(s) pour usage dans le commerce doit(vent) être réglé(s) et utilisé(s) selon les fonctions métrologiques indiquées dans le tableau.

Les appareils marqués d'un "C "(complet) à la colonne 2, ont été vérifiés en appliquant la pleine tolérance. Les modules de ces appareils ne peuvent être séparés pour former, en les rattachant à d'autres modules, un autre instrument. Les appareils marqués d'un "M" (modulaire) ont été vérifiés comme module en appliquant à chacun la tolérance partielle; ils peuvent être rattachés à d'autres modules compatibles pour former un instrument.

Lorsque les valeurs aux colonnes 4, 6 et 8 sont indiquées en unités métriques et en unités impériales, l'appareil peut fonctionner dans les deux unités. Si une des unités est entre parenthèses, la sélection de l'unité est programmable et scellable; si elle est indiquée sans parenthèses, l'opérateur peut choisir l'unité au moyen du clavier.

Le signe "X" indique que la fonction ou le dispositif est présent; alors que le signe "---" indique l'absence du dispositif ou de la fonction.

Lorsque d est entre [ ],  $d \neq e$ .  
 $E_{max}$ : capacité de la cellule de pesage.

## SECTION 2- TABLE 1 - Device Main Metrological Characteristics

## PARTIE 2 -TABLEAU 1 - Les caractéristiques métrologiques principales des appareils

| 1  | 2                   | 3               | 4                           | 5         | 6                            | 7         | 8         | 9               |
|--|---------------------|-----------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Model<br>Modèle  | C<br>or/o<br>u<br>M | Class<br>Classe | Max                         | $E_{max}$ | e<br>[d]                     | $n_{max}$ | $e_{min}$ | Temp            |
| SC-30KAM<br>SC-30KAMN<br>SE-30KAM<br>SE-30KAMN   |                     |                 | 30 kg<br>66 lb<br>1050 oz   | 30 kg     | 0.005kg<br>0.01 lb<br>0.2 oz |           |           |                 |
| SC-60KAM<br>SC-60KAMN<br>SC-60KAL<br>SC-60KALN<br>SE-60KAM<br>SE-60KAMN<br>SE-60KAL<br>SE-60KALN         | C                   | III             | 60kg<br>130 lb<br>2100 oz   | 60 kg     | 0.01kg<br>0.02 lb<br>0.5 oz  | ---       | ---       | -10°C to/à 40°C |
| SC-150KAM<br>SC-150KAMN<br>SC-150KAL<br>SC-150KALN<br>SE-150KAM<br>SE-150KAMN<br>SE-150KAL<br>SE-150KALN |                     |                 | 150 kg<br>330 lb<br>5200 oz | 150 kg    | 0.02 kg<br>0.05 lb<br>1 oz   |           |           |                 |

Meaning of the codes used in model numbers and other information / Signification des codes utilisés dans le numéro de modèle et autres informations.

In the model names Sw-xxxKAyN: / Dans les noms de modèle Sw-xxxKAyN:

w can be: / w peut être:

E = mild steel construction / construit en acier doux

C = stainless steel construction / construit en acier inoxydable

xxx is the maximum capacity in kg. / xxx est la capacité maximum en kg.

y can be: / y peut être:

M = small platter / petit plateau

L = large platter / grand plateau

N has no metrological significance / N est sans signification métrologique.

**SECTION 3 - Device Description**

If an "X" appears in table columns, it means that the function or the element is present while a "---" indicates that the element or the function is absent or that it is not applicable.

**PARTIE 3 - Description de l'appareil**

Le symbole "X" qui apparaît dans les colonnes des tableaux signifie que la fonction ou le dispositif est présent; alors que le symbole "---" signifie l'absence du dispositif ou de la fonction; ou que celui ou celle-ci ne s'applique pas.

**SECTION 3 - TABLE 2 - Indicating Element Features****PARTIE 3 - TABLEAU 2 - Caractéristiques des dispositifs indicateurs pondéraux**

| Models/Modèles →   | SC-30KAM*<br>SE-30KAM*  | SC-60KA**<br>SE-60KA** | SC-150KA**<br>SE-150KA** |
|--|---|------------------------|--------------------------|
| <b>General / Générales</b>   |   |                        |                          |
| <b>Material/Matériel</b>   | Plastic / Plastique   |                        |                          |
| <b>Power Supply/Alimentation électrique</b>  | ② 6 x 1.5 V DC "type D" batteries / 6 x 1.5 V c.c. piles "type D" |                        |                          |
| ① V AC / V c.a.<br>② V DC / V c.c.<br>③ AC-DC adapter / Adaptateur c.a.-c.c.   |   |                        |                          |
| <b>Communication Port(s)/<br/>Port(s) de communication</b>   | X   |                        |                          |
| ① Single Range/Étendue simple<br>② Multi-Interval/Échelons multiples<br>③ Multiple Range/Étendue multiple  | ①   |                        |                          |
| <b>Integrated Printer/Imprimante intégrée</b>  | ---   |                        |                          |
| <b>Signal received/Signal reçu</b>   | ---   |                        |                          |
| ① Analog/Analogue ② Digital /Numérique   |   |                        |                          |
| Other features and additional information / Autres caractéristiques et informations:   |   |                        |                          |
| <b>Metrological Functions / Fonctions métrologiques</b>  |   |                        |                          |
| <b>Zero Setting Mechanisms (ZSM)/<br/>Dispositif de mise à zéro (DMZ)</b>  | ①③④   |                        |                          |
| ① Automatic Zero Tracking (AZTM) /<br>Maintien du zéro automatique (AZTM)<br>② Automatic (AZSM)/automatique (DMZA)<br>③ Semi-Automatic (SAZSM) /<br>semi-automatique (DMZSA)<br>④ Initial (IZSM) / initial (DMZI)<br>⑤ Manual (MZSM) / manuel (DMZM) |   |                        |                          |
| <b>T (Type)</b>  | ①   |                        |                          |
| ① Platter/Plateau      Keyboard/clavier ②<br>③ %                      Automatic/automatique ④<br>⑤ Proportional/proportionnelle<br>⑥ Programmable  |   |                        |                          |
| <b>Price Computation/Calcul des prix</b>   | ---   |                        |                          |

SECTION 3 - TABLE 2 - Indicating Element Features  
(Continued)PARTIE 3 - TABLEAU 2 - Caractéristiques des dispositifs  
indicateurs pondéraux (suite)

| Models/Modèles   | SC-30KAM*<br>SE-30KAM*                        | SC-60KA**<br>SE-60KA** | SC-150KA**<br>SE-150KA** |
|--|---|------------------------|--------------------------|
| <b>Weigh-in-weigh-out/<br/>Pesage entrée - sortie</b>  | ---   |                        |                          |
| <b>Sleep Mode/Mode sommeil</b><br>① Standby / Veille ② Shut-off / Arrêt  | ②   |                        |                          |
| <b>Operator's Display / Affichage destiné à l'opérateur</b>  |   |                        |                          |
| <b>Number of Display Windows/Nombre de<br/>fenêtres d'affichage</b>  | 1   |                        |                          |
| <b>Display windows and digit description /<br/>Fenêtres d'affichage et description des<br/>chiffres</b><br>① Gross/Brut Tare ②<br>③ Net Unit Price/Prix unitaire ④<br>⑤ Total Price/Prix total   | ① ③ LCD/ACL - 6 digits/chiffres - 7 segments- |                        |                          |
| <b>Units of measure /Unités de mesure</b>  | kg, lb, oz                                    |                        |                          |
| <b>Metrological Annunciators/<br/>Voyants métrologiques:</b><br>① Net Weight/Poids net<br>② Centre of Zero/Centre du zéro<br>③ Unit of measure/Unité de mesure<br>④ Motion/Mouvement<br>⑤ Tare Entered/Entrée de tare<br>⑥ Range Selection/Sélection de l'étendue<br>⑦ Weighing Element Selection/Sélection du<br>dispositif peseur<br>⑧ Prepackaging/Pré-emballage<br>⑨ Low Battery/Piles faibles<br>⑩ Other/Autres | ① ② ③ ④ ⑨                                     |                        |                          |

SECTION 3 - TABLE 2 - Indicating Element Features  
(Continued)PARTIE 3 - TABLEAU 2 - Caractéristiques des dispositifs  
indicateurs pondéraux (suite)

| Models/Modèles  | SC-30KAM*<br>SE-30KAM* | SC-60KA**<br>SE-60KA** | SC-150KA**<br>SE-150KA** |
|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Customers' Display / Affichage destiné aux clients</b>                                   |                        |                        |                          |
| NA / s.o.   |                        |                        |                          |
| <b>Keyboard and Operator Controls/Clavier et boutons de contrôle destinés à l'opérateur</b> |                        |                        |                          |
| <b>Total Number of Keys/<br/>Nombre total de touches</b>                                    |                        | 5                      |                          |
| <b>Numeric Keypad/Clavier numérique</b>   |                        | ---                    |                          |
| <b>Zero Key/Touche zéro</b>   |                        | X                      |                          |
| <b>Tare Key/Touche de tare</b>  |                        | X                      |                          |
| <b>Selection Key/Touche de sélection<br/>Gross Mode/Mode brut → Net → Tare</b>              |                        | ---                    |                          |
| <b>Unit of measure selection key/Touche de<br/>sélection d'unité de mesure</b>              |                        | X                      |                          |
| <b>Clear Key/Touche pour effacer</b>  |                        | ---                    |                          |
| <b>Range Selection/Sélection de l'étendue</b>   |                        | ---                    |                          |
| <b>Weighing Element Selection/<br/>Sélection du dispositif peseur</b>                       |                        | ---                    |                          |
| <b>PLU</b>  |                        | ---                    |                          |
| Other features and additional information / Autres caractéristiques et informations         |                        |                        |                          |

## SECTION 3 - TABLE 3 - Weighing Element Features

## PARTIE 3 - TABLEAU 3 - Caractéristiques des dispositifs peseurs

| Models/Modèles →   | SE-30KAM*<br>SE-60KAy*<br>SE-150KAy*   | SC-30KAM*<br>SC-60KAy*<br>SC-150KAy*                                      |
|--|--|---|
| <b>General / Générales</b>   |  |   |
| <b>Platter Dimensions/Dimensions du plateau</b><br><br><b>Power Supply/Alimentation électrique</b><br><br><b>Material /Matériau</b><br>① Housing/Boîtier<br>② Frame/Châssis<br>③ Sub-frame/Sous châssis<br>④ Platter/Plateau<br><br><b>Level/Niveau</b><br><br><b>Adjustable Feet/Pieds réglables</b><br><br><b>Stops/Butées</b><br><br><b>Signal transmitted/Signal transmis</b><br>① Analog/Analogue<br>② Digital/Numérique<br><br><b>Installation</b><br>① Permanent/Permanente<br>② Mobile | <p style="text-align: center;">y can be: / y peut être:<br/>           M = small platter / petit plateau (300 mm x 380 mm)<br/>           L = large platter / grand plateau (390 mm x 530 mm)</p> <p style="text-align: center;">---</p> <p style="text-align: center;">④ Stainless Steel /<br/>Acier inoxydable</p> <p style="text-align: center;">② ③ Mild Steel / Acier doux</p> <p style="text-align: center;">X</p> <p style="text-align: center;">X</p> <p style="text-align: center;">X</p> <p style="text-align: center;">---</p> <p style="text-align: center;">②</p> | <p style="text-align: center;">② ③ ④ Stainless Steel/Acier inoxydable</p> |
| <b>Load Cells / Cellules de pesage</b>   |  |   |
| <b>Number of Load Cells/Nombre de cellules de pesage</b><br><br><b>Type</b><br><br><b>Assembly/Montage</b><br>① Bolted/Boulonnée(s)<br>② Other/Autre *<br><br><b>Location/Localisation</b><br><br><b>Load Transmission/Transmission de la charge</b><br>① Direct<br>② Indirect   | <p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">Single-ended (bending) /Appui simple (flexion)</p> <p style="text-align: center;">①</p> <p style="text-align: center;">Bolted to the sub-platter, at the centre of the base /<br/>Boulonnée au sous-plateau, au centre de la base</p> <p style="text-align: center;">①</p>   |   |

**SECTION 4 - Sealing of Calibration and Configuration Parameters****PARTIE 4 - Scellage des paramètres d'étalonnage et de configuration**

| Models/Modèles →   | SC-30KAM*<br>SE-30KAM*   | SC-60KA**<br>SE-60KA** | SC-150KA**<br>SE-150KA** |
|--|--|------------------------|--------------------------|
| <b>Approved Means of Sealing / Mode de scellage approuvé</b><br>① Metrological Audit Trail / Registre électronique des événements métrologiques<br>② Physical Seal / Scellé physique<br><br><b>Metrological Audit Trail / Registre électronique des événements métrologiques</b><br><b>Categories / Catégories</b><br>③ Category 1 / Catégorie 1<br>④ Category 2 / Catégorie 2<br>⑤ Category 3 / Catégorie 3<br><br><b>Method of Sealing / Méthode de scellage</b><br>⑥ Wire and Seal / Fil et scellé<br>⑦ Paper Seal / Scellé papier<br>⑧ Event Counters / Compteurs d'événements<br>⑨ Event logger/ Enregistreur d'événements<br>⑩ Other / Autre |  | ②                      |                          |
|  |  | ---                    |                          |
|  | ⑥ A wire and seal threaded through a drilled head screw and a hole in the indicator's housing prevent access to the calibration and configuration button. / Un fil et scellé enfilés à travers une vis à tête percée et un trou sur le boîtier de l'indicateur empêchent l'accès au touche d'étalonnage et de configuration. |                        |                          |

**SECTION 5 - Limitations and Specific Installation and Marking Requirements****PARTIE 5 - Les restrictions/exigences particulières d'installation et de marquage**

| Models/Modèles →   | SC-30KAM*<br>SE-30KAM*  | SC-60KA**<br>SE-60KA** | SC-150KA**<br>SE-150KA** |
|--|---|------------------------|--------------------------|
| ① Counting Function / Fonction de comptage<br>② Over-under Target Function / fonction au-delà et en deçà de la cible<br>③ Device Installation / Installation de l'appareil<br>④ Automatic and In-Motion Weighing / Appareil pour pesage automatique et en mouvement<br>⑤ Other / Autre |   |                        |                          |
|  | ①② While the functions ① and ② can be used for trade transactions, they have not been evaluated by Measurement Canada and are not covered by this Notice of Approval. / Bien que les fonctions ① et ② puissent être utilisées dans des transactions commerciales, elles n'ont pas été évaluées par Mesures Canada et ne sont pas couvertes par le présent avis d'approbation. |                        |                          |

**SECTION 6 - Limitations and Use Requirements****PARTIE 6 - Les restrictions/exigences d'utilisation**

NA

s.o.

**SECTION 7 - Terms and Conditions****PARTIE 7 - Termes et conditions**


NA

s.o.



**SECTION 8 - Photographs and Drawings**

**PARTIE 8 - Les photos et les sketches**



**Typical display / Affichage typique**



**Typical model SC-\*\*\*KAL\* / Modèle typique SC-\*\*\*KAL\***



**Typical model SE-\*\*\*KAL\* / Modèle typique SE-\*\*\*KAL\***

**SECTION 8 - Photographs and Drawings (continued)**

**PARTIE 8 - Les photos et les sketches (suite)**



**Typical model SC-\*\*\*KAM\* / Modèle typique SC-\*\*\*KAM\***



**Typical model SC-\*\*\*KA\*\* subframe / Sous-châssis typique du modèle SC-\*\*\*KA\*\***



**Typical model SE-\*\*\*KA\*\* subframe / Sous-châssis typique du modèle SE-\*\*\*KA\*\***

**SECTION 9 - Evaluated by:**

This device was evaluated by:

Milton G. Smith  
Senior Legal Metrologist

Nathan Fowler  
Senior Legal Metrologist

Tested by NTEP under US-CAN Mutual Recognition  
Agreement

**SECTION 10 - Revision**

NA

**SECTION 11 - Approval**

The design, composition, construction and performance of the device type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations, specifications and terms and conditions established under the *Weights and Measures Act*. Approval is hereby granted accordingly pursuant to section 3 of the said Act.

The marking, installation and manner of use of trade devices are subject to inspection in accordance with regulations, specifications and terms and conditions established under the *Weights and Measures Act*.

A verification of conformity is required in addition to this approval. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local office of Measurement Canada.

Requirements relating to marking are set forth in sections 49 to 54 of the Specifications Relating to Non-Automatic Weighing Devices. Installation and use requirements are set forth in sections 55 to 67 of the Specifications Relating to Non-Automatic Weighing Devices.

**PARTIE 9 - Évalué par**

Cet appareil a été évalué par:

Milton G. Smith  
Métrologiste légal principal

Nathan Fowler  
Métrologiste légal principal

Testé par NTEP sous le Programme de reconnaissance mutuelle  
États-Unis/Canada

**PARTIE 10 - Révision**

s.o.

**PARTIE 11 - Approbation**

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) d'appareil(s) identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au règlement, aux normes et aux conditions établis aux termes de la *Loi sur les poids et mesures*, la présente approbation est accordée en application de l'article 3 de ladite Loi.

Le marquage, l'installation, et l'utilisation commerciale des appareils sont soumis à l'inspection conformément au règlement, spécifications et aux conditions établis aux termes de la *Loi sur les poids et mesures*.

En plus de cette approbation, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local de Mesures Canada.

Les exigences de marquage sont définies dans les articles 49 à 54 des Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les articles 55 à 67 des Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique.

**SECTION 12 - Signature and Date****Original copy signed by:**

Ronald Peasley  
B.A.Sc. (Chemical Engineering)  
Acting Senior Engineer - Gravimetry  
Engineering and Laboratory Services Directorate

Notice of Approval issued on: **2011-10-04****PARTIE 12 - Signature et date****Copie authentique signée par :**

Ronald Peasley  
B.Sc.A. (Génie chimique)  
Ingénieur principal intérimaire - Gravimétrie  
Direction de l'ingénierie et des services de laboratoire

Avis d'approbation émis le :**2011-10-04**

Web Site Address / Adresse du site Internet:

<http://mc.ic.gc.ca>